«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24-6769

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Макат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналаскан жері: Макат ауданы, Доссор кенті, Ғ.Сүлейменова көшесі (200 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген куаты: 1,05кВт (7 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/38 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кенес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/38 қолданыстағы куаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ куаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6770

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Қ.Құдабаев көшесі (660 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 3,3кВт (22 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos\varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/38 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/38 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6771

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, С.Бегалиев көшесі (320 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 1,5кВт (10 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/34 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/34 қолданыстағы қуаты 63кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 100кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 24-6772

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ш.Еркешов көшесі (680 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген куаты: 3,45кВт (23 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-4/10 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6773

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Б.Аймағамбетов көшесі (555 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 2,7кВт (18 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/38 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/38 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел 8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6774

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ж.Мұхтанов көшесі (860 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 4,35кВт (29 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/36 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кенес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/36 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6775

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, К.Сейтов көшесі (900 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 4,5кВт (30 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/21 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6776

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, О.Шаримов көшесі (1000 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 5,25кВт (35 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӘЖ-6кВ ф.5 «Ш» арқылы ӘЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТҚС-6/0,4кВ орнатылсын.
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6777

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналаскан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, М.Өтемісұлы көшесі (1110 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 5,55кВт (37 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері:
   - электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/37 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін
   - электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/38 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар:
    - ЖТҚС-6/0,4кВ №8/37 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТКС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын
    - ЖТҚС-6/0,4кВ №8/38 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТКС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев
Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24-6778

30 » 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Макат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Б.Қанатбаев көшесі (1200 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6кВт (40 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/37 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/37 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6479

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Макат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Макат ауданы, Доссор кенті,
   - Б.Ботабайұлы көшесі (660 метр) – 3,3кВт (22 шам 150Вт)
   - Б.Аймағамбетов көшесі (555 метр) – 2,7кВт (18 шам 150Вт)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӘЖ-6кВ ф.8 «Ш» арқылы ӘЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТКС-6/0,4кВ орнатылсын.
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жанғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6780

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Х.Аухатов көшесі (1110 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6кВт (40 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥ 0,93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-5/7 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісілуі керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24 - 6781

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Х.Аухатова көшесі (1110 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6кВт (40 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/36 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/36 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6782

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, А.Нұрсейтов көшесі (1270 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6,3кВт (42 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӘЖ-6кВ ф.8 «Ш» арқылы ӘЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТҚС-6/0,4кВ орнатылсын.
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44. факс 35-41-65. сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 24 - 6783

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Б.Даулетбаев көшесі (1283 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6,45кВт (43 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (КС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/34 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/34 қолданыстағы қуаты 63кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 100кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24-6784

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Б.Момышұлы көшесі (1323 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6,6кВт (44 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥ 0.93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/22 ТҚ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-8/22 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын
   - көше жарықтандыру шкафы (КЖШ) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24-6785

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, А.Нұрсейтов көшесі (1300 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6,6кВт (44 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӘЖ-6кВ ф.8 «Ш» арқылы ӘЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТҚС-6/0,4кВ орнатылсын.
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6786

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жанарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Н.Құсайынов көшесі (1350 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 6,75кВт (60 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/37 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/37 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24-6787

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, О.Шаримов көшесі (1410 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7,05кВт (47 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӘЖ-6кВ ф.5 «Ш» арқылы ӘЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТҚС-6/0,4кВ орнатылсын.
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 24-6788

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ш.Еркешов көшесі (820 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7,5кВт (50 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/36 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/36 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 24-6789

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Бірлік шағын ауданы (1500 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7,5кВт (50 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-5/1 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №5/1 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 40кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6790

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ш.Исанов көшесі (1800 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 9кВт (60 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/36 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/36 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8-(7122) 32-38-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 21-6791

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Т.Текеев көшесі (2000 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 10кВт (67 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-5/10 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6792

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтарына жаңарту
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ә.Мантаев көшесі (2000 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты:10,05кВт (67 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-4/30 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6793

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Макат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Макат ауданы, Доссор кенті, Ғ.Құрманғалиев көшесі (2200 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 11,1кВт (74 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos\varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/8 ТҚ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-8/8 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын
   - көше жарықтандыру шкафы (КЖШ) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 - 6494

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Н.Құсайынов көшесі (2550 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 12,75кВт (85 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/37 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/37 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6795

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ш.Исанов көшесі (2550 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 12,75кВт (85 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-8/36 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №8/36 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24-6796

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ш.Еркешов көшесі (2646 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 13,2кВт (88 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӘЖ-6кВ ф.4 «Ш» арқылы ӘЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТҚС-6/0,4кВ орнатылсын.
   - ҚЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-6798

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Ынтымак шағын ауданы (3330 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 16,65кВт (111 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-5/14 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №5/14 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 40кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-6799

«30» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Болашақ ықшам ауданы (3500 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 17,55кВт (117 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері:
   - электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-7/1 ТҚ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін
   - электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-7/2 ТҚ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-7/1 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын
   - ЖТҚС-7/2 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын
   - көше жарықтандыру шкафы (КЖШ) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шыг/Исх 27-7807

«28» 11 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті, Р.Төлешқалиев көшесі (3378 метр)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 18кВт (120 шам 150Вт), кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - $\cos \varphi \geq 0.93$
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №111 «Доссор») ЖТҚС-5/15 қолданыстағы ӘЖ-0,4кВ (көше жарықтандыру) арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар: мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: ЖТҚС-6/0,4кВ №5/15 қолданыстағы қуаты 25кВА трансформаторын СЖТҚС-6/0,4кВ қуаты 63кВА трансформаторына ауыстырылсын.
11. Беру себебі: тұтынылатын электр қуатының артуына байланысты, 30.09.22ж. берілген №27-6797 техникалық шарты жарамсыз деп саналсын.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев
Орынд.: БДҚ, 99 42 22

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел 8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.aryk.kz, e-mail: office@aryk.kz

Шығыс № 24 – 9462

«21» 10 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кенті әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: кентішілік көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы, Доссор кенті,
   - Ш.Еркешов көшесі (820 метр) – 7,5кВт, 220В
   - Ж.Мұхтанов көшесі (860 метр) – 6,6кВт, 220В
   - Х.Аухатов көшесі (825 метр) – 4,2кВт, 220В
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 18,3кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 6кВ - cos φ =0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (КС-110/35/6кВ №111 «Доссор») қолданыстағы ӨЖ-6кВ ф.4 «III» арқылы ӨЖ-6кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші данекер тіреуіне РШНД орнату керек,
   - қуаты 25кВА трансформаторымен СЖТКС-6/0,4кВ орнатылсын,
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКІ АЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар, кажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескертту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыны қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете преиленті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд. Б.Ә., 99 42 22