Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№9657480

Конкурстың № 10007630-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-05-16 11:56:34 дейін 2023-05-23 11:56:34
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано, что требуется установка ИБП. Укажите, что туда входит. 1. Требуется ли обустройство основания (фундамента). Если да, то укажите требуемые параметры основания. 2. Требуется ли прокладка кабеля в траншеи. Если да, то укажите требуемые марки, длины кабелей и параметры кабельной арматуры. 3. Требуется ли возведение модульного здания для размещения ИБП. Если да, то укажите его размеры и характеристики. 4. Требуется ли возведения воздушных линий. Если да, то укажите требуемые марки, длины проводов и характеристики опор.	2023-05-22 14:14:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Обустройство основания (фундамента) не требуется. 2. Для подключения аккумуляторных батареи используется кабеля сечением 1х95 длиной 300 м для подключения ИБП 1х150 длина 350 м. 3. Возведение модульного здания для размещения ИБП не требуется. 4. Возведения воздушных линий не требуется.

2	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «КПД двойного преобразования: не менее 97%;». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-23 10:38:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют бренды ИБП Riello Master, Eaton и другие, величина КПД которых превышает 97% в режиме двойного преобразования. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

3	141040028713	КҚ жобасына ескерту	Связи с тем, что данная модель ИБП "Masterguard Chloride" снять с производство и отсутствует запасных частей у производителя, считаем не целесообразно закупать данную модель ИБП. На рынке имеются достаточно производителей соответствующими или лучшими техническими показателями сравнительно с данной моделью. Так как данные ИБП закупается в количество 2 штуки, как отдельно стоящие и функционирующие оборудование, считаем, в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года No434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводит к нарушению одного из принципа государственных закупок предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок.	2023-05-22 10:27:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» является технологической площадкой по подготовке, производству и выдачи телевизионных эфиров Государственных телеканалов. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей. Требования технической спецификации были выработаны с учетом нужд объекта для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Также, хотим отметить, что, специфика работы здания не позволяют отключать от энергоснабжения установленные оборудования технологической части (вещательное ядро, центральная матрица телевидения, серверы вещания, хранения и записей), в связи с этим для бесперебойной работы оборудования технологической части необходимы ИБП для интеграции в параллельную работу установленных ИБП.

4	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки должен приложить копию авторизационного письма от официальных представителей производителя оборудования в Республике Казахстан». Официальным представителем производителя ИБП Liebert EXL S1 в Республике Казахстан является Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028). Получается, текст конкурсной документации был написан под одного конкретного поставщика. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-22 14:13:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование предоставления потенциальным Поставщиком авторизационного письма основании пп.2) п. 18 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в техническую спецификацию товаров, работ и услуг допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Все производители, компании могут предоставлять авторизационные письма, в том числе и казахстанские. Данное требование не ограничивает участие потенциальных Поставщиков в данном государственном закупе. Также данный приобретаемый товар должен быть интегрирован с установленной ИБП.

5	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Номинальное входное напряжение (В): не ниже 200 не более 460; 3 фазы или 3 фазы + N». Исходя из указанных данных получается диапазон регулировки в сети 380В: -47%/+21%, но в трехфазной сети не может быть такого диапазона напряжения. Просим указать корректный диапазон напряжения.	2023-05-22 14:11:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано, в связи с тем, чтобы ИБП работал стабильно при снижении напряжения питающей сети в аварийных режимах. В аварийных режимах городской сети напряжение питания может снижаться до нуля на всех трех фазах, либо на отдельно взятых.

6	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Структура ИБП: моноблочный». У каждого производителя могут быть разные структуры ИБП, которые не влияют на режим эксплуатации. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-23 10:37:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование вызвано тем, что в моноблочной системе меньшее количество параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы), а также количество микропроцессоров управляющих алгоритмом работы ИБП, что повышает надежность оборудования. Так как в модульных системах параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы) и микропроцессоров во много раз больше. Также опыт эксплуатации модульных систем показывает, что при выходе из строя одного из модулей ИБП, ремонт достигается полной заменой силового модуля, что повышает расходы для проведения ремонтно-восстановительных работ по сравнению с моноблочной системой, где при проведении ремонта есть возможность произвести ремонт, как самой электронной платы, так и замены одного электронного силового компонента (тиристоры, IGBT транзисторы, конденсаторы и микросхемы).

7	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Структура ИБП: моноблочный». У каждого производителя могут быть разные структуры ИБП, которые не влияют на режим эксплуатации. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-23 10:36:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование вызвано тем, что в моноблочной системе меньшее количество параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы), а также количество микропроцессоров управляющих алгоритмом работы ИБП, что повышает надежность оборудования. Так как в модульных системах параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы) и микропроцессоров во много раз больше. Также опыт эксплуатации модульных систем показывает, что при выходе из строя одного из модулей ИБП, ремонт достигается полной заменой силового модуля, что повышает расходы для проведения ремонтно-восстановительных работ по сравнению с моноблочной системой, где при проведении ремонта есть возможность произвести ремонт, как самой электронной платы, так и замены одного электронного силового компонента (тиристоры, IGBT транзисторы, конденсаторы и микросхемы).

8	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Размеры Ш х Г х В (мм), не более: 1250 × 900 × 1950». Указанные значения в точности до миллиметра совпадают с габаритами ИБП Liebert EXL S1, что ставит под сомнение факт каких-либо ограничений по месту размещения ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-23 10:38:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют несколько брендов ИБП, габариты которых входят вышеуказанный диапазон размеров, такие как Socomec, Eaton и другие. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.
9	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Номинальное входное напряжение (В): не ниже 200 не более 460; 3 фазы или 3 фазы + N». Исходя из указанных данных получается диапазон регулировки в сети 380В: -47%/+21%, но в трехфазной сети не может быть такого диапазона напряжения. Просим указать корректный диапазон напряжения.	2023-05-23 10:39:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано, в связи с тем, чтобы ИБП работал стабильно при снижении напряжения питающей сети в аварийных режимах. В аварийных режимах городской сети напряжение питания может снижаться до нуля на всех трех фазах, либо на отдельно взятых.

10	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Размеры Ш х Г х В (мм), не более: 1250 × 900 × 1950». Указанные значения в точности до миллиметра совпадают с габаритами ИБП Liebert EXL S1, что ставит под сомнение факт каких-либо ограничений по месту размещения ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-22 14:13:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют несколько брендов ИБП, габариты которых входят вышеуказанный диапазон размеров, такие как Socomec, Eaton и другие. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

11	141040028713	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день 1. Просим разъяснении по пункту "совместимый для параллельной работы с имеющимся в наличии (установленным) ИБП марки Masterguard Chloride S III", поскольку данного бренда ИБП в настоящее время не существует. Также данная модель ИБП устарела, что может вызвать проблемы на новых ИБП при параллельной работе, если такого возможно. 2. Просим удалить данный пункт из технической спецификации, поскольку это лоббирование интересов определенного поставщика.	2023-05-19 14:37:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Данные ИБП установлены в здании ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы». В технической спецификации указаны ИБП совместимый для параллельной работы с установленными ИБП. Согласно технической спецификации «Приобретается источник бесперебойного питания (далее - ИБП) 500 кВА, совместимый для параллельной работы с имеющимся в наличии (установленными) ИБП марки Masterguard Chloride S III 500 кВА». 2. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

12	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «синхронизация с внутренним тактовым генератором (%): ± 0,1». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-22 14:11:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации данная характеристика указана для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

13	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации не указаны характеристики места размещения ИБП. Если Заказчик (или Организатор) откажется от идеи лоббирования ИБП Liebert EXL S1, то следует указать, где будет размещаться ИБП: 1. на улице/в помещении/в модульном здании и т.д. 2. есть ли отопление 3. есть ли вентиляция/кондиционирование 4. какое расстояние от ИБП до стен и потолка 5. наличие фундамента, материал пола. 6. площадь помещения. 7. расстояние до ТП 8. высота потолка 9. наличие кран-балки (если в помещении) 10. возможность для работы крана-манипулятора (вне помещения) 11. наличие системы пожаротушения. 12. возможность прокладки кабелей	2023-05-23 10:37:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ИБП будут размещаться в помещении ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы». 2. Отопление отсутствует. 3. Существует вытяжная вентиляция, а также установлены прецизионные кондиционеры. 4. От ИБП до потолка 3,9 м, от стен до ИБП 80 см. 5. Материал пола стальные листы. 6. Площадь 89,3 кв.м. 7. Помещение ИБП находится непосредственной близости от РУ 0,4 кВ, расстояние от шкафа РУ – 0,4 кВ до дальнего ИБП составляет 15 метров. 8. Высота потолка 4,8 м. 9. Кран-балка отсутствует. 10. Возможность работы крана-манипулятора существует. 11. Существует система АСТП (порошковая). 12. Существует кабельные лотки.

14	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Структура ИБП: моноблочный». У каждого производителя могут быть разные структуры ИБП, которые не влияют на режим эксплуатации. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-22 14:14:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование вызвано тем, что в моноблочной системе меньшее количество параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы), а также количество микропроцессоров управляющих алгоритмом работы ИБП, что повышает надежность оборудования. Так как в модульных системах параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы) и микропроцессоров во много раз больше. Также опыт эксплуатации модульных систем показывает, что при выходе из строя одного из модулей ИБП, ремонт достигается полной заменой силового модуля, что повышает расходы для проведения ремонтно-восстановительных работ по сравнению с моноблочной системой, где при проведении ремонта есть возможность произвести ремонт, как самой электронной платы, так и замены одного электронного силового компонента (тиристоры, IGBT транзисторы, конденсаторы и микросхемы).

15	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки должен приложить копию авторизационного письма от официальных представителей производителя оборудования в Республике Казахстан». Официальным представителем производителя ИБП Liebert EXL S1 в Республике Казахстан является Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028). Получается, текст конкурсной документации был написан под одного конкретного поставщика. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-23 10:38:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование предоставления потенциальным Поставщиком авторизационного письма основании пп.2) п. 18 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в техническую спецификацию товаров, работ и услуг допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Все производители, компании могут предоставлять авторизационные письма, в том числе и казахстанские. Данное требование не ограничивает участие потенциальных Поставщиков в данном государственном закупе. Также данный приобретаемый товар должен быть интегрирован с установленной ИБП.

16	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Ток короткого замыкания для не менее 200мс: 2.2 In». У каждого производителя свои характеристики тока короткого замыкания, которые не влияют на режим эксплуатации ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. в данном случае он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-23 10:38:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Величина тока короткого замыкания в данном пункте указано, с учетом селективности релейной защиты на объекте и пусковыми токами подключаемой нагрузки. Данная величина оказывает влияние на чувствительность, селективность и избирательность срабатывания терминалов релейной защиты на объекте. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

17	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «синхронизация с внутренним тактовым генератором (%): ± 0,1». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-23 10:38:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации данная характеристика указана для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. . На рынке существуют несколько брендов ИБП такие как Eaton Socomec, Shneider Electric, показатель синхронизации с внутренним тактовым генератором которых равен (%): ± 0,1. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

18	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Аккумуляторные батареи не менее 120 штук, ёмкостью не менее 105 а/ч; 24. Шкаф для аккумуляторных батарей не менее 3 штук; 25. Время автономной работы не менее 6 минут». При таком количестве таких аккумуляторов время автономной работы не может быть 6 минут при максимальной нагрузке 500кВт. В технической спецификации должна быть указана мощность нагрузки на каждом ИБП, при которой время автономной работы должно быть не менее 6 минут.	2023-05-23 10:36:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная мощность ИБП указана в технической спецификации с учетом роста нагрузки в ближайшие 5-10 лет. Так как данные ИБП будут работать в параллели соответственно нагрузка будет распределятся между ИБП. При техническом обслуживании ИБП, один из них будет выводится из параллельной работы, то есть нагрузка на один из ИБП не должна превышать 50 процентов, а мощность нагрузки каждого ИБП не должен превышать 50 процентов заявленной мощности.
19	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Аккумуляторные батареи не менее 120 штук, ёмкостью не менее 105 а/ч; 24. Шкаф для аккумуляторных батарей не менее 3 штук; 25. Время автономной работы не менее 6 минут». При таком количестве таких аккумуляторов время автономной работы не может быть 6 минут при максимальной нагрузке 500кВт. В технической спецификации должна быть указана мощность нагрузки на каждом ИБП, при которой время автономной работы должно быть не менее 6 минут.	2023-05-22 14:15:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная мощность ИБП указана в технической спецификации с учетом роста нагрузки в ближайшие 5-10 лет. Так как данные ИБП будут работать в параллели соответственно нагрузка будет распределятся между ИБП. При техническом обслуживании ИБП, один из них будет выводится из параллельной работы, то есть нагрузка на один из ИБП не должна превышать 50 процентов, а мощность нагрузки каждого ИБП не должен превышать 50 процентов заявленной мощности.

20	130740024890	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано, что требуется установка ИБП. Укажите, что туда входит. 1. Требуется ли обустройство основания (фундамента). Если да, то укажите требуемые параметры основания. 2. Требуется ли прокладка кабеля в траншеи. Если да, то укажите требуемые марки, длины кабелей и параметры кабельной арматуры. 3. Требуется ли возведение модульного здания для размещения ИБП. Если да, то укажите его размеры и характеристики. 4. Требуется ли возведения воздушных линий. Если да, то укажите требуемые марки, длины проводов и характеристики опор.	2023-05-23 10:36:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Обустройство основания (фундамента) не требуется. 2. Для подключения аккумуляторных батареи используется кабеля сечением 1х95 длиной 300 м для подключения ИБП 1х150 длина 350 м. 3. Возведение модульного здания для размещения ИБП не требуется. 4. Возведения воздушных линий не требуется.
21	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «КПД двойного преобразования: не менее 97%;». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-22 14:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

22	180640032699	КҚ жобасына ескерту	Под характеристики, указанные в технической спецификации подходит только единственная модель модель ИБП: Liebert EXL S1. Учитывая то, что модель Liebert EXL S1 не совместима для параллельной работы с имеющимся в наличии ИБП Masterguard Chloride S III 500 KVA, а также то, что эксклюзивным импортером Liebert EXL S1 в Казахстане является только Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028), очевиден факт искусственного преднамеренного сужения круга потенциальных поставщиков за счет лоббирования конкретного произодителя. Этот факт нарушает все пункты Ст.4, п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», что согласно ст.207 КоАП РК влечет за собой штраф на должностных лиц. В связи с этим, требуем убрать из технической спецификации параметры, относящиеся к конкретной модели ИБП, а также все остальные пункты, не влияющие на эксплуатационные характеристики оборудования. Отмечаем, что установление таких требований в технической спецификации из-за устранения конкуренции среди потенциальных поставщиков, очевидно приводит к удорожанию закупаемого товара, т.к. другие поставщики способны поставить не менее хороший товар за гораздо более низкую цену. В конечном итоге это приводит к нерациональному использованию средств государственного бюджета, т.е. растрате денег налогоплательщиков страны. В противном случае оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы для инициирования расследования на предмет коррупционного сговора "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" с заказчиком в лице ГУ "Министерство информации и общественного развития РК" или организатором в лице РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".	2023-05-22 14:10:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» является технологической площадкой по подготовке, производству и выдачи телевизионных эфиров Государственных телеканалов. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей. Требования технической спецификации были выработаны с учетом нужд объекта для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Также, хотим отметить, что, специфика работы здания не позволяют отключать от энергоснабжения установленные оборудования технологической части (вещательное ядро, центральная матрица телевидения, серверы вещания, хранения и записей), в связи с этим для бесперебойной работы оборудования технологической части необходимы ИБП для интеграции в параллельную работу установленных ИБП.

23	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации не указаны характеристики места размещения ИБП. Если Заказчик (или Организатор) откажется от идеи лоббирования ИБП Liebert EXL S1, то следует указать, где будет размещаться ИБП: 1. на улице/в помещении/в модульном здании и т.д. 2. есть ли отопление 3. есть ли вентиляция/кондиционирование 4. какое расстояние от ИБП до стен и потолка 5. наличие фундамента, материал пола. 6. площадь помещения. 7. расстояние до ТП 8. высота потолка 9. наличие кран-балки (если в помещении) 10. возможность для работы крана-манипулятора (вне помещения) 11. наличие системы пожаротушения. 12. возможность прокладки кабелей	2023-05-22 14:13:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ИБП будут размещаться в помещении ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы». 2. Отопление отсутствует. 3. Существует вытяжная вентиляция, а также установлены прецизионные кондиционеры. 4. От ИБП до потолка 3,9 м, от стен до ИБП 80 см. 5. Материал пола стальные листы. 6. Площадь 89,3 кв.м. 7. Помещение ИБП находится непосредственной близости от РУ 0,4 кВ, расстояние от шкафа РУ – 0,4 кВ до дальнего ИБП составляет 15 метров. 8. Высота потолка 4,8 м. 9. Кран-балка отсутствует. 10. Возможность работы крана-манипулятора существует. 11. Существует система АСТП (порошковая). 12. Существует кабельные лотки. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

24	180640032699	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано «Ток короткого замыкания для не менее 200мс: 2.2 In». У каждого производителя свои характеристики тока короткого замыкания, которые не влияют на режим эксплуатации ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. в данном случае он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-22 14:12:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Величина тока короткого замыкания в данном пункте указано, с учетом селективности релейной защиты на объекте и пусковыми токами подключаемой нагрузки. Данная величина оказывает влияние на чувствительность, селективность и избирательность срабатывания терминалов релейной защиты на объекте. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют несколько брендов ИБП, величина тока короткого замыкания которых превышает 200мс: 2.2 In. такие как Eaton Socomec, Shneider Electric. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

25	130740024890	КҚ жобасына ескерту	д характеристики, указанные в технической спецификации подходит только единственная модель модель ИБП: Liebert EXL S1. Учитывая то, что модель Liebert EXL S1 не совместима для параллельной работы с имеющимся в наличии ИБП Masterguard Chloride S III 500 KVA, а также то, что эксклюзивным импортером Liebert EXL S1 в Казахстане является только Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028), очевиден факт искусственного преднамеренного сужения круга потенциальных поставщиков за счет лоббирования конкретного произодителя. Этот факт нарушает все пункты Ст.4, п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», что согласно ст.207 КоАП РК влечет за собой штраф на должностных лиц. В связи с этим, требуем убрать из технической спецификации параметры, относящиеся к конкретной модели ИБП, а также все остальные пункты, не влияющие на эксплуатационные характеристики оборудования. Отмечаем, что установление таких требований в технической спецификации из-за устранения конкуренции среди потенциальных поставщиков, очевидно приводит к удорожанию закупаемого товара, т.к. другие поставщики способны поставить не менее хороший товар за гораздо более низкую цену. В конечном итоге это приводит к нерациональному использованию средств государственного бюджета, т.е. растрате денег налогоплательщиков страны. В противном случае оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы для инициирования расследования на предмет коррупционного сговора "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" с заказчиком в лице ГУ "Министерство информации и общественного развития РК" или организатором в лице РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".	2023-05-23 10:39:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» является технологической площадкой по подготовке, производству и выдачи телевизионных эфиров Государственных телеканалов. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей. Требования технической спецификации были выработаны с учетом нужд объекта для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Также, хотим отметить, что, специфика работы здания не позволяют отключать от энергоснабжения установленные оборудования технологической части (вещательное ядро, центральная матрица телевидения, серверы вещания, хранения и записей), в связи с этим для бесперебойной работы оборудования технологической части необходимы ИБП для интеграции в параллельную работу установленных ИБП.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК	Жексембин Марат Борибаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№9657480

№ конкурса 10007630-1
Название конкурса О проведении государственной закупки для ГУ «Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2023-05-16 11:56:34 по 2023-05-23 11:56:34
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано, что требуется установка ИБП. Укажите, что туда входит. 1. Требуется ли обустройство основания (фундамента). Если да, то укажите требуемые параметры основания. 2. Требуется ли прокладка кабеля в траншеи. Если да, то укажите требуемые марки, длины кабелей и параметры кабельной арматуры. 3. Требуется ли возведение модульного здания для размещения ИБП. Если да, то укажите его размеры и характеристики. 4. Требуется ли возведения воздушных линий. Если да, то укажите требуемые марки, длины проводов и характеристики опор.	2023-05-22 14:14:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Обустройство основания (фундамента) не требуется. 2. Для подключения аккумуляторных батареи используется кабеля сечением 1х95 длиной 300 м для подключения ИБП 1х150 длина 350 м. 3. Возведение модульного здания для размещения ИБП не требуется. 4. Возведения воздушных линий не требуется.

2	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «КПД двойного преобразования: не менее 97%;». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-23 10:38:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют бренды ИБП Riello Master, Eaton и другие, величина КПД которых превышает 97% в режиме двойного преобразования. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

3	141040028713	Замечание к КД	Связи с тем, что данная модель ИБП "Masterguard Chloride" снять с производство и отсутствует запасных частей у производителя, считаем не целесообразно закупать данную модель ИБП. На рынке имеются достаточно производителей соответствующими или лучшими техническими показателями сравнительно с данной моделью. Так как данные ИБП закупается в количество 2 штуки, как отдельно стоящие и функционирующие оборудование, считаем, в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года No434-V в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и приводит к нарушению одного из принципа государственных закупок предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок.	2023-05-22 10:27:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» является технологической площадкой по подготовке, производству и выдачи телевизионных эфиров Государственных телеканалов. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей. Требования технической спецификации были выработаны с учетом нужд объекта для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Также, хотим отметить, что, специфика работы здания не позволяют отключать от энергоснабжения установленные оборудования технологической части (вещательное ядро, центральная матрица телевидения, серверы вещания, хранения и записей), в связи с этим для бесперебойной работы оборудования технологической части необходимы ИБП для интеграции в параллельную работу установленных ИБП.

4	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки должен приложить копию авторизационного письма от официальных представителей производителя оборудования в Республике Казахстан». Официальным представителем производителя ИБП Liebert EXL S1 в Республике Казахстан является Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028). Получается, текст конкурсной документации был написан под одного конкретного поставщика. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-22 14:13:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование предоставления потенциальным Поставщиком авторизационного письма основании пп.2) п. 18 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в техническую спецификацию товаров, работ и услуг допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Все производители, компании могут предоставлять авторизационные письма, в том числе и казахстанские. Данное требование не ограничивает участие потенциальных Поставщиков в данном государственном закупе. Также данный приобретаемый товар должен быть интегрирован с установленной ИБП.

5	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Номинальное входное напряжение (В): не ниже 200 не более 460; 3 фазы или 3 фазы + N». Исходя из указанных данных получается диапазон регулировки в сети 380В: -47%/+21%, но в трехфазной сети не может быть такого диапазона напряжения. Просим указать корректный диапазон напряжения.	2023-05-22 14:11:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано, в связи с тем, чтобы ИБП работал стабильно при снижении напряжения питающей сети в аварийных режимах. В аварийных режимах городской сети напряжение питания может снижаться до нуля на всех трех фазах, либо на отдельно взятых.

6	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Структура ИБП: моноблочный». У каждого производителя могут быть разные структуры ИБП, которые не влияют на режим эксплуатации. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-23 10:37:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование вызвано тем, что в моноблочной системе меньшее количество параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы), а также количество микропроцессоров управляющих алгоритмом работы ИБП, что повышает надежность оборудования. Так как в модульных системах параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы) и микропроцессоров во много раз больше. Также опыт эксплуатации модульных систем показывает, что при выходе из строя одного из модулей ИБП, ремонт достигается полной заменой силового модуля, что повышает расходы для проведения ремонтно-восстановительных работ по сравнению с моноблочной системой, где при проведении ремонта есть возможность произвести ремонт, как самой электронной платы, так и замены одного электронного силового компонента (тиристоры, IGBT транзисторы, конденсаторы и микросхемы).

7	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Структура ИБП: моноблочный». У каждого производителя могут быть разные структуры ИБП, которые не влияют на режим эксплуатации. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-23 10:36:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование вызвано тем, что в моноблочной системе меньшее количество параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы), а также количество микропроцессоров управляющих алгоритмом работы ИБП, что повышает надежность оборудования. Так как в модульных системах параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы) и микропроцессоров во много раз больше. Также опыт эксплуатации модульных систем показывает, что при выходе из строя одного из модулей ИБП, ремонт достигается полной заменой силового модуля, что повышает расходы для проведения ремонтно-восстановительных работ по сравнению с моноблочной системой, где при проведении ремонта есть возможность произвести ремонт, как самой электронной платы, так и замены одного электронного силового компонента (тиристоры, IGBT транзисторы, конденсаторы и микросхемы).

8	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Размеры Ш х Г х В (мм), не более: 1250 × 900 × 1950». Указанные значения в точности до миллиметра совпадают с габаритами ИБП Liebert EXL S1, что ставит под сомнение факт каких-либо ограничений по месту размещения ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-23 10:38:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют несколько брендов ИБП, габариты которых входят вышеуказанный диапазон размеров, такие как Socomec, Eaton и другие. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.
9	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Номинальное входное напряжение (В): не ниже 200 не более 460; 3 фазы или 3 фазы + N». Исходя из указанных данных получается диапазон регулировки в сети 380В: -47%/+21%, но в трехфазной сети не может быть такого диапазона напряжения. Просим указать корректный диапазон напряжения.	2023-05-23 10:39:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано, в связи с тем, чтобы ИБП работал стабильно при снижении напряжения питающей сети в аварийных режимах. В аварийных режимах городской сети напряжение питания может снижаться до нуля на всех трех фазах, либо на отдельно взятых.

10	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Размеры Ш х Г х В (мм), не более: 1250 × 900 × 1950». Указанные значения в точности до миллиметра совпадают с габаритами ИБП Liebert EXL S1, что ставит под сомнение факт каких-либо ограничений по месту размещения ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-22 14:13:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют несколько брендов ИБП, габариты которых входят вышеуказанный диапазон размеров, такие как Socomec, Eaton и другие. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

11	141040028713	Запрос о разъяснении КД	Добрый день 1. Просим разъяснении по пункту "совместимый для параллельной работы с имеющимся в наличии (установленным) ИБП марки Masterguard Chloride S III", поскольку данного бренда ИБП в настоящее время не существует. Также данная модель ИБП устарела, что может вызвать проблемы на новых ИБП при параллельной работе, если такого возможно. 2. Просим удалить данный пункт из технической спецификации, поскольку это лоббирование интересов определенного поставщика.	2023-05-19 14:37:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Данные ИБП установлены в здании ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы». В технической спецификации указаны ИБП совместимый для параллельной работы с установленными ИБП. Согласно технической спецификации «Приобретается источник бесперебойного питания (далее - ИБП) 500 кВА, совместимый для параллельной работы с имеющимся в наличии (установленными) ИБП марки Masterguard Chloride S III 500 кВА». 2. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

12	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «синхронизация с внутренним тактовым генератором (%): ± 0,1». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-22 14:11:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации данная характеристика указана для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

13	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации не указаны характеристики места размещения ИБП. Если Заказчик (или Организатор) откажется от идеи лоббирования ИБП Liebert EXL S1, то следует указать, где будет размещаться ИБП: 1. на улице/в помещении/в модульном здании и т.д. 2. есть ли отопление 3. есть ли вентиляция/кондиционирование 4. какое расстояние от ИБП до стен и потолка 5. наличие фундамента, материал пола. 6. площадь помещения. 7. расстояние до ТП 8. высота потолка 9. наличие кран-балки (если в помещении) 10. возможность для работы крана-манипулятора (вне помещения) 11. наличие системы пожаротушения. 12. возможность прокладки кабелей	2023-05-23 10:37:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ИБП будут размещаться в помещении ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы». 2. Отопление отсутствует. 3. Существует вытяжная вентиляция, а также установлены прецизионные кондиционеры. 4. От ИБП до потолка 3,9 м, от стен до ИБП 80 см. 5. Материал пола стальные листы. 6. Площадь 89,3 кв.м. 7. Помещение ИБП находится непосредственной близости от РУ 0,4 кВ, расстояние от шкафа РУ – 0,4 кВ до дальнего ИБП составляет 15 метров. 8. Высота потолка 4,8 м. 9. Кран-балка отсутствует. 10. Возможность работы крана-манипулятора существует. 11. Существует система АСТП (порошковая). 12. Существует кабельные лотки.

14	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Структура ИБП: моноблочный». У каждого производителя могут быть разные структуры ИБП, которые не влияют на режим эксплуатации. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-22 14:14:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование вызвано тем, что в моноблочной системе меньшее количество параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы), а также количество микропроцессоров управляющих алгоритмом работы ИБП, что повышает надежность оборудования. Так как в модульных системах параллельно работающих силовых электронных компонентов (тиристоры, IGBT транзисторы) и микропроцессоров во много раз больше. Также опыт эксплуатации модульных систем показывает, что при выходе из строя одного из модулей ИБП, ремонт достигается полной заменой силового модуля, что повышает расходы для проведения ремонтно-восстановительных работ по сравнению с моноблочной системой, где при проведении ремонта есть возможность произвести ремонт, как самой электронной платы, так и замены одного электронного силового компонента (тиристоры, IGBT транзисторы, конденсаторы и микросхемы).

15	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Потенциальный поставщик в рамках конкурсной заявки должен приложить копию авторизационного письма от официальных представителей производителя оборудования в Республике Казахстан». Официальным представителем производителя ИБП Liebert EXL S1 в Республике Казахстан является Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028). Получается, текст конкурсной документации был написан под одного конкретного поставщика. Требуем убрать этот пункт.	2023-05-23 10:38:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование предоставления потенциальным Поставщиком авторизационного письма основании пп.2) п. 18 Приложения 6 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в техническую спецификацию товаров, работ и услуг допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Все производители, компании могут предоставлять авторизационные письма, в том числе и казахстанские. Данное требование не ограничивает участие потенциальных Поставщиков в данном государственном закупе. Также данный приобретаемый товар должен быть интегрирован с установленной ИБП.

16	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Ток короткого замыкания для не менее 200мс: 2.2 In». У каждого производителя свои характеристики тока короткого замыкания, которые не влияют на режим эксплуатации ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. в данном случае он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-23 10:38:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Величина тока короткого замыкания в данном пункте указано, с учетом селективности релейной защиты на объекте и пусковыми токами подключаемой нагрузки. Данная величина оказывает влияние на чувствительность, селективность и избирательность срабатывания терминалов релейной защиты на объекте. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

17	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «синхронизация с внутренним тактовым генератором (%): ± 0,1». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-23 10:38:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации данная характеристика указана для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. . На рынке существуют несколько брендов ИБП такие как Eaton Socomec, Shneider Electric, показатель синхронизации с внутренним тактовым генератором которых равен (%): ± 0,1. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

18	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Аккумуляторные батареи не менее 120 штук, ёмкостью не менее 105 а/ч; 24. Шкаф для аккумуляторных батарей не менее 3 штук; 25. Время автономной работы не менее 6 минут». При таком количестве таких аккумуляторов время автономной работы не может быть 6 минут при максимальной нагрузке 500кВт. В технической спецификации должна быть указана мощность нагрузки на каждом ИБП, при которой время автономной работы должно быть не менее 6 минут.	2023-05-23 10:36:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная мощность ИБП указана в технической спецификации с учетом роста нагрузки в ближайшие 5-10 лет. Так как данные ИБП будут работать в параллели соответственно нагрузка будет распределятся между ИБП. При техническом обслуживании ИБП, один из них будет выводится из параллельной работы, то есть нагрузка на один из ИБП не должна превышать 50 процентов, а мощность нагрузки каждого ИБП не должен превышать 50 процентов заявленной мощности.
19	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Аккумуляторные батареи не менее 120 штук, ёмкостью не менее 105 а/ч; 24. Шкаф для аккумуляторных батарей не менее 3 штук; 25. Время автономной работы не менее 6 минут». При таком количестве таких аккумуляторов время автономной работы не может быть 6 минут при максимальной нагрузке 500кВт. В технической спецификации должна быть указана мощность нагрузки на каждом ИБП, при которой время автономной работы должно быть не менее 6 минут.	2023-05-22 14:15:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная мощность ИБП указана в технической спецификации с учетом роста нагрузки в ближайшие 5-10 лет. Так как данные ИБП будут работать в параллели соответственно нагрузка будет распределятся между ИБП. При техническом обслуживании ИБП, один из них будет выводится из параллельной работы, то есть нагрузка на один из ИБП не должна превышать 50 процентов, а мощность нагрузки каждого ИБП не должен превышать 50 процентов заявленной мощности.

20	130740024890	Замечание к КД	В технической спецификации указано, что требуется установка ИБП. Укажите, что туда входит. 1. Требуется ли обустройство основания (фундамента). Если да, то укажите требуемые параметры основания. 2. Требуется ли прокладка кабеля в траншеи. Если да, то укажите требуемые марки, длины кабелей и параметры кабельной арматуры. 3. Требуется ли возведение модульного здания для размещения ИБП. Если да, то укажите его размеры и характеристики. 4. Требуется ли возведения воздушных линий. Если да, то укажите требуемые марки, длины проводов и характеристики опор.	2023-05-23 10:36:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Обустройство основания (фундамента) не требуется. 2. Для подключения аккумуляторных батареи используется кабеля сечением 1х95 длиной 300 м для подключения ИБП 1х150 длина 350 м. 3. Возведение модульного здания для размещения ИБП не требуется. 4. Возведения воздушных линий не требуется.
21	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «КПД двойного преобразования: не менее 97%;». Требуем убрать этот пункт, т.к. он относится к одной конкретной модели ИБП.	2023-05-22 14:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

22	180640032699	Замечание к КД	Под характеристики, указанные в технической спецификации подходит только единственная модель модель ИБП: Liebert EXL S1. Учитывая то, что модель Liebert EXL S1 не совместима для параллельной работы с имеющимся в наличии ИБП Masterguard Chloride S III 500 KVA, а также то, что эксклюзивным импортером Liebert EXL S1 в Казахстане является только Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028), очевиден факт искусственного преднамеренного сужения круга потенциальных поставщиков за счет лоббирования конкретного произодителя. Этот факт нарушает все пункты Ст.4, п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», что согласно ст.207 КоАП РК влечет за собой штраф на должностных лиц. В связи с этим, требуем убрать из технической спецификации параметры, относящиеся к конкретной модели ИБП, а также все остальные пункты, не влияющие на эксплуатационные характеристики оборудования. Отмечаем, что установление таких требований в технической спецификации из-за устранения конкуренции среди потенциальных поставщиков, очевидно приводит к удорожанию закупаемого товара, т.к. другие поставщики способны поставить не менее хороший товар за гораздо более низкую цену. В конечном итоге это приводит к нерациональному использованию средств государственного бюджета, т.е. растрате денег налогоплательщиков страны. В противном случае оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы для инициирования расследования на предмет коррупционного сговора "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" с заказчиком в лице ГУ "Министерство информации и общественного развития РК" или организатором в лице РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".	2023-05-22 14:10:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» является технологической площадкой по подготовке, производству и выдачи телевизионных эфиров Государственных телеканалов. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей. Требования технической спецификации были выработаны с учетом нужд объекта для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Также, хотим отметить, что, специфика работы здания не позволяют отключать от энергоснабжения установленные оборудования технологической части (вещательное ядро, центральная матрица телевидения, серверы вещания, хранения и записей), в связи с этим для бесперебойной работы оборудования технологической части необходимы ИБП для интеграции в параллельную работу установленных ИБП.

23	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации не указаны характеристики места размещения ИБП. Если Заказчик (или Организатор) откажется от идеи лоббирования ИБП Liebert EXL S1, то следует указать, где будет размещаться ИБП: 1. на улице/в помещении/в модульном здании и т.д. 2. есть ли отопление 3. есть ли вентиляция/кондиционирование 4. какое расстояние от ИБП до стен и потолка 5. наличие фундамента, материал пола. 6. площадь помещения. 7. расстояние до ТП 8. высота потолка 9. наличие кран-балки (если в помещении) 10. возможность для работы крана-манипулятора (вне помещения) 11. наличие системы пожаротушения. 12. возможность прокладки кабелей	2023-05-22 14:13:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ИБП будут размещаться в помещении ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы». 2. Отопление отсутствует. 3. Существует вытяжная вентиляция, а также установлены прецизионные кондиционеры. 4. От ИБП до потолка 3,9 м, от стен до ИБП 80 см. 5. Материал пола стальные листы. 6. Площадь 89,3 кв.м. 7. Помещение ИБП находится непосредственной близости от РУ 0,4 кВ, расстояние от шкафа РУ – 0,4 кВ до дальнего ИБП составляет 15 метров. 8. Высота потолка 4,8 м. 9. Кран-балка отсутствует. 10. Возможность работы крана-манипулятора существует. 11. Существует система АСТП (порошковая). 12. Существует кабельные лотки. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

24	180640032699	Замечание к КД	В технической спецификации указано «Ток короткого замыкания для не менее 200мс: 2.2 In». У каждого производителя свои характеристики тока короткого замыкания, которые не влияют на режим эксплуатации ИБП. Требуем убрать этот пункт, т.к. в данном случае он относится только к ИБП Liebert EXL S1.	2023-05-22 14:12:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Величина тока короткого замыкания в данном пункте указано, с учетом селективности релейной защиты на объекте и пусковыми токами подключаемой нагрузки. Данная величина оказывает влияние на чувствительность, селективность и избирательность срабатывания терминалов релейной защиты на объекте. Описания характеристик ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. На рынке существуют несколько брендов ИБП, величина тока короткого замыкания которых превышает 200мс: 2.2 In. такие как Eaton Socomec, Shneider Electric. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей.

25	130740024890	Замечание к КД	д характеристики, указанные в технической спецификации подходит только единственная модель модель ИБП: Liebert EXL S1. Учитывая то, что модель Liebert EXL S1 не совместима для параллельной работы с имеющимся в наличии ИБП Masterguard Chloride S III 500 KVA, а также то, что эксклюзивным импортером Liebert EXL S1 в Казахстане является только Филиал компании "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" в РК (БИН 070541004028), очевиден факт искусственного преднамеренного сужения круга потенциальных поставщиков за счет лоббирования конкретного произодителя. Этот факт нарушает все пункты Ст.4, п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», что согласно ст.207 КоАП РК влечет за собой штраф на должностных лиц. В связи с этим, требуем убрать из технической спецификации параметры, относящиеся к конкретной модели ИБП, а также все остальные пункты, не влияющие на эксплуатационные характеристики оборудования. Отмечаем, что установление таких требований в технической спецификации из-за устранения конкуренции среди потенциальных поставщиков, очевидно приводит к удорожанию закупаемого товара, т.к. другие поставщики способны поставить не менее хороший товар за гораздо более низкую цену. В конечном итоге это приводит к нерациональному использованию средств государственного бюджета, т.е. растрате денег налогоплательщиков страны. В противном случае оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы для инициирования расследования на предмет коррупционного сговора "Вертив Гуч Системлери Лимитед Ширкети" с заказчиком в лице ГУ "Министерство информации и общественного развития РК" или организатором в лице РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".	2023-05-23 10:39:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» является технологической площадкой по подготовке, производству и выдачи телевизионных эфиров Государственных телеканалов. Описания ИБП указаны с учетом диапазона «не менее» или «не более», что позволяет Поставщику выбрать и поставить товар, соответствующий указанным минимальным или максимальным характеристикам, и не ограничивают участие потенциальных Поставщиков. Все требования соответствует нормам государственных закупок. Кроме того, в конкурсной документации не предусмотрено указание конкретных товарных знаков и фирменных наименований каких-либо деталей. Требования технической спецификации были выработаны с учетом нужд объекта для интеграции в параллели закупаемых ИБП с установленными. Также, хотим отметить, что, специфика работы здания не позволяют отключать от энергоснабжения установленные оборудования технологической части (вещательное ядро, центральная матрица телевидения, серверы вещания, хранения и записей), в связи с этим для бесперебойной работы оборудования технологической части необходимы ИБП для интеграции в параллельную работу установленных ИБП.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары/Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК	Жексембин Марат Борибаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»