29100

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-4453

«07» 10 2021 ж./г.

«Технические условия на электроснабжение»

1. Аким Жемского с/о Жылыойского района
2. Наименования объекта электроснабжения: освещение парка и зоны отдыха
3. Место расположения объекта: Жылыойский район, с.о.Жем, с.Тургызба
4. Разрешенная мощность электропотребления: 6кВт, напряжение 220В
5. Характер потребления электроэнергии: постоянный
6. Категория надежности электроснабжения: III
7. Разрешенный коэффициент мощности: 0,4кВ - cos φ ≥0.93
8. Точка подключения: для электроснабжения выполнить прокладку КЛ-0,22кВ от существующей опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.4 (уличное освещение) КТП-3/1 РП-1 ПС-110/10кВ №134 «Центральная», по согласованию с владельцем сетей.
9. Основные технические требования: рекомендуем установку многофункционального прибора учета электрической энергии со встроенным модемом для дистанционной передачи данных в АСКУЭ энергоснабжающей организации. Тип прибора учета и модема согласовать с энергоснабжающей организацией.
10. Требования по усилению существующей электрической сети: не требуется.
11. Причина выдачи: вновь вводимый.
12. Срок действия технических условий –3 года.

Примечание: До начала строительно-монтажных работ потребитель согласовывает проектируемую трассу кабельной линии (КЛ)-0,22кВ с заинтересованными организациями.

Первый Вице-президент-
главный инженер АО «Атырау Жарык»: М.У.Губашев

Исп.СПР: 99-42-22