от 19 июня 2023 г.
№ ES-0147
г. Алматы

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Жалоба

Организатор/Заказчик: ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.
Номер – Наименование объявления:
№ 9962624-1- О проведении государственных закупок “Электрооборудования”
Номер лота № 59975244-ОК1 (Агрегат электронасосный)

Настоящим письмом хотим, сообщить для Вашего сведения, что заявка потенциального поставщика ТОО "Digital Trend" допущенного для участия, не соответствуют конкурсной документации и технической спецификации закупаемого оборудования.

В подтверждение, наши доводы указаны ниже:

Потенциальным поставщиком ТОО "Digital Trend", предлагается насос. Модель: E6KX+MPC615A-8V, завода-изготовителя “Caprari S.p.A”

Указанная модель E6KX+MPC615A-8V - не соответствует требуемым техническим параметрам указанных в спецификации заказчика!

Так, согласно технической спецификации заказчика - **Для подтверждения технических характеристик насосного агрегата потенциальный поставщик обязан предоставить нижеследующие документы:**

1. Кривые зависимости Q от H, КПД, NPSH и потребляемой мощности на одном графике (официально подтвержденный заводом изготовителем, или на фирменном носителе производителя).

2. Конструктивный чертеж насосного агрегата (официально подтвержденный заводом изготовителем, или на фирменном носителе производителя).

По данным требованиям заказчика, в конкурсной заявке потенциальным поставщиком ТОО "Digital Trend" был приложен файл: “график и чертеж”.

На официальном сайте https://www.caprari.com/en-en/ завода-изготовителя Caprari S.p.A, есть технический каталог производимой продукции. В каталоге на страницах 13-14 указаны фактические технические параметры предлагаемого агрегата **E6KX30/12+MPC615A**, которые не

соответствуют и значительно отличаются от требуемых параметров в технической спецификации заказчика.

Прошу обратить особое внимание, что потенциальным поставщиком ТОО "Digital Trend" в конкурсной заявке в графе “Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа” – указано: Caprari E6KX+MPC615A-8V

В данной графе указано не полное наименование насоса **- фактически предлагаемая модель E6KX30/12+MPC615A.**

Считаем, это было сделано чтобы намерено скрыть фактически предлагаемую модель насоса и количество ступеней.

Так как, согласно технической спецификации заказчика: Требуется. Количество ступеней не более и не менее 11 **– фактически предлагается ступеней 12.**

Согласно технической спецификации заказчика: Ниже указаны необходимые рабочие точки, которые должны быть обязательно указаны на рабочем графике насоса (допустимое отклонение по производительности на графике - 0,3м3/ч и по напору 0,3м!!!):

1.Требуется. Точка: Производительность в рабочей точке 18 м3/ч. Напор 115 м. Мощность на валу в рабочей точке не выше 7,9 кВт. КПД в рабочей точке не ниже 70%. NPSH в рабочей точке не выше 2,9м. **– фактически предлагается: КПД в рабочей точке 65%.**

2. Требуется. Точка: Производительность в рабочей точке 25 м3/ч. Напор 100 м. Мощность на валу в рабочей точке не выше 8,5 кВт. КПД в рабочей точке не ниже 75%. NPSH в рабочей точке не выше 3м. **– фактически предлагается: Производительность в рабочей точке 25,2 м3/ч. Напор 103 м.**

3. Требуется. Точка: Производительность в рабочей точке 34 м3/ч. Напор 71 м. Мощность на валу в рабочей точке не выше 9 кВт. КПД в рабочей точке не ниже 68%. NPSH в рабочей точке не выше 4м. **– фактически предлагается: Производительность в рабочей точке 34 м3/ч. Напор 76 м. NPSH в рабочей точке 9,5 кВт.**

Требуется. Диапазон производительности от 14,5 м3/ч до 42,5 м3/ч (обязательно должен быть обозначен на прилагаемом графике!!!). **– фактически предлагается: Диапазон производительности от 2,2 м3/ч до 41 м3/ч**

Требуется. Напор при H(Q=0) не выше 120м **– фактически предлагается: Напор при H(Q=0) 132м**

Таким образом, необходимые рабочие точки, диапазон производительности и напор при H(Q=0), которые должны быть указаны на рабочем графике – не соответствуют технической спецификации заказчика.

Согласно технической спецификации заказчика: Общие данные: Требуется. Вес не более 76 кг **– фактически предлагается 86,4 кг.** Требуется. Длина насоса не более 1689мм - **фактически предлагается 2304,5мм.**

Считаем, что файлы, приложенные к конкурсной заявке поставщиком ТОО "Digital Trend", были намеренно отредактированы и изменены под требуемые технические параметры, для прохождения допуска к протоколу итогов.

В заключение выше изложенным доводам, просим Вас:

- Признать заявку потенциального поставщика ТОО "Digital Trend" по лоту 59975244-ОК1 **(Агрегат электронасосный)** не соответствующей конкурсной документации и технической спецификации закупаемого оборудования.

Надеемся, что наше обращение будет принято во внимание!

С уважением,
Руководитель ИП «AVV Industrial»
Ластовский Александр Александрович

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кокорай, д. 2 А/1, офис 203, тел. /факс: 8 (727) 390 20 90, /8 (727) 243 53 38
e-mail: info@avv.kz