Приложение 1
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 17 » октября 2018 г.

Технический надзор:
ИП «Карагулов М.С.»,
Карагулов Мушелбай Сатмагамбетович- Руководитель,
город Актобе, район Астана, проспект Абая, 8А, почтовой индекс 30000

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:
Карагулов Мушелбек Сатмагамбетович –Технический надзор
-аттестат KZ53VJE0036103 от 16.03.2018 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту:
: «Газоснабжение магазина с офисом по адресу г. Актобе, ул. Матросова 56Б»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ИП «Кондратенко Александр Алексеевич»
Кондратенко А.А.- директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) «BN-Project», №17011672 Лицензия выдана 27 июнь 2017 года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Сакенова Г.Т.- директор

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10 сентябрь 2018 г;**
месяц, год
окончание работ **15 октябрь 2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:1;
по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяц;
фактически1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

№	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе, в тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие
1	всего	**3900000**	**3900000**		
1.1	Наружный газопровод среднего давления, Р=3,0 кгс/см2, д-57*3,0 мм, протяженность – 320 п/м	**2085180**	**2085180**		
1.2	Подземный газопровод среднего давления, Р=3,0 кгс/см2, д-63 мм ПЭ100 SDR11 протяженность – 83,5 п/м	**1286500**	**1286500**		
1.3	Внутренний газопровод низкого давления, Р=0,03 кгс/см2, д-32*2,8 мм., протяженность –6 п/м	**53420**	**53420**		
1.4	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС-1 комп.	**475800**	**475800**		

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе, в тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие
1					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «АйсаГазСрой» Проект ГСН №844 от 17.05.2018
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация
ИП «Карагулов М.С.»
Карагулов Мушелбай Сатмагамбетович- Руководитель

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору
Карагулов Мушелбай Сатмагамбетович- Технический надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
М.П.

.