Решения об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках

12 июня текущего года произошла аварийная ситуация на 2 насосных станциях находящихся в Жангизтобинском поселковом округе. В связи с этим, комиссионно был составлен акт осмотра вышедших из строя насосов. Акт осмотра прилагается дополнительно.

Вышеуказанная насосная станция до сегодняшнего дня обеспечивало чистой питьевой и технической водой п. Жангизтобе и село Шуак. В п. Жангизтобе чистой питьевой водой обеспечены 78 дворов от колонок и к 17 домам подведены водопроводные сети. Так же имеется средняя школа, амбулатория. В с. Шуак находятся и обеспечены водой Войсковая часть 47007, Войсковая часть 2544, ТОО «Теньши», РГУ «Учреждение № 23» КУИС МВД РК и квартир 251.

В связи с этим, согласно статьи 39 пункта 3 подпункта 4 было принято решение об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в части приобретения насоса ЭЦВ 10-65-185 в количестве 1 штуки для быстрой ликвидации аварийной ситуации в коммуникационных системах жизнеобеспечения.

И. о. Директора КГП Жарма-Су» М. Кожабеков

Акт осмотра оборудования

12.07.2023 г.

Комиссия в составе:
И. о. Директора КГП «Жарма-Су» - Кожабеков М. К.
Аким п. Жангизтобе – Закимов Е. Т.
Начальник котельной с. Шуак - Абдырашев Б. А.
И. о. Руководителя ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД Жарминского района области Абай» - Альпиев А. А.
Электрик КГП «Жарма-Су» - Жанбусинов А. Т.

произвели осмотр следующиих объектов: глубинные насосы ЭЦВ 10-40-110 в количестве 2-х штук установленные на вторую насосную станцию (Жангизтобе-Жинишке) и составили настоящий акт о нижеследующем: корпус насосов дефектов и изъянов не имеет, однако при присоединении к электричеству насосы незапускаются. При вскрытии насосов обнаружено, что из за пропадания фазы, произошел обрыв обмоток. Следов внешнего вмешательства во внутренние системы насоссов не обнаружено.

Акт осмотра оборудования составлен в одном экземпляре:

Подписи участников осмотра:

Кожабеков М. К.

Закимов Е. Т.

Абдырашев Б. А.

Альпиев А. А.

Жанбусинов А. Т.