ЖШС
«Алия-Сервис»
Қазақстан Республикасы
Орал қаласы Гагарин көшесі 2/2 1к.
Тел.: +7 (7112) 28-19-20
БСН 050640011650
ЖСК KZ379650000070545792
АҚ «Forte Bank»
БСК IRTYKZKA

ТОО
«Алия-Сервис»
Республика Казахстан
г. Уральск, ул. Гагарина 2/2 оф. 1
Тел.: +7 (7112) 28-19-20
БИН 050640011650
ИИК KZ379650000070545792
АО «Forte Bank»
БИК IRTYKZKA

Исх. 1747
От 01.08.2023 г.

Департамент казначейства
Акмолинской области

ТОО «Алия-Сервис» рассмотрев замечания по записи электронного депозитария 791785 сообщает следующее.

По замечанию: Уровень ответственности объектов не соответствует сведениям в представленных документах (*гл.8, приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648, Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165);*

Согласно представленного заключения экспертизы № 04-0080/18 от 01.06.2018 г. по рабочему проект у «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-3» г.Актобе» пунктом 6.2.2 Технологические решения предусмотрено:

Согласно ПДП, разработанного ТОО «Колдау» и утвержденного постановлением акимата города Актобе №593 от 13.02.2017 года, технических условий №762 от 26.06.2017 года, выданных АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ», для газификации жилых домов и объектов соцкомбыта (1 062 шт.) данным проектом предусмотрено газоснабжение жилого массива «Бауырластар-3» - 2 331,14 м3/час, кроме того гидравлическим расчетом предусмотрены расходы газа на «Бауырластар-4» - 2 130.86 м3/час и на перспективу с.Ушкудук – 2 051,2 м3/час, общий расход 6 513,2 м3/час, из них основной расход газа на бытовые нужды населения (автономное газовое отопление, горячее водоснабжение и использование газа на приготовление пищи) и на соцобъекты.

В объем рабочего проекта входят следующие сооружения:

подводящий внеплощадочный газопровод высокого давления I-категории давлением газа 1,2 МПа из стальных труб;

установка ПГБ с узлом замера расхода газа;

внутриплощадочный газопровод среднего давления от 0,005-0,3 МПа из полиэтиленовых труб;

внутриплощадочный газопровод низкого давления 0,005 МПа из полиэтиленовых труб.

По замечанию: Техническая сложность объектов не соответствует сведениям в представленных документах (по подвидам лицензируемого вида деятельности 4.4) *(гл.8, приложение 5 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648, Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и*

(или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165).

Сообщаем, данный подвид лицензии будет исключен.

С уважением,
Директор ТОО «Алия-Сервис» **Жумагулов А.Е.**