"Қамыстыбас кентінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбырының құрылысы". Түзету

Жұмыс жобасы бойынша
27.07.2023 ж. № 19-0256/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"КАТЭК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0256/23 от 27.07.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 17.05.2023 г. № 070140002001/230057/00 (56)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАТЭК", лицензия от 25.05.2000 г. ГСЛ№001227 (I категория).

ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEnergy2018", лицензия от 13.05.2021 г. №21017708 (III категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 22 августа 2022 года, утвержденное КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
дополнительное задание на проектирование от 03 июля 2023 года, утвержденное КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
выписка из протокола заседания Кызылординской областной бюджетной комиссии 20 марта 2023 года №9 по вопросу корректировки РП «Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с АГРС в поселке Камыстыбас»;
сравнительная таблица вносимых изменений в проектные решения по разделам рабочего проекта, согласованная КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» и ТОО «КАТЭК»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 20 июля 2022 года №36, утвержденное ГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»;
постановление Акима Аральского района от 29 ноября 2022 года №129-қ об установлении публичного сервитута;
постановление Акима Аральского района от 27 февраля 2023 года №27-қ о предоставлении КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» прав постоянного землепользования на земельные участки с экспликацией участков;
ведомость поставки строительных материалов от 03 июля 2023 года, утверждённая КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
протокол дозиметрического контроля и протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 18 мая 2022 года №8, составленные Аральским районным отделением РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК Министерства здравоохранения РК по Кызылординской области;

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26 июня 2022 года №N.01.X.KZ08VWF00069369, выданное РГУ "Аральское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан";

отчеты по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «КАТЭК» в 2022 году.

Письма:

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»:

от 19 октября 2022 года №04-09/2503 об отсутствии зеленых насаждений на участке строительства;

от 30 марта 2023 года №04-07/780 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы с указанием причин корректировки;

от 23 июня 2023 года №04-20/1565 о сроке начала строительства и об источнике финансирования;

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 10 августа 2022 года №2069/05 о продлении срока действия технических условий от 28 ноября 2013 года №0277 на постоянное электроснабжение до окончания СМР;

КГУ на ПХВ «Аральская районная ветеринарная станция» «Управление ветеринарии Кызылординской области» от 12 октября 2022 года №451 об отсутствии скотомогильников и почвенных очагов сибирской язвы на участке строительства;

РГУ «Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 17 октября 2022 года №02-15/851-И об отсутствии земель государственного лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, животных и растений, занесенных в Красную книгу РК на участке строительства;

КГУ «По охране памятников истории и культуры Кызылординской области» от 21 октября 2022 года №308 о согласовании заключения историко-культурно экспертизы НИПФ РГП «Казреставрация» от 19 августа 2015 года;

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области МЧС РК» от 28 октября 2022 года №21-09/14-12/19-И о предоставлении исходных данных для разработки мероприятий по предупреждению ситуаций инженерно-технического и чрезвычайного положения;

КОФ АО НК «КазАвтоЖол» от 21 октября 2022 года №25-01/25-02/668-И о согласовании проектных решений;

РГП на ПХВ «Нуринский групповой водовод» Филиал ОДСП «Арал» от 22 октября 2022 года №18-17-35-16/1633 о согласовании проектных решений;

КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 17 ноября 2022 года №01-11/555 о согласовании проектных решений;

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» от 06 декабря 2022 года №04-10/1707 о согласовании проектных решений;

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» от 23 января 2023 года №BS6P/LE/PTD/23-0110 о согласовании проектных решений.

Технические условия:

АО «Кызылорда Электр тарату Тораптары Компаниясы» от 28 ноября 2013 года №0277 на постоянное электроснабжение;

КОФ АО НК «КазАвтоЖол» от 10 августа 2022 года №25-01/25-02/428-И на пересечение проектируемого газопровода отвода на АГРС «Камыстыбас» через автомобильную дорогу М-32 Самара-Шымкент;

КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» б/д б/н на пересечение проектируемого газопровода отвода на АГРС «Камыстыбас» через автомобильную дорогу;

РГП на ПХВ «Нуринский групповой водовод» Филиал ОДСП «Арал» от 16 августа 2022 года №18-17-35-16/1217 на пересечение газопровода-отвода с двумя линиями водопровода на ПК276+27,7 с ситуационной схемой 2-ой ветки магистрального водовода;

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» от 06 сентября 2022 года №1.64 на подключение газопровода-отвода с установкой АГРС в поселке Камыстыбас Аральского района к МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент»;

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион» Сеть» ТУСМ-11 от 15 сентября 2022 года №11-2041-9/2022 на строительство газопровода в поселке Камыстыбас Аральского района с параллельной прокладкой и пересечением кабеля связи ТУСМ-11 ОК702С М15 – АТС Камыстыбас.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Технологическая схема АГРС, согласованная заказчиком;

Ситуационная схема газопровода, согласованная КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области», ГУ «Отдел земельных отношений Кызылординской области», ГУ «Аппарат Акима аульного округа Камыстыбас»;

Результат согласования от 26 сентября 2022 года № KZ65VNW00005812 РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Южказнедра";

Письмо-согласование рабочего проекта РГУ «Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 27 февраля 2023 года № KZ24VQR00034162 в части промышленной безопасности

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Аральский р-н, поселок Камыстыбас.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат

1	Газоснабжение	Кенжалиева Р.Т.	KZ92VJE00023082	Соответствует
2	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Пирманов С.К.	KZ61VJE00054195	Соответствует
4	Технологическая часть	Кенжалиева Р.Т.	KZ92VJE00023082	Соответствует
5	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
6	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
7	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
8	Генеральный план	Жанбатыров Е.А.	KZ68VJE00050674 KZ75VJE00074410	Соответствует
9	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
10	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Шора М.М.	KZ83VJE00021207	Соответствует
11	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
12	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность газопровода	км	28	28
2	Производительность АГРС	м³/час	15000	15000
3	Крановой узел КУ-1	шт	1	1
4	Охранный кран ОК-1	шт	1	1
5	Общая площадь участка	га	0,3311	0,3311
6	Площадь застройки	м²	244,88	244,88
7	Площадь покрытия	м²	1196,42	1196,42
8	Площадь покрытия из ПГС	м²	1869,7	1869,7
9	Коэффициент застройки	%	19,85	19,85
10	Категории дороги		IV-в	IV-в
11	Тип дорожной одежды		низший	низший
12	Строительная длина	км	0,27	0,27
13	Количество полос движения	шт	1	1
14	Ширина земляного полотна	м	6,5	6,5
15	Ширина проезжей части	м	4,5	4,5
16	Ширина полосы движения	м	4,5	4,5
17	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года в прогнозном уровне цен 2024 года, в том числе в том числе:	млн. тенге	5663,154	5200,206
17.1	СМР	млн. тенге	3065,651	2926,150
17.2	оборудование	млн. тенге	1393,681	1391,026
17.3	прочие затраты	млн. тенге	1203,822	883,030

18	В ценах по годам строительства			
18.1	В ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге	38,543	38,543
18.2	В ценах 2023 года (Экспертиза)	млн. тенге	2,542	2,542
18.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	5622,069	5159,121
19	Продолжительность строительства	мес.	9	9

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Қамыстыбас кентінде АГТС орнатумен «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбырының

құрылысы". Түзету Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шора М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жанбатыров Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Пирманов С.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Кенжалиева Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону