АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «30» Ноября 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Казмыржаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жаулбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «АзияСтройПроект-777»**
(наименование организации)

Выполнившими
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 33,825 м3
- укладка в/п труб: диам.315х18,7мм – 430 п.м./ГНБ/, диам.110х6мм –15 п.м., диам.50х3мм – 2 п.м. - (п-э)
- укладка футляров: диам.530х9мм – 51 п.м./п-э, методом ГНБ/
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб,
- монтаж запорных арматур: пожарный гидрант – 1шт, задвижки диам.300мм – 2шт, диам.100мм – 2шт, диам.50мм – 2шт с приваркой фасонных частей,
- устройство ЖБ колодцев диам.1500мм – 3шт;
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии- 15 м2
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 16 » апреля 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***29.05.2019г.*** окончание работ ***20.11. 2019г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент на сумму – 15 913,9 тенге (без НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н.– начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сариев К.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Ауез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Н.Абдуаитов

инженер-эксперт _____ Н. Тулебаев

Генподрядчик: _____ Д.Таласова

АКТ

гидростатического или манометрического испытания

на герметичность (Форма)

Система водоснабжения

на Реконструкцию водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент

г.Шымкент «11» Ноябрь **2019 г.**

Комиссия в составе представителей:

Представитель ТОО «ВР-М» _____ *К.Дяникулов*

Представитель эксплуатационного участка _____ *Н.Абдуаитов*

Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы» _____ *Н.Тулебаев*

Представитель подрядной организации _____ *ТОО «АзияСтройПроект-777» Таласова Д*

произвели осмотр и проверку строительства выполненной водопроводной сети *диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би:ТОО «АзияСтройПроект-777»*

(наименование организации)

составили настоящий акт в том, *что Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент, диам.300х18,7мм – 430 п.м., диам.110х6мм –15 п.м., диам.50х3мм–2 п.м. - (п-э)- выполнены по рабочему проекту*

Проведение испытания и его результаты

1. Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса.
2. Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм по контрольному манометру. По истечении последующих 30 мин давление не допускалось снижении более чем на 0,1 Мпа.

Решение комиссии:

Реконструкция выполнена в соответствии с проектной документацией действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

На основании изложенного результата испытания признается удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращается.

Представитель ТОО «ВР-М» К.Дяникулов

Представитель эксплуатационной организации Н.Абдуаитов

Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы» Н.Тулебаев

Представитель ТОО «АзияСтройПроект-777» Д.Таласова

АКТ
на скрытые работы

Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент

(местонахождение)

г.Шымкент **"26" Ноябрь 2019 г.**

Мы нижеподписавшиеся,
Представитель ОКС ТОО «ВР-М» К.Дяникулов
Начальник эксплуатационного уч-ка Н.Абдуаитов
Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы» Н.Тулебаев
Представитель подрядной организации Д.Таласова
произвели осмотр выполненных работ по объекту ***Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент***

(название объекта, наименование работ)

1 .Описание выполненных работ:
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 33,825 м3
- укладка в/п труб: диам.315х18,7мм – 430 п.м./ГНБ/, диам.110х6мм –15 п.м., диам.50х3мм – 2 п.м. - (п-э)
- укладка футляров: диам.530х9мм – 51 п.м./п-э, методом ГНБ/
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб,
- монтаж запорных арматур: пожарный гидрант – 1шт, задвижки диам.300мм – 2шт, диам.100мм – 2шт, диам.50мм – 2шт с приваркой фасонных частей.
- устройство ЖБ колодцев диам.1500мм – 3шт;
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии- 15 м2

(виды работ)

2.Соответствие строительных материалов и деталей Госстандартам и ТУ
соответствует

3.Соблюдение требованиям СН иП *соблюдены*

Соответствие выполненных работ в соответствие с их назначением:
удовлетворительно соответствуют своему назначению

На основании вышеизложенного разрешается производства последующих работ

Представитель ОКС ТОО «ВР-М» К.Дяникулов
Начальник эксплуатационного участка Н.Абдуаитов
Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы» Н.Тулебаев
Представитель подрядной организации Д.Таласова

Акт на промывку

г.Шымкент **2019 г.**

Мы, нижеподписавшиеся

Начальник лабораторий ТОО «ВР-М» _____Г.Жауылбаева___

Представителей ОКС ТОО «ВР-М» _____К.Дяникулов_____,

Представитель эксплуатационной организации _____Н.Абдуаитов____

Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы»_____Н.Тулебаев

Представитель подрядной организации _____Д.Таласова_____,

составили настоящий акт в том, что после завершение ***Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент*** **произведена промывка водопровода:**

d –300 мм L– 430 п.м (п/э),

d –110 мм L– 15 п.м (п/э),

d –50 мм L– 2 п.м (п/э),

Расчет длиной водопровода на 100 п.м:

$ПR^2$ * L = 3,14.0,15.0,15.100=7,1 м3,

$ПR^2$ * L = 3,14.0,055.0,055.100=0,95 м3,

$ПR^2$ * L = 3,14.0,025.0,025.100=0,2 м3

Наполнением водовода водой с хлором выдержкой 24 часа.

Расход хлора на:

8,2 м3 х 100 г/л х 100 п.м /36 = 2276 г/л или 22,8 кг

на 100 п.м. трубы расход гипохлорида натрия составляет 22,8 кг :

(L* 22,8кг)/100 =(447 х 22,8)/100 = 102 кг

В чем подтверждаем и расписываемся.

Нач.лаборатории ТОО «ВРиМ» _____ **Жауылбаева Г.**

Представитель ТОО «ВР-М» _____ **Дяникулов К.**

Начальник эксплуатационного участка _____ **Абдуаитов Н.**

Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы» _____ **Тулебаев Н.**

Представитель подрядной организации _____ **Таласова Д.**

АКТ

на подключение объектам к сетям водоотведения
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

г.Шымкент «21» Ноябрь **2019г.**

Мы нижеподписавшиеся: Начальник участка Н.Абдуаитов, представитель ТОО «ВР-М» К.Дяникулов, инженер-эксперт Н.Тулебаев и представитель подрядной организации ТОО «АзияСтройПроект-777» Д.Таласова произвели ***обследование водопроводных сетей d–315х18,7 мм L = 430 п.м., d–110х6,6 мм L = 15 п.м., d–50х3 мм L=2 п.м.-(п/э), Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района, г.Шымкент***

1. Подключение к сетям произведено: *работниками участка во главе начальника участка Н.Абдуаитова представителем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» К.Дяникуловым, инженером-эксперта Н.Тулебаевым и работниками ТОО «АзияСтройПроект-777» во главе директора Д.Таласовой*
(Ф.И.О., должность, организация)

3. Время подключение объекта 10 час 30 минут 2018 год.

Работу принял:
Представитель ТОО «ВР-М» К.Дяникулов
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Представитель эксплуатационного подразделения Н.Абдуаитов
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу принял:
Инженер-эксперт ТОО «Молдир булак суы Н.Тулебаев
(Ф.И.О., подпись, должность)

Работу сдал:
Представитель подрядной организации Д.Таласова
(Ф.И.О., подпись, должность)

Примечание

Проведенные линий ***d–315х18,7 мм L = 430 п.м., d–110х6,6 мм L = 15 п.м., d–50х3 мм L=2 п.м.-(п-э),*** - переподключен в существующий водопровод *диам.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдибек би, Абайского района*