Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан"

АКТ № __

г.Алматы о выявленных неисправностях (дефектах)

«5» 09 ***2023 г.***

Объект: В здание общежития РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан".

В процессе осмотра объекта были выявлены следующие неисправности (дефекты).

№ п/п	Обнаруженные неисправности (дефекты)
1	Выполнить работ по аварийному ремонту устранение поврежденных сантехнических труб холодной воды и канализационной системы по этажам 5, 4, 2 общежитий при вскрытии было обнаружено: 1. Засорение труб в участке соединения шланга и бачка · 2. Механическое повреждение подводящей воду трубы, износ компонентов изделия 3. Повреждения унитаза (необходимо заменить) 4. Устранение последствий протечки согласно сметной документации.

Ответственный за ремонт (_____) – Атрипбаев.Б **Ф.И.О.**

Акт составил: (_____) _ Ыскежонов Е.Р **Ф.И.О.**

С актом ознакомлен: (_____) _ Шаймов В.Т. **Ф.И.О.**

Материалы подготовлены редакцией журнала «Главбух»
Все сервисы: www.glavbukh.ru/service