ПАСПОРТ ГАЗОПРОВОДА

(~~низкого~~, среднего, ~~высокого~~ давления)
ненужное зачеркнуть

на газификацию объекта Блочно модульной котельной поликлиники №7.
по адресу: г. Тараз ул. Рафинадная №13

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № _____

ПАСПОРТ ГАЗОПРОВОДА

(наименование владельца газопровода)

Газоснабжение БМК поликлиники №7 в г. Тараз Рафинодная №13

(наименование и адрес объекта газификации)

До допуска в эксплуатацию газопровод должен быть зарегистрирован в органах Гос.Тех.Надзора Республики Казахстан (ведомственном органе газового надзора).

Решение на производство строительно-монтажных работ по газоснабжению
№ _____

_____
(указать наименование управления)

_____

_____

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о качестве изготовления и монтажа газопровода.

1. Наименование, ведомственная принадлежность и адрес владельца газопровода_____
_____
цех, предприятие, организация
2. Назначение газопровода Газоснабжение
_____
3. Дата, месяц и год ввода в эксплуатацию _____
4. Наименование строительно-монтажной организации (ген. подрядчика) _____
ТОО"КазГазСтрой Энерго" ГСЛ-СМР №001335
5. Дата, месяц и год окончания строительства (монтажа газопровода) 18.08.2023
6. Кем и когда разработан проект газоснабжения ТОО"QAZ JOBA EXPERT"
№2023-ГСН
7. Кем и когда утвержден проект газоснабжения ЖФ АО"КТГА" №2384
от 15.08.2023г.
8. Кем и когда согласован проект газоснабжения _____
_____
_____

a) «_____»_____ 20____ г. с _____
наименование
городским управлением газового хозяйства

b) «_____»_____ 20____ г. с _____
наименование
пожарной охраной

c) «_____»_____ 20____ г. с _____
наименование
городским архитектурным управлением и др.

9. Характеристика газопровода:

Общая длина газопровода 13, м,

в том числе:

a) подземного газопровода 10, м

при минимальной глубине заложения 0,9, м

уклон газопровода _____ градусов;

b) надземного газопровода 3,0, м;

c) внутренних газопроводов _____, м;

d) сведения о трубах _____, м.

Обозначение участков на схеме газопроводов	Наружный диаметр и толщина стенки	Длина участка газопровода, м	Рабочее давление, кгс/см^2	Марка стали и ГОСТ на трубы	Способ укладки газопровода (надземный, подземный, внутренний).
	63х7,1мм	10	3,0	Р50838-95	подземн.
	ПЭ100 SDR9				
	57х3,5мм	3	3,0	10704-91*	надзем.
Производитель работ ТОО "КазГазСтройЭнерго"				Абдуганов Б.	

10. Сведения об арматуре и фасонных частях (литых или кованных).

Условное обозначение по схеме газопровода	Наименование	Условный проход, мм	Условное давление, кг/см^2	Марка материалов корпуса	ГОСТ и ТУ	Дата испытания	Результаты испытания
	Кран шаров	50	40		ГОСТ	20.08.23	выдерж.
Производитель работ ТОО "КазГазСтройЭнерго"					Абдуганов Б.		

11. Сведения об установленных гидрозатворах, конденсаторах, сборниках, контрольных трубах.

Наименование	ГОСТ на изготовл. или ТУ	Тип (марка)	Заводской №	Условное давление, кгс/см^2	Дата испытания	Результат испытания	Место установки (условн. обознач. по схеме)	Глубина залегания
н/трубка	ТУ	УГ-17		10	20.08.23	выдержал		0,9

Производитель работ Атуганов Б.

12. Сведения о фланцах и крепежных деталях

Условное обозначение по схеме газопровода	Наименование	Условный проход, мм	Условное давление, кг/см^2	Марка фланца		Материал шпилек, болтов, гаек	
				Марка стали	ГОСТ или ТУ	Марка стали	ГОСТ или ТУ
—11—	фланец	50	25	Ст3сп3	1820-80	Ст3сп3	ГОСТ7798

Производитель работ Атуганов Б.

13. Контрольно-измерительные приборы.

Условное обозначение по схеме	Наименование прибора	Краткая техническая характеристика	Количество

14. Сведения о сварке и материалах.

Род сварки, примененный при монтаже газопровода	Данные о присадочном материале			Сертификаты на электроды и сварочную проволоку.
	Тип	Марка	ГОСТ или ТУ	
Эл. фузионная	+GF	MSA350		
сварка для				
ПЭ труб				
Арсенал	Арсенал	Э46 МР-3АРС		
Электрод				
Производитель	работ		Тугуганов Ф.	

15. Сведения о сварщиках.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Шифр клейма присвоен	№ удостоверения и дата выдачи	Наименование организации, выдавшей удостоверение	Дата последней проверки знаний
1	Нуриев М.Б.	2"В"	6120	ЖШС "ЖМДК ОТАН" оқу орталығы	17.02.23

17. Результаты механических испытаний контрольных образцов.

Фамилия, имя, отчество сварщика	№ или шифр образцов	Минимальный предел прочности основного материала, кгс/см^2	Результаты механических испытаний образцов		№ и дата заключения лаборатории	Наименование лаборатории (организации)
			Предел прочности, кгс/см^2	угол загиба, градусов		
Нуриев М.Б.	1-2, 2:В"	2106	—	—	№20 19.08.23	ТОО "НурТурсын"
Начальник лаборатории		ТОО "НурТурсын"			Нурмаканбетов А.	

18. Сведения о результатах просвечивания или других методов физических испытаний сварных швов газопроводов.

Фамилия, имя, отчество сварщика	№ сварных стыков по схеме	Шифр клейма сварщика	Оценка качества	Наименование лаборатории (организации)	№ и дата заключения лаборатории.

19. Характеристика грунта.

Структурный гранулометрический состав грунта	Уровень грунтовых вод, водонасыщенность	Глубина промерзания грунта, м	Коррозионные свойства и примененный метод определения степени коррозионности грунта.
Суглинок	0,8	0,8	по замеру
Начальник СЭХЗ ЖПФ АО "КТГА"			

20. Сведения об устройстве активной защиты газопроводов.

Сведения об устройстве активной защиты газопроводов, защита от электрической коррозии или заключение специализированной проектной организации, что такая защита не требуется (указать наименование проектной организации № и дату документа, краткое содержание заключения).

На участке поликлиники смонтирован газопровод подземный из труб ПЭ100 SDR9 ф63х7,1мм L=10м. проложено кабеля 4х2,5мм² и сигнальная лента АСГ-250 выше трубы 30см. "Осторожно ГАЗ" Установлены контрольные трубки -2шт и концы кабеля выведены в газовых коврах

Начальник СЭХЗ ЖПФ АО "КТГА"

22. Результат испытания газопровода на плотность.

Дата испытания	Начальная и конечная привязка	Длина газопровода, м	Данные испытания и результаты			
			Время испытания (продолжительность)	Падение давления		Заключение о результатах испытания
				По уст.	Фактическое	
20.08.23	⊢—⊣	10	24часа	не допуск.		выдерж
20.08.23	⊢—⊣	3	24часа	не допуск.		выдерж.

Производитель работ Аттуханов Б.

23. Результаты испытания газопроводов на прочность.

Дата испытания	Наименование или обозначение участка газопровода по схеме	Длина газопровода, м	Рабочее давление газопровода, кгс/см^2	Величина испытательного давления, кгс/см^2	Заключение о результатах испытания
20.08.2023	⊢—⊣	10	2,2	6	выдерж.
20.08.2023	⊢—⊣	3	2,2	6	выдерж.

Производитель работ Аттуханов Б.

Заключение

Газопровод изготовлен и смонтирован в соответствии с проектом, Правилами безопасности в газовом хозяйстве, признан годным к работе на давление 3,0 кгм-см².

(указать наименование предприятия, владельца газопровода)

Начальник ПТО ЖПФ АО «КТГА» Юсупов А.Р.
Ф.И.О.

М.П.

Лицо технического надзора, ответственное за качество изготовления и монтажа газопровода

ТОО"NDM GROUP KZ" Кошеобек улы Д.
(Ф.И.О.)

Руководитель монтажной организации ТОО"КазГазСтройЭнерго" Жумаканов Б.
(Ф.И.О.)

М.П.

Лицо ответственное за исправное состояние и безопасное действие газопровода

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Роспись ответственного лица
пр. № 34 от. 3.01.2023	Тлеков Т.М	

1. Паспорт газопровода составляется его владельцем совместно с организацией, производившей монтаж газопровода, на основании первично- исполнительной документации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Первичная документация должна хранится у владельца газопровода в прошнурованном и пронумерованном виде наравне с паспортом газопровода.

2. Владелец газопровода должен зарегистрировать паспорт в местном органе Гос.Тех.Надзора или в органе ведомственного газового надзора до ввода газопровода в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Владельцем считается предприятие или организация, на балансе которого состоит газопровод.

3. Паспорт должен составляться на определенный участок газопровода в зависимости от параметров газа, назначения и принадлежности газопровода (распределительный, цеховой и т.д.).

Количество паспортов на газопроводы данного определения организации в каждом отдельном случае устанавливается их владельцем по согласованию с местными органами Гос.Тех.Надзора или Ведомственного газового надзора.

ГАЗОПРОВОД ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в отделе газификации и промбезопасности управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области

«Тараз қаласы өкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тұрғын үй және газотехника секторы

Тіркеуге қабылданды

№ 23-1/170

Сарсенов Б.

Тегі, аты, әкесінің аты, қолы

«29» 08 2023 ж

Регистрационный № _____

от «_____» _____ 20__ г.

Руководитель отдела газификации и промбезопасности управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области _____ **Крыкбаев Б.**

(подпись и печать)