«Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданына жеткізуші газ құбырының құрылысы (газбен жабдықтау)»

жұмыс жобасы бойынша

01.09.2022 ж. № KazJE-0106/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жетысу construction» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АРС проект» ЖШС

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданына жеткізуші газ құбырының құрылысы (газбен жабдықтау)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Каз Жоба Экспертиза» ЖШС берді.

«Каз Жоба Экспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ KazJE-0106/22 от 01.09.2022 г.

по рабочему проекту
«Строительство подводящего газопровода в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (газоснабжение)»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Жетысу construction»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АРС проект»

город Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (газоснабжение)» выдано ТОО «Каз Жоба Экспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Каз Жоба Экспертиза».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего газопровода в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (газоснабжение)».

3. ОСНОВАНИЕ: договор № 01-0375 от 02 июля 2022 года, заключенный согласно заявлению от 02 июля 2022 года.

4. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Жетысу construction»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРС проект» (Государственная лицензия на проектную деятельность 17ГСЛ №006983 7 от 31 марта 2013 года, выданные Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, I категория), г. Алматы.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 15.03.2022 года, утвержденное заказчиком ГУ «Отдел строительства города Талдыкорган»;

решение Талдыкорганского городского маслихата Алматинской области от 20 марта 2019 года №259 о внесении изменений в решение Талдыкорганского городского маслихата от 27 декабря 2018 года №238 «О бюджете города Талдыкорган на 2019-2021 годы»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ31VUA00646317 от 21.04.2022 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкорган»;

постановление акимата №418 от 14.07.2022 года о предоставлении ГУ «Отдел строительства города Талдыкорган» права временного безвозмездного краткосрочного землепользования на земельные участки;

акт №2204191120425563 от 19.04.2022 года на земельный участок 03-268-957-282 площадью 0,3678 га на праве временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком 2 года до 04.04.2024 года, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, для строительства подводящих газопроводов и 5 шкафных газорегуляторных пунктов;

нагрузки по объектам по разделу «Газоснабжение», утвержденные 11.06.2021 года ГУ «Отдел строительства города Талдыкорган», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкорган»;

Технические условия:

технические условия №05-гор-2020-3923 от 13.10.2020 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданные Жетысуским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак»;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ТОО «Жетысу-ОблГаз» №65 от 17.06.2022 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

экспертное заключение №13/04-2022 года о соответствии требованиям законодательства по промышленной безопасности РК раздела «Наружное газоснабжение» рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода в 9 микрорайоне Юго- Западного жилого района г. Талдыкорган (газоснабжение), выполненное ТОО «ОППБ» (аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности №KZ02VEK00010590 о 18.06.2020 г., выданный РГУ «Комитет индустриального развития и промышленной безопасности» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК);

раздел «Газоснабжение» (11-20-2021-ГСН, лист 1) согласован ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Талдыкорган» №3Т-2022-01397651 от 09.03.2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Талдыкорган, 9 микрорайон, Юго- Западный жилой район.

Сейсмичность района: 8 баллов. Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Конструктивная часть	Қами Ержан Ерболұлы	Конструктивная часть	№ KZ78VJE00033034	Соответствует
2	Ведущий эксперт	Нуркенов Самат Омержанович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ91VJE00035904	Соответствует
3	Инженерные	Нуркенов Самат	Инженерные сети и	№ KZ91VJE00035904	Соответствует

	сети и системы	Омержанович	системы (по видам инженерных сетей и систем)		

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

9.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «Каз Жоба Экспертиза» в рабочий проект «Строительство подводящего газопровода в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (газоснабжение)» внесены следующие изменения и дополнения:
Рабочий проект согласован со смежными разделами.

9.2 Оценка принятых решений

Рабочий проект «Строительство подводящего газопровода в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (газоснабжение)» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	к утверждению
1	Площадь участка под ГРПШ в	$м^2$	18	18
2	Протяжённость газопровода низкого давления	м	180	180
3	Протяжённость газопровода среднего давления	м	1633	1633
4	Газорегуляторный пункт шкафной	шт.	1	1
5	Газорегуляторный пункт шкафной	шт.	4	4
6	Нормативный продолжительность строительства	мес.	5	5

10. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство подводящего газопровода в 9 мкр. Юго-Западного жилого района г.Талдыкорган (газоснабжение)»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения соответствующими основными технико-экономическими показателями, приведенные в таблице 2, в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Талдықорған қаласы Оңтүстік-Батыс тұрғын ауданының 9-ықшам ауданына жеткізуші газ құбырының құрылысы (газбен жабдықтау)»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық акттілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес 2 кестеде келтірілген негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную версию ПСД:

Нуркенов М.О. (Директор)

Нуркенов С.О. (Эксперт)

Қами Е.Е. (Эксперт)