Отчет о проделанной работе и выявленных неисправностях. Сентябрь 2023 года.

№	Наименование объекта	Выполненные работы
1.		Абонентская плата за связь(GSM и спутник Astel)
2.		Нахождение специалиста в диспетчерском пункте зала управления кризисных ситуаций ДЧС города Алматы.
3.	ЦРА, сервер АСМ	Проведены профилактические работы: - проверка настроек оборудования связи; - проверка каналов связи АРМов; - проверка конфигурации программного обеспечения АСМ.
4.	АРМ Казселезащиты центральной	Приобретения и покупка оборудования связи для организации. Teltonika RUTX10. Наладка и конфигурация оборудования.
5.	Улкен Алматы Кумбельсу	Восстановлена работа радарного уровнемера 11 сентября. Проведены профилактические виды работ.

6.	Улкен Алматы Озеро №13.	Восстановлена работа погружного уровнемера 16 сентября. Проведены профилактические виды работ.
7.	Улкен Алматы Озеро №10.	Проведены профилактические виды работ.
8.	Улкен Алматы Озеро №1.	Проведены профилактические виды работ. Датчик температуры и уровня воды извлечен из озера во избежание поломки в зимний период.
9.	Аксай Озеро №8.	Проведены профилактические виды работ.
10.	Аксай Озеро №10.	Проведены профилактические виды работ. Датчик температуры и уровня воды извлечен из озера во избежание поломки в зимний период.
11.	Каргалы Озеро №1.	Проведены профилактические виды работ. Датчик температуры и уровня воды извлечен из озера во избежание поломки в зимний период.
12.	Улкен Алматы ГЭС-1.	Восстановлена передача фотографий с камеры. Проведены профилактические виды работ.

Технический директор
ТОО «TNS-INTEC» _____