Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№10505835

Конкурстың № 10798041-1
Конкурстың атауы «Ақтау қаласының 7, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 24 шағын аудандарының кәріз желілерін қайта жаңғырту» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-10-05 18:08:33 дейін 2023-10-12 18:08:33
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының қаржы басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110140002418	КҚ жобасына ескерту	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 17:24:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

2	090140008798	КҚ жобасына ескерту	Смета на ПИР рассчитано не корректно, просим Вас рассчитать смету на ПИР согласно сборнику цен, на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2022 и на изыскательские работы для строительства СЦИ РК 8.03-04-2022. В смете на ПИР отсутствует разделы ОВОС, техническое обследование на зданий и сооружении с рекомендационным заключением, в связи с чем просим Вас привести соответствие.	2023-10-09 21:12:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПИР по мере финансирования с местного бюджета.
3	030440003370	КҚ жобасына ескерту	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 17:35:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
4	050640018568	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Срок выполнения работ, с момента предоставления всех исходных данных. пп.1 п.8 Договора Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.	2023-10-12 15:44:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта.

5	161040027352	КҚ жобасына ескерту	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 09:45:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
6	110140002418	КҚ жобасына ескерту	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 17:25:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

7	080140014245	КҚ жобасына ескерту	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 17:16:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным
8	161040027352	КҚ жобасына ескерту	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 09:48:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

9	000940007435	КҚ жобасына ескерту	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 14:40:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
10	090140008798	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.5.5 СН РК 1.02-03-2011 просим Вас предоставить необходимые все исходные данные, просим выдать гидрогеологическую разведку на новую скважину, технические условия на подключение, переустройство и вынос сетей, техническое обследование на зданий и сооружении с рекомендационным заключением, АПЗ, правоустанавливающий документ на земельный участок для разработки проектно-сметной-документации.	2023-10-09 21:12:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю. Задание на проектирование прилагается, акт на землю имеется.
11	081040006194	КҚ жобасына ескерту	просим предоставить заключение по тех. обследованию объекта	2023-10-11 16:35:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	техническое заключение на бумажном носителе. Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю.

12	090140008798	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить расчет срока проектирования согласно СП РК 1.02-110-2013 (Продолжительность проектирования), так как указанное в КД сроки является недостаточным для проектирования данных объектов. Просим вас изменить сроки поставки ТРУ согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Также сроком начала выполнения работ, поставить срок с момента предоставления всех исходных данных. пп.1 п.8 Договора Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.	2023-10-09 21:12:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта.
13	080140014245	КҚ жобасына ескерту	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 17:16:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

14	030440003370	КҚ жобасына ескерту	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 17:35:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
15	000940007435	КҚ жобасына ескерту	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 14:40:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

16	090940009190	КҚ жобасына ескерту	Представленный в КД смета на проектно- изыскательских работ, выполнено по отменному сборнику цен на проектных работ и таблица принято неправильно, необходимо выполнить перерасчет по действующему сборнику цен проектных работ СЦП РК 8.03-01-2022, раздел 8, а также необходим представить расчеты на изыскательские работы согласно: 1. Расчета сметной стоимости изыскательских работ, выполненный согласно СЦП РК 8.03-04-2022 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства»; 2. Расчета сметной стоимости проектно-сметной документации, выполненный согласно СЦП РК 8.03-01-2022 «Сборник цен на проектные работы для строительства».	2023-10-06 12:08:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю. По мере финансирования с местного бюджета.

17	090940009190	КҚ жобасына ескерту	Замечание к КД Просим Вас представить в КД расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» на - Инженерные изыскания (топографическая съемка и геологическая изыскания) - Проектная (проектно-сметная) документация При этом необходимо указать, о том что сроки согласование материалов инженерного изыскания и проектно-сметной документации не учитывается в сроках выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта. СН РК 1.02-03-2022 «ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО» п.5 п.п.5.21 Сроки разработки проектно-сметной документации определяются в зависимости от нормативной продолжительности проектирования объектов согласно государственным нормативам. Так как, согласно Технической спецификации: Срок выполнения работы: 4 месяца с момента регистрации договора в территориальных подразделениях Казначейства, в смете ПИР указано протяженность сетей водоотведения составляет – 61.544 км, но отсутствует диаметры сетей водоотведение по участкам. Не имея информацию об объеме работ не возможно определить участвовать или нет в данном конкурсе. За такие сроки, невозможно выполнить полноценный проект, только на полевые работы и обработку материалов инженерного изыскание требуется определенное время, обычно Заказчики устанавливает такие сроки, если у них имеется готовый проект и чтобы другие не участвовали. При не представление требуемых документов будем вынужденный обращается правоохранительные органы.	2023-10-06 12:08:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта.

18	090940009190	КҚ жобасына ескерту	В КД отсутствует техническом обследование, который является исходным данным представляемым Заказчиком и разрабатывается до объявление конкурса на разработку РП, так как в сборнике цен проектных работ не учтена стоимость выполнения Технического обследование. Техническое обследование выполняется на основания СН РК 1.04-04-2002 «ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Положения настоящего нормативного документа распространяются на обследование и оценку технического состояния всех типов жилых, общественных и производственных зданий, сооружений с целью получения информации, необходимой для разработки: - рекомендаций по сохранению, восстановлению, реконструкции или сносу зданий, сооружений существующей застройки; - проектов капитального ремонта, усиления и реконструкции зданий, сооружений существующей застройки. Согласно п.31, гл.3 Приказ МНЭ РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» Перед разработкой проектной (проектно-сметной) документации заказчик с привлечением аттестованных экспертов осуществляет техническое обследование физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующего помещения, здания или сооружения.	2023-10-06 12:09:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	техническое заключение на бумажном носителе. Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю.
19	990240007206	КҚ жобасына ескерту	Саламатсыз ба? просим предоставить в качестве исходных данных заключение по тех. обследованию проектируемого объекта и расчет сроков проектирования.	2023-10-06 11:34:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта. Техническое заключение на бумажном носителе

20	090940009190	КҚ жобасына ескерту	В приложение 5 к конкурсной документации В пункте 1 таблицы указано - Проектная деятельность III категория, а в п.6 таблице указано Уровень ответственности зданий и сооружений - второй – нормальный. Техническая сложность объекта указано - здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам; В смете на проектные работы к КД производительности приняты для КНС №1 7600 м3/час, это 7600 м3/час х 24 час= 182 400 м3/сутки; КНС №15 1200 м3/час, это 1200 м3/час х 24 час=28 800 м3/сутки; КНС №5 10280 м3/час, это 10280 м3/час х 24 час = 246 720,0 м3/сутки. Если суммировать все три КНС, тогда общая производительность составляет – 457 920,0 м3/сутки, для г. Актау что то слишком большой объем, возможно ошибка в параметрах, необходимо уточнить с эксплуатирующей организации. При таких технических характеристиках сетей и сооружение, согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», данные КНС №1, №15, №5 по уровень ответственности должно быть: - к объектам I (повышенного) уровня ответственности: Относится насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более; относиться к компетентности РГП «Госэкспертиза» Прошу Вас внести ясность в приложение 5 согласно нормативно-правовым актам в РК.	2023-10-06 12:09:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Производительность по КНС-1 7600 м3/сутки, по КНС-5 10280 м3/сутки, по КНС-10 28000 м3/сутки.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Баймагамбетова Алмагуль Тулегеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№10505835

№ конкурса 10798041-1
Название конкурса Разработка ПСД по проекту «Реконструкция сетей водоотведения 7, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 24 микрорайонов г. Актау»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2023-10-05 18:08:33 по 2023-10-12 18:08:33
Наименование организатора ГУ "Управление финансов Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110140002418	Замечание к КД	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 17:24:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

2	090140008798	Замечание к КД	Смета на ПИР рассчитано не корректно, просим Вас рассчитать смету на ПИР согласно сборнику цен, на проектные работы для строительства СЦП РК 8.03-01-2022 и на изыскательские работы для строительства СЦИ РК 8.03-04-2022. В смете на ПИР отсутствует разделы ОВОС, техническое обследование на зданий и сооружении с рекомендационным заключением, в связи с чем просим Вас привести соответствие.	2023-10-09 21:12:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПИР по мере финансирования с местного бюджета.
3	030440003370	Замечание к КД	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 17:35:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
4	050640018568	Запрос о разъяснении КД	Срок выполнения работ, с момента предоставления всех исходных данных. пп.1 п.8 Договора Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.	2023-10-12 15:44:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта.

5	161040027352	Замечание к КД	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 09:45:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
6	110140002418	Замечание к КД	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 17:25:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

7	080140014245	Замечание к КД	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 17:16:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным
8	161040027352	Замечание к КД	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 09:48:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

9	000940007435	Замечание к КД	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 14:40:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
10	090140008798	Замечание к КД	Согласно п.5.5 СН РК 1.02-03-2011 просим Вас предоставить необходимые все исходные данные, просим выдать гидрогеологическую разведку на новую скважину, технические условия на подключение, переустройство и вынос сетей, техническое обследование на зданий и сооружении с рекомендационным заключением, АПЗ, правоустанавливающий документ на земельный участок для разработки проектно-сметной-документации.	2023-10-09 21:12:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю. Задание на проектирование прилагается, акт на землю имеется.
11	081040006194	Замечание к КД	просим предоставить заключение по тех. обследованию объекта	2023-10-11 16:35:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	техническое заключение на бумажном носителе. Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю.

12	090140008798	Замечание к КД	Просим Вас приложить расчет срока проектирования согласно СП РК 1.02-110-2013 (Продолжительность проектирования), так как указанное в КД сроки является недостаточным для проектирования данных объектов. Просим вас изменить сроки поставки ТРУ согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Также сроком начала выполнения работ, поставить срок с момента предоставления всех исходных данных. пп.1 п.8 Договора Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.	2023-10-09 21:12:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта.
13	080140014245	Замечание к КД	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 17:16:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

14	030440003370	Замечание к КД	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Поэтому просим оставить технический не сложный 4 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: 2 внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;	2023-10-12 17:35:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.
15	000940007435	Замечание к КД	Просим отклонить замечание ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666. 3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным: групповые водоводы и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром до 500 мм (миллиметров) ; По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Просим оставить тех сложность (как указали в конкурсной документации) согласно приказу МНЭ РК №165.	2023-10-12 14:40:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. По расчету диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным.

16	090940009190	Замечание к КД	Представленный в КД смета на проектно-изыскательских работ, выполнено по отменному сборнику цен на проектных работ и таблица принято неправильно, необходимо выполнить перерасчет по действующему сборнику цен проектных работ СЦП РК 8.03-01-2022, раздел 8, а также необходим представить расчеты на изыскательские работы согласно: 1. Расчета сметной стоимости изыскательских работ, выполненный согласно СЦП РК 8.03-04-2022 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства»; 2. Расчета сметной стоимости проектно-сметной документации, выполненный согласно СЦП РК 8.03-01-2022 «Сборник цен на проектные работы для строительства».	2023-10-06 12:08:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю. По мере финансирования с местного бюджета.

17	090940009190	Замечание к КД	Замечание к КД Просим Вас представить в КД расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» на - Инженерные изыскания (топографическая съемка и геологическая изыскания) - Проектная (проектно-сметная) документация При этом необходимо указать, о том что сроки согласование материалов инженерного изыскания и проектно-сметной документации не учитывается в сроках выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта. СН РК 1.02-03-2022 «ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО» п.5 п.п.5.21 Сроки разработки проектно-сметной документации определяются в зависимости от нормативной продолжительности проектирования объектов согласно государственным нормативам. Так как, согласно Технической спецификации: Срок выполнения работы: 4 месяца с момента регистрации договора в территориальных подразделениях Казначейства, в смете ПИР указано протяженность сетей водоотведения составляет – 61.544 км, но отсутствует диаметры сетей водоотведение по участкам. Не имея информацию об объеме работ не возможно определить участвовать или нет в данном конкурсе. За такие сроки, невозможно выполнить полноценный проект, только на полевые работы и обработку материалов инженерного изыскание требуется определенное время, обычно Заказчики устанавливает такие сроки, если у них имеется готовый проект и чтобы другие не участвовали. При не представление требуемых документов будем вынужденный обращается правоохранительные органы.	2023-10-06 12:08:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта.

18	090940009190	Замечание к КД	В КД отсутствует техническом обследование, который является исходным данным представляемым Заказчиком и разрабатывается до объявление конкурса на разработку РП, так как в сборнике цен проектных работ не учтена стоимость выполнения Технического обследование. Техническое обследование выполняется на основания СН РК 1.04-04-2002 «ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Положения настоящего нормативного документа распространяются на обследование и оценку технического состояния всех типов жилых, общественных и производственных зданий, сооружений с целью получения информации, необходимой для разработки: - рекомендаций по сохранению, восстановлению, реконструкции или сносу зданий, сооружений существующей застройки; - проектов капитального ремонта, усиления и реконструкции зданий, сооружений существующей застройки. Согласно п.31, гл.3 Приказ МНЭ РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» Перед разработкой проектной (проектно-сметной) документации заказчик с привлечением аттестованных экспертов осуществляет техническое обследование физического состояния, надежности и устойчивости конструкций существующего помещения, здания или сооружения.	2023-10-06 12:09:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	техническое заключение на бумажном носителе. Все исходные данные, техническое заключения будут переданы после определения победителю.

19	990240007206	Замечание к КД	Саламатсыз ба? просим предоставить в качестве исходных данных заключение по тех. обследованию проектируемого объекта и расчет сроков проектирования.	2023-10-06 11:34:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	срок проектирования не позднее 4 месяцев с даты подписание договора на проектирование, и проектно-сметной документации не учитывается сроки выполнение проектно-изыскательских работ а также проведение экспертизы проекта. Техническое заключение на бумажном носителе

20	090940009190	Замечание к КД	В приложение 5 к конкурсной документации В пункте 1 таблицы указано - Проектная деятельность III категория, а в п.6 таблице указано Уровень ответственности зданий и сооружений - второй – нормальный. Техническая сложность объекта указано - здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам; В смете на проектные работы к КД производительности приняты для КНС №1 7600 м3/час, это 7600 м3/час х 24 час= 182 400 м3/сутки; КНС №15 1200 м3/час, это 1200 м3/час х 24 час=28 800 м3/сутки; КНС №5 10280 м3/час, это 10280 м3/час х 24 час = 246 720,0 м3/сутки. Если суммировать все три КНС, тогда общая производительность составляет – 457 920,0 м3/сутки, для г. Актау что то слишком большой объем, возможно ошибка в параметрах, необходимо уточнить с эксплуатирующей организации. При таких технических характеристиках сетей и сооружение, согласно Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», данные КНС №1, №15, №5 по уровень ответственности должно быть: - к объектам I (повышенного) уровня ответственности: Относится насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м3/сут (метров кубических в сутки) и более; относиться к компетентности РГП «Госэкспертиза» Прошу Вас внести ясность в приложение 5 согласно нормативно-правовым актам в РК.	2023-10-06 12:09:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный рабочий проект относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности технически не сложным к внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами. Диаметр трубопровода не перевешает 500 мм и согласно приказу МНЭ РК объект относится к техническим не сложным. Производительность по КНС-1 7600 м3/сутки, по КНС-5 10280 м3/сутки, по КНС-10 28000 м3/сутки.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Баймагамбетова Алмагуль Тулегеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»