ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тіркелді № 18
28 тамыз 2017 жыл

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма 4

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда «28» тамыз 2017 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**

амилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Байтерек-Групп+АА» г.Кызылорда, ул.Каратугайская б/н директор ЖусумоваШолпанСаржановна**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «МарСанШах» Рысбаев Бек Аккалиевич № KZ87VJE00014345,KZ94VJE00014704 и ЖКХ 28-12-2015**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ИП «АкшатаевТауирбай», АкшатаевТауирбай КДСЖКХ №KZ39VJE00002017 от 23.09.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №11 «Балапан» Казалинского района Кызылординской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область,Казалинскийрайон,кентАйтекеби, улАмангелди батыр №39**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»KZ46REA00066680 03-08-2017года** наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **КОФ АО «НЦ Курылысконслатинг»15-08-ПР**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения 2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ_____

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства, месяц:1;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.Изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газовая горелка SG-25	шт	2	2	2	2
Задвижка клиновая DN80 P=1.6мПа с ответными фланцами типа 30с41нж	шт	1	1	1	1
Запорный клапан электромагнитный двухпозиционный Ду-80 (САКЗ)	шт	1	1	1	1
Гибкий шланг	шт	2	2	2	2
Клапан термозапорный КТЗ—0080-02Ду80 Ру16	шт	1	1	1	1
Кран шаровой DN20 PN16	шт	3	3	3	3
Кран шаровой DN15 PN16	шт	3	3	3	3
Кран шаровой DN32 PN16	шт	4	4	4	4
Манометр МП-4У	шт	3	3	3	3
Корректор мини Elcor	шт	1	1	1	1
Трубы стальные электросварные прямошовный в ассортименте	м	24,4	24,4	24,4	24,4
Заглушка Ø0,32х3	шт	1	1	1	1
Заглушка Ø159х4,5	шт	1	1	1	1
Переход Ø159х4,5-89х3,5	шт	1	1	1	1
Переход Ø108х4,0-57х3,0	шт	2	2	2	2
Переход Ø57х3,0-38х4,0	шт	2	2	2	2

Тройник Ø159х4,5-108х4,0	шт	2	2	2	2
Тройник Ø32х3,0-25х3,0	шт	3	3	3	3
Тройник Ø38х3,0-25х2,5	шт	2	2	2	2
Отвод 90°-38х3,0	шт	2	2	2	2
Отвод 90°-89х3,5	шт	5	5	5	5
Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11ГАЗ 0,63х5,8	шт	1	1	1	1
Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17ГАЗ 0,90х5,4	шт	1	1	1	1
Отвод 90°-32х3,0	шт	5	5	5	5
Отвод 90°-26,9х3,2	шт	4	4	4	4
Дефлектор круглый Д200м	шт	2	2	2	2
Фланцы Ду80PN16	шт	1	1	1	1
Крепление газопровода Д32 к стене	шт	2	2	2	2
Дверь металлическая	шт	1	1	1	1
Жалюзийная решетка	шт	1	1	1	1
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ-Ø63х5,8	п/м	16,0	16,0	16,0	16,0
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ-Ø90х5,4	п/м	1,0	1,0	1,0	1,0
Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ-Ø90х5,4	м	21,0	21,0	21,0	21,0
Муфта РЕ 100 ГАЗSDR 11Ø63	шт	5	5	5	5
Муфта РЕ 100 ГАЗSDR 11Ø160	шт	6	6	6	6
Шкафной газорегуяторныйпункт	шт	1	1	1	1
Узел выхода d63	шт	1	1	1	1
Узел выхода d90	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Расход газа	метр в квадрате (далее – м2)	Q=57,4	Q=57,4 м³/ч.

		м³/ч.	
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		Число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующимиданными:_____ краткие технические характеристики по особенностямегоразмещения,поосновным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; 7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **6783399** тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; 8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6303139,21** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге; 9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительстваи строительства.

РЕШИЛ: **Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №11 «Балапан» Казалинского района Кызылординской области**принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

РЕШИЛ: **Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов детского сада №11 «Балапан» Казалинского района Кызылординской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Әбсұлтанов М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Рысбаев Б.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Акшатаев Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик): Жусумова Ш.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя