Декларация о соответствии

«30» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау", и.о. руководителя – Губарь Вера Юрьевна, Карагандинская область, г. Темиртау, Бульвар Независимости, 9**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жигита», ТОО «Ботакара 2030», ТОО «Асар Строй KZ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строительная группа Архитектор» номер проекта №5-2019 –СП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" №199 от 25.10.2019 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая ГОСТ18599-001	м	**3153**		**3456**	

Колодцы прямоугольных размером 2500х2000 мм	шт	**2**		**2**	
Колодцы диаметром 2000 мм	шт	**25**		**29**	
Колодцы диаметром 1500 мм	шт	**12**		**14**	
Задвижка диаметром 100 мм	шт	**13**		**13**	
Вентили диаметром 20 мм	шт	**103**		**103**	
Вентили диаметром 25 мм	шт	**2**		**2**	
Вентили диаметром 40 мм	шт	**20**		**20**	
Вентили диаметром 50 мм	шт	**16**		**16**	
Гидрант	шт	**18**		**14**	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-315х15 питьевая ГОСТ18599-001	м	**36**		**36**	
Заглушка ПЭ100 SDR11 диаметром 20 мм	шт	**103**		**103**	
Люк чугунный	шт	**39**			
Люк полиэтиленоый	шт			**43**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Общая протяженность водопровода по улицам Коллективная, Почтовая, Восточная, Первомайская PE 100 SDR 17 диаметром – 110х6,6 мм – 3,456 км; общее количество устанавливаемых колодцев круглых диаметром 2000 мм – 20 шт., круглых диаметром 1500 мм – 23 шт., количество пожарных гидрантов – 14 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 год**;

окончание работ **сентябрь 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)