Декларация о соответствии

«27» августа 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района", руководитель Бабасов Токсан, Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу, Тауелсіздік, 5**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жигита», ТОО «Ботакара 2030», ТОО «Асар Строй KZ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» ГСЛ №13014877, 23.09.2013 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района", руководитель Бабасов Токсан, Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу, Тауелсіздік, 5 №29 от 29.08.2018 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружного водопровода диаметром 100 мм	м	**1153**		**1153**	

Водопровод хозяйственно-питьевой ПЭ 100 SDR 17-110х6,6	шт	**35,1**		**35,1**	
Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 2000	шт	**6**		**6**	
Колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500	шт	**32**		**32**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Рабочий проект наружного водопровода выполнен на основании задания на проектирование и технических условий ГКП «Тазасу» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района Карагандинской области» от 5 июня 2017 года №ТЗС-17/01/96.**

Трубопроводы системы В1 выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 «питьевая» по СТ РК ISO 4427-2-2014. Минимальная глубина заложения трубопровода 2,5 метров от поверхности земли до низа трубы. Водопроводная арматура и фасонные части в колодцах окрашены грунтовкой ФА-ОЗК по ГОСТ 9109-81. Под задвижки установлены опоры из бетона В7,5. Водопроводные круглые колодцы выполнены из сборного железобетона и бетона по типовому проекту 901-09-11.84. Колодцы перекрыты люками типа «Т» и «Л» по ГОСТ 3694-99

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 год**;

окончание работ **июль 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **2,5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5**;

фактически, месяц: **2,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Искаков Б.А. _____

фамилия, имя, отчество, при наличии, подпись руководителя, печать (при наличии)