"Екібастұз қаласы Пішембаев көшесі бойынша Абай көшесінен М. Жүсіп көшесіне дейін (2 Жіп) диаметрі 630 мм су құбырын қайта жаңарту"

жұмыс жобасы бойынша

10.10.2023 ж. № 06-0239/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Павлодар қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0239/23 от 10.10.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Реконструкция водовода Ду 630 мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа (2 нитка) г. Экибастуз"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

город Павлодар

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция водовода Ду 630 мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа (2 нитка) г. Экибастуз".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 02.08.2023 г. № 060240010430/230086/00 (86).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", лицензия от 24.02.2014 г. №14003241 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
ТОО Проектно-строительная компания «Модуль», лицензия от 25.03.2009 г. ГСЛ №000842 (III категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 04 марта 2023 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция водовода Ду 630 мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа (2 нитка) г. Экибастуз», утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»;

постановление акимата города Экибастуза №188/3 от 29 марта 2022 года «О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельные участки»;

акт на право временного безвозмездного землепользования №0417550 от 13 июня 2022 года (кадастровый номер 14-219-080-1155), выданный отделом города Экибастуз по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ87VUA00836593 от 15 февраля 2023 года рабочего проекта «Реконструкция водовода Ду 630 мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа (2 нитка) г. Экибастуз», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза»;

приказ №23 от 21 июня 2023 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» «О проведении реконструкции водовода Ду 630 мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа (2 нитка) г. Экибастуз»;

дефектный акт действующего магистрального водовода Ду630 мм по ул. Пшембаева (от ул. Абая до ул. М. Жусупа) (инв.№300438), утвержденный исполняющим обязанности директора ГКП «Горводоканал»;

техническое заключение №42/22 от 31 марта 2022 г. по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта: «Реконструкция водовода ду630мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до М. Жусупа (2-я нитка)», расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, выполненное ТОО «Sarapshy KZ» (свидетельство об

аккредитации №KZ93VWC00023365 от 09 октября 2021 года, аттестат эксперта Алгажанова Р.К. №KZ85VJE00027379 от 08 июня 2017 года);

технический отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №004072-1 от 12 апреля 2001 года);

технический отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №004072-1 от 12 апреля 2001 года);

письмо Заказчика №24-8/1-07/8441 от 28 августа 2023 года о том, что сметная документация выполнена по сметно-нормативной базе, без применения прайс-листов.

Технические условия:

выданные ГКП «Горводоканал» №1.9-7712-21 от 03 ноября 2021 года на реконструкцию водовода.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо Заказчика №24-8/1-07/648 от 17 июля 2023 года о согласовании принятых проектных решений;

письмо ГКП «Горводоканал» №1.9-4263 от 27 июня 2023 года о согласовании рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа в городе Экибастуз, Павлодарской области.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Джумабеков Б.К.	KZ31VJE00065114	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Самат Қ.М.		Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых	Ирмекпаев Т.Е.		Соответствует

	предложений по сметной документации			
4	Водопонижение	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
5	Наружные сети водопровода	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
6	Сметный раздел	Джумабеков Б.К.	KZ31VJE00065114	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абдрахманова А.З.	KZ29VJE00068642	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность водовода	м	892,3	892,3 м
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	340,552	344,915
2.1	СМР	млн. тенге	276,722	282,889
2.2	оборудование	млн. тенге	8,604	7,856
2.3	прочие затраты	млн. тенге	55,226	54,170
3	В ценах по годам строительства			
3.1	В ценах 2023 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	6,964	8,543

3.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	333,588	336,372
4	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Реконструкция водовода Ду 630 мм по ул. Пшембаева от ул. Абая до ул. М. Жусупа (2 нитка) г. Экибастуз" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Екібастұз қаласы Пішембаев көшесі бойынша Абай көшесінен М. Жүсіп көшесіне дейін (2 Жіп) диаметрі 630 мм су құбырын қайта жаңарту" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Суюндыков С.Б.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Сейсембеков А.Т.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Вассерберг А.О.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Джумабеков Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ирмекпаев Т.Е.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Абдрахманова А.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Самат Қ.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону