Товарищество с ограниченной ответственностью *«ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМ»*

«ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Адрес: РК, 030000, г.Актобе, пр. А. Молдагуловой 46, офис 504
Тел. +7-7132-245-431, +7-7132-741-159, Е-майл: zsproekt2012@mail.ru, Скайп: zsproekt2012

Исх. №138
«13» декабря 2023 г.

Директору ТОО «Влад»
Бақытжанұлы Ш.

На Ваше письмо за № 6/I от 11.12.2023г. по поводу уточнения технической и технологической сложности объекта «Реконструкция насосной станции системы отвода поверхностных вод в районе Угольник в г. Актобе» сообщаем, что объект относится к II (нормальному) уровню ответственности, технологически сложному.

Проектом были приняты горизонтальные насосы фирмы «Grundfos» типа S1.100.200.170.4.54L.H.285.Q.N.D. в количестве 3 шт (2 - рабочих, один - резервный) производительностью Q-255 м^3\ч каждый. Общая производительность насосной станции - 510 м^3\ч или 12240 м^3\сут. Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 насосные станции с производительностью более 10000 м^3\сут относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности, технологически сложным.

Директор ТОО «Жобалық шешім» **Логинов В.В.**

Исп.: ГИП Конивец М.Н.
Тел. 8(7132)74-11-59