Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность а. Акарыс	Количество, протяженность а. Оймауыт
1	Протяженность Газопровода высокого давления PN0,4 Мпа, в том числе:	м	2 947,0	5 225,0
	Протяженность подземной прокладки Газопровод высокого давления PN0,4 МПа:			
	Ø-180x16,4 мм	м	2 231,0	5 015,0
	Протяженность воздушной прокладки: Газопровод высокого давления PN0,4 МПа:			
	Ø-159x4,5 мм	м	716,0	210,0
	Протяженность Газопровода среднего давления PN0,3 МПа, в том числе:	м	11 993,0	6 956,0
	Протяженность подземной прокладки Газопровода среднего давления PN0,3 МПа:			
	Ø-160x14,6 мм	м	540,0	--
	Ø-125x11,4 мм	м	253,0	--
	Ø-110x10 мм	м	1 394,0	737
	Ø-90x8,2 мм	м	514,0	--
	Ø-75x6,8 мм	м	515,0	406
	Ø-63x5,8 мм	м	7 235,0	5112
	Протяженность воздушной прокладки Газопровод среднего давления PN0,3 Мпа:			
	Ø-159x4,5 мм	м	673,0	--
	Ø-108x4,0 мм	м	--	45,0
	Ø-57x3,0 мм	м	869,0	656,0
	1) на эстакадах			
	2) на опорах			
	Количество опор:			
	Ø-159x4,5 мм	шт	30	32
	Ø-133x4,0 мм	шт	108	--
	Ø-76x3,0 мм	шт	20	26
	Ø-57x3,0 мм	шт	155	92
	Протяженность подземной прокладки:			
	1) в проходных каналах			
	2) в полупроходных каналах			

	3) бесканальная прокладка	м	12 682,0	11 270,0
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	203	92
5	Количество задвижек: d = мм PN1,6 МПа			
	Ду 80	шт	2	2
	Ду 50	шт	2	2
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран проходной:			
	КШ ПЭ 100 SDR11 PN1 МПа Ду 160 мм	шт	1	--
	КШ ПЭ 100 SDR11 PN1 МПа Ду 125 мм	шт	3	--
	КШ ПЭ 100 SDR11 PN1 МПа Ду 110 мм	шт	3	5
	КШ ПЭ 100 SDR11 PN1 МПа Ду 90 мм	шт	2	--
	КШ ПЭ 100 SDR11 PN1 МПа Ду 75 мм	шт	4	2
	КШ ПЭ 100 SDR11 PN1 МПа Ду 63 мм	шт	46	20
8	ГРПШ-13-2ВУ1	шт	1	1
11	ГРПШ - 10	шт	117	68
12	ГРПШ -6	шт	86	24
13	Прибор учета газа (счетчик G4)	шт	320	160

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района»

Руководитель **Бейсембаев Б.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Улмад»

И.О. Директора **Тайманов А. Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)