Прошу Вас просмотреть заключение экспертизы и не ущемляя наши права подтвердить существующие **Подвид лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» не соответствует сведениям в представленных документах (4.3)** ***(п.95 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648)*****;**

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Книга 1. - Общая пояснительная записка.

Альбом 1 – Генеральный план. Альбом

2 - Архитектурные решения.

Альбом 3 - Конструктивная часть.

Альбом 4 - Отопление и вентиляция.

Альбом 5 - Водоснабжение и канализация.

Альбом 6 - Электротехническая часть.

Альбом 7 - Слаботочные сети.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Страница 19 Заключение экспертизы.

Слаботочные сети

Телефонизация

Настоящий раздел выполнен на основании чертежей архитектурно-строи
тдела и в соответствии с действующими нормами и правилами. Согласно за
роектирование наружные сети предусмотрено отдельным проектом).

Ввод телефонизации предусматривается оптическим кабелем марки КС
ОКГО. Проектом предусматривается 100% охват квартиры тенденцией р
представления широкополосного абонентского доступа с применением технологии

В подвале дома установить купольную оптическую муфту типа FOSC,
устанавливается в специальном шкафу под муфту ШРМ-02. В шкафу установить к
муфту, так и выложить необходимый запас оптических кабелей. Выложить
заземления шкафа ШРМ-02. Муфту FOSC заземлить к шкафу. По подвалу
проложить в ПЭ трубе d=40 мм с установкой КПП-03 в местах, ответвлений и перехо
вертикальный стояк. Вертикальный стояк выполнить через все этажи дома в
закрепив монтажными скобами. установить протяжные коробки КПЭ, для хранения
оптических патчкордов и излишки абонентского кабеля.

На каждый подъезд протянуть индивидуальный диэлектрический кабель мар
ОКг, КС-ОКГО на 3-ем этаже каждого подъезда установить этажную коробку К
укомплектованные разъемами SC/APC. В 1 подъезде установить ОРК
укомплектовать оптическими сплиттерами на 16 и 4 абонентов. В 2,3,4,5 подъ
установить по одному ОРКСп-16, укомплектовать оптическими сплиттерами н
абонентов. Тем самым обеспечить 100% охват квартиры тенденцией разв
представления широкополосного абонентского доступа с применением технологии GP
Абонентские сети выполнить оптическим кабелем КС-FTTH до розеток в кабельном кан

Домофонная связь

Для санкционированного доступа в квартиры предусматривается устано
аудиодомофонов. Для резервного питания предусмотрен РИП. На входных две