«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 – 5775

«03» 08 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Мақат ауданы Бәйгетөбе ауылдық округ әкімі аппараты
2. Электрмен жабдықтау объектісі: балалар ойын алаңшасы
3. Объектінің орналасқан жері: Мақат ауданы,Бәйгетөбе ауылы (7-нысан, №226 нүкте)
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 1кВт, кернеуі 220В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥ 0.93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/35/6кВ №112 «Макат») ЖТҚС-19/14 қолданыстағы ф.2 ӘЖ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,22кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:

- КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын,
- мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.

10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,22кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев
Орынд.: БДҚ, 99 42 22