Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.Ауельбекова, 179а, 421, 8 775 112 77 77,
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Мусина Марата Шагибайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области»,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства» Буландынского района, И.о. руководителя Тубеков Жанат Амурович,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КреативСтройИнвест», ТОО «ISSP KAZAKHSTAN», ТОО «Строитель 2003», ТОО "ЕлҚұрылыс", ТОО «Жылу Тепло Сервис»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Redline Pro», государственная лицензия ГСЛ №19021538 от 14.08.2020года, (Проектная деятельность I категория), Рабочий проект: №10-2021,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел строительства» Буландынского района. №19 от 25.05.2022года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Теплоснабжение	МВт - Гкал/ч	2,19/1,94		2,19/1,94	
Протяженность магистральных тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет в каналах:	км	2,525		2,525	
Труба Ст 219х6,0	м	616,0		298,74	
Труба Ст 159х4,5	м	147,0		168,99	
Труба Ст 133х4,0	м	70,0		49,3	
Труба Ст 110х3,2				54,89	
Труба Ст 89х4,5	м	233,0		35,54	
Труба Ст 76х4,0	м	468,0		212,19	
Труба Ст 57х3,5	м	991,0		15,63	
Труба электросварная ППУ 57х3,5	м			880	
Труба электросварная ППУ 76х4,0	м			160	
Труба электросварная ППУ 89х4,5	м			180	
Труба электросварная ППУ 219х6,0	м			470	
Протяженность тепловые сетей, всего	км	2,525		2,525	

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается двухтрубная закрытая система теплоснабжения. Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов используются П-образные компенсаторы и углы поворотов трассы. В местах примыкания канала к тепловым камерам устанавливаются деформационные швы. Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, изготавливаемые из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-88* с поставкой по группе «В». Трубопроводы тепловых сетей проложены в непроходных каналах по серии 3.006.1-2.87. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали марки Ст3сп5, изготовленной по группе в ГОСТ 10705-80. Для компенсации удлинений труб используются углы поворотов трассы и компенсатор. После монтажа и гидравлических испытаний трубопроводы покрыть антикоррозийным покрытием кремнийорганической эмалью КО-88. Заизолировать матами из стеклянного штапельного волокна URSA марки М- 25 б=60мм. Покровный слой для трубопроводов стеклопластик рулонный. В непроходных каналах предусмотрены опорные подушки по серии 3.006.1-2.87 в. 2-1. В местах вводов предусмотрена деталь заделки трубопровода в фундаменты здания. Опорожнение сетей предусмотрено в нижних точках сети с установкой спускной арматуры. Запорная и дренажная арматура принята стальная.

Горизонтально-направленное бурение (метод ГНБ) – один из самых безопасных способов бестраншейной прокладки труб. При использовании данного метода поверхность ландшафта остается нетронутой. Трубы использовались – ППУ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июнь 2023 года_____;
месяц, год

окончание работ _декабрь 2023 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___8 (восемь)_____;

фактически, месяц:___7 (семь)_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _ и фактически применено _ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ "Макинск Жылу" при акимате Буландынского района, и.о.директора Алдабергенов Азамат Богдатович _____,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей теплоснабжения центральной части города Макинск, Буландынского района, Акмолинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мусина Марата Шагибайулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)