Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

**Декларация о соответствии**

«28» 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prof-Facade», РК, г. Шымкент, Каратауский район, Бозарык, 218**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жаимбетова Т.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Айнатас, сельского округа Кызылкия, Казыгуртского района Туркестанской области»; РК, Туркестанская область, Казыгуртский район, сельский округ Кызылкия, с. Айнатас**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»; Руководитель Абдакимов Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SAN REAL GROUP», Государственная лицензия №18008196 от 24.11.2017 г., директор Жамбулов А.Н.;**

наименование организации

**ТОО «TABS QURYLYS» ГСЛ №001962 от 28.01.2022 г., директор Жанибеков Б.Т.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ДИАС-проект» №02-2021 ПЗ, ЭСН, АС, ГП, ПОС, СД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ТАУН-ГРАД» №ТАУН-0030/21 от 12.07.2021 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

19-289-113-177

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Количество КТПН-10/0,4 кВ | компл. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество точек подключения | жилые дома | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Протяженность ВЛЗ-10кВ (3 провода) | км | 0,1105 | 0,1105 | 0,0185 | 0,0185 |
| Протяженность ВЛИ-0.4кВ (1 провод) | км | 2,098 | 2,098 | 2,228 | 2,228 |
| Стойка СВ110-5А | шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Стойка СВ105-5А | шт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Стойка СВ95-2А | шт | 83 | 83 | 83 | 83 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир,$м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование электроснабжения предусмотрено выполнение следующих работ:

1) Монтаж КТПН-10/0,4 кВ – 1 компл.;

2) Количество точек подключения – 43 жилых домов;

3) Протяженность ВЛЗ-10кВ (3 провода) - 0,0185 км;

4) Протяженность ВЛЗ-0.4кВ (1 провод) - 2,228 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц 3:

по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;

фактически **3** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО Оңтүстік жарық Транзит Казахстанским ФК Сарыбасов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

---

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Айнатас, сельского округа Кызылкия, Казыгуртского района Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор «Prof-Facade» Жаимбетов Т.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

**Директор ТОО «SAN REAL GROUP» Жамбулов А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

Субподрядчик

**Директор ТОО «TABS QURYLYS» Жанибеков Б.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати