"ҚазТрансГаз Аймақ"
акционерлік қоғамы

Түркістан
өндірістік филиалы

Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы,
Түркістан қаласы, Сапарбай болыс көшесі, 1А ж.т.,
Тел: 8(72533) 5-99-95
e-mail: tpf@ktga.kz

Акционерное общество
"ҚазТрансГаз Аймақ"

Туркестанский
производственный филиал

Республика Казахстан, Туркестанская область,
город Туркестан, ул. Сапарбай болыса, уч. 1А,
Тел: 8(72533) 5-99-95
e-mail: tpf@ktga.kz

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
газ тарату жүйесіне
қосылуға арналған
19.10.2023 ж. № 12-ТоГХ-2023-00001235

газ шығынының ұлғаюына байланысты 28.03.2023 жылғы №12-ТоГХ-2023-0000416 ТШ-ны алмастыру
Тұтынушының атауы: Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Төлеби ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты негізгі орта мектебі» КММ директоры М.А.Ауганбаевқа

БСН: 010940003632
Нысанның толық атауы: мектеп ғимаратын газбен қамтамасыз ету
Нысанның мекен-жайы: ТО, Төлеби ауданы, Қоғалы а/о, Алшалы а, Ынтымақ к-сі, 39 құр.

Жабдықтардың негізгі мінездемесі:
- жабдық орнату: (жеке тұрған жайда)

жылыту газ қазандығы – 2дана*47,5=95,0 м^3/сағ.;
- газдың болжамды тұтыну көлемі 95,0 м^3/сағ. жоғары емес

Қосылу нүктесі:
Газқұбыры: жер үстімен жүргізілген орта қысымды болат газ құбыры (тіректен)
Қосылу нүктесі: ГРУ-45, «Зертас» АГРСнен
Қосылу нүктесінің диаметрі: Ø63 мм
Қосылу нүктесіндегі газ қысымы: 0,005-0,3 МПа
(төменгі шегінен есептеу қажет)

Техникалық шарттардың қолданылу мерзімі
3 жыл

Директор **Тюмебаев Н.Б.**

ӨТБ бастығы/Начальник ПТО **Бекболатов Д.Б.**

НАЗАРЫҢЫЗҒА!!!
ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
ТЕГІН БЕРІЛЕДІ!!!
ТҮП-НҰСҚАНЫ АЛУ МІНДЕТТІ!!!

Исп. Тұрабаев Е.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение
к газораспределительным сетям
№ 12-ТоГХ-2023-00001235 от 19.10.2023 г.

взамен ТУ №12-ТоГХ-2023-0000416 от 28.03.2023г. в связи с увеличением объема расхода газа
Наименование потребителя: Директору КГУ «Малокомплектная основная средняя школа имени А.Молдагуловой» отдела развития человеческого потенциала Толебийского района управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Ауганбаеву М.А.
БИН: 010940003632
Полное наименование объекта: газоснабжение здания школы
Адрес объекта: ТО, Толебийский р-н, с/о Когалинский, с.Алшалы, ул.Ынтымак, ст-е 39

Основные характеристики оборудования:
- установка оборудования: (в отдельно стоящем помещении)
отопительный газовый котел –2шт*47,5=95,0 м^3/час;
- предпологаемый расход газа не более 95,0 м^3/час.

Точка подключения:
Газопровод: надземный стальной газопровод среднего давления (на опорах)
Точка подключения: от ГРУ-45, АГРС «Зертас»
Диаметр газопровода в точке подключения: Ø63 мм
Давление газа в точке подключения: 0,005-0,3 МПа
(расчет производит от нижнего предела)

Срок действия технических условий
3 года

ВНИМАНИЕ!!!
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЮТСЯ
БЕСПЛАТНО!!!
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОРИГИНАЛ!!!