АКТ
технического обслуживания

"13" 02 2024 года

Поставщик - *МИРАС*

Заказчик - ГККП "Ясли сад №2 "Батыр"

Составили настоящий акт о том что система АПС находятся в рабочем состоянии, проведено техническое обслуживание:

Проверка систем, тест АКБ, проверка датчиков. Требует замена АКБ ПВ 7А - 3 шт, датчик дыма, ручного датчика, составлен деф. акт.

Услуги по техническому обслуживанию проводится *ИП "МИРАС"* в лице Смагулов М.С. согласно договору №_______ от ____.____.2024 года.

Представитель заказчика ____________________

Представитель поставщика____________________

Руководитель ИП ________________ Оспанкулова К.К.