По объекту: **«Строительство спортивного зала для КГУ "Детско-юношеская спортивная школа №2 г.Актобе»**

## Водопровод и канализация
## Подбор водомерного счетчика

Водомерный счетчик «ВСХНд-20» принят из условия пропуска воды на хозяйственно-питьевые нужды (0,83 л/с) и проверен на потерю давления в счетчике. При расчетном секундном расходе воды 0,83 л/с потери давления в счетчике определяются по формуле:

$$h = Sq^2$$

$$h = 5{,}18 \times 0{,}83^2 = 3{,}56 \text{ м} < 5{,}0 \text{ м}.$$

где: $S = 5{,}18$ м/ $(\text{л/с})^2$ – гидравлическое сопротивление счетчика, табл.4*
СП РК 4.01-101-2012