Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2020 г.

Заказчик **КГУ «Аппарат акима поселка Жосалы», аким кента Жосалы Сыдыков Шынғыс Әбділәмитұлы, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, ТУРАР РЫСКУЛОВ, 2А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«25» 12 2020 года, представленным генеральным подрядчиком ТОО «Энергиянур» в лице директора Бағыберген С., Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, 64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«25» 12 2020г., представленным технадзором ТОО «Инженер Строй Групп» Серикбаев С. А., №KZ06VJE00037337 от 27.04.2018 г., №KZ21VJE00039007 от 20.06.2018 г., №KZ23VJE00037807 от 15.05.2018 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«25» 12 2020 г., представленным авторским надзором ИП «Нуржанова», руководитель Нуржанова Б.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Работы по установке уличных светодиодных светильников на металлических опорах улиц М.Маметова, Жамбыл в поселка Жосалы, Кармакшинского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **пос. Жосалы улицы Маметова и Жамбыл**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ИП «Нуржанова» Лицензия 12-Ф ГСЛ №0000163

наименование проектной организации, номер проекта

вержденным (ой) приказом **КГУ «Аппарат акима Торетам» №74-Ө/НҚ от 06.08.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **12.10.2020 года;**
месяц, год

окончание работ **12.12. 2020 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**

фактически, месяц: **2**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка одностоечных опор для ВЛ -0,36 кВ	шт	40	40	40	40
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 7 из стали БСт2кп, 48х3,5 мм	м	12	12	12	12
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 7 из стали БСт2кп- БСт4кп, 89х5 мм	м	240	240	240	240
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 7 из стали БСт2кп- БСт4кп, 108х5 мм	м	240	240	240	240
Консольный светодиодный уличный светильник СКУ 61-50-001 мощностью 50 Вт. Степень защиты IP66	шт	40	40	40	40
Провод самонесущий алюминиевый изолированный СИП-4. Сечение 4х16 мм2	м	1463	1463	1463	1463
Бандажный крюк	шт	40	40	40	40
Заземляющий болт МЮх8	шт	4	4	4	4
Бандажная скрепка СОТ 36	шт	80	80	80	80
Бандажная лента 19х0,75 Lokal	шт	40	40	40	40
Заземляющий зажим М120х8 А1А-185	шт	4	4	4	4
Прокалывающий зажим Р-70, 25-120 NILED	шт	80	80	80	80
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм	шт	6	6	6	6
Выключатель автоматический АК-63, ЛК-63	шт	2	2	2	2
Таймер электронный на din-рейку ТЭ-15-1 мин (7 дн-16on) off-16A-DIN TDM	шт	2	2	2	2
Ящик стальной протяжной и ответвительный, габаритные размеры 600х600х200 мм, Тип К656-У2	шт	2	2	2	2
Счетчик электроэнергий Энергомера СЕ301-R33 145-JAZ трехфазный, многотарифный	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	единица измерения	По пректу	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По пректу			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкратных Четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Одностоечных опор для ВЛ -0,36 кВ составлена из стальные трубы диаметром 48, 89, 108 мм – 492 м на 40 штук опора; Консольный светодиодный уличный светильник СКУ 61-50-001 мощностью 50 Вт. Степень защиты IP66 – 40 шт;Провод самонесущий алюминиевый изолированный СИП-4. Сечение 4х16 мм2 – 1463 метр; Таймер электронный на din-рейку ТЭ-15-1 мин (7 дн-16on) off-16A-DIN TDM – 2 шт. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **4750,000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4018,613** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; прочие расходы **731,387** тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге; прочие расходы _____ тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Работы по установке уличных светодиодных светильников на металлических опорах улиц М.Маметова, Жамбыл в поселка Жосалы, Кармакшинского района**»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **КГУ «Аппарат акима поселка Жосалы», акима – Сыдыков Ш.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Инженер Строй Групп», директор Серикбаев С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ИП «Нуржанова», руководитель Нуржанова Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергиянур», директор Бағыберген С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.