Приложение 3
к приказу Министра
по инвестиция и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» 12 **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Данекер» г.Жезказган, ул.Шевченко, д.38**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Искакова Бауыржана Акановича**
по объекту **«Строительство сетей водоснабжения и. «Курайлы» (2-очередь) г. Актобе»**
заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", в лице Танкиев Адильбек К.,**
наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: *ТОО «Абай&С» , ТОО «GRANITE SHORES» , ТОО «Имандра», ТОО «Марал Құрылыс»,ТОО «BUSINESS CREATIVE FMA», ТОО « EURASIA BUILD»*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование» 11-2019-НВ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", №499 от 22.07.2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность. производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы ПЭ ø110*5,3	п.м.	5438,6		4478,2	
Трубы ПЭ ø63*3,8	п.м.	10,0		11,53	
Трубы ПЭ ø40*2,4	п.м.	27,0		11,89	
Трубы ПЭ ø32*2,3	п.м.	1613,0		1753,1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено объединенная хоз. питьевая-противопожарная система водоснабжения поселка. Водоснабжение проектируется от ранее существующих сетей водопровода ø110мм мкр. Курайлы, с установкой колодцев и запорной арматуры.

Запроектирована кольцевая схема внутриквартальных сетей, водопроводные сети подведены непосредственно к границам участков потребителей с установкой отключающей арматуры в колодце.

Проектируемые наружные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR21 ø110х5,3мм, ø63х3,0мм, ø50х2,4мм по ГОСТ18599-2001. При пересечении дорог предусмотреть трубопроводы в футлярах. Схема водопроводной сети - кольцевая с тупиковыми ответвлениями. Для размещения запорно - регулирующей арматуры и пожарных гидрантов предусмотрены водопроводные колодцы, из ж./бетонных колец.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021 год**
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**
фактически, месяц: **4 месяца 18 дней**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Aqtobe Su-Energy group»
Зам. ген. директора по водоснабжению - гл. инженер

Боранкулов А.К

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую
13. экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Данекер»** считает объект: **«Строительство сетей водоснабжения п. «Курайлы» (2-очередь) г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Данекер» директор Искаков Бауыржан Аканович
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

_____
Подпись руководителя

Место печати (при наличии)