Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» декабря 2021 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района» БИН-130840014659, тел. 8 7253120436, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Жибек-жолы 95

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ТОО «Казойлсервис», директор Раимбердиев Бекжан Пердешович, адрес -Туркестанская область, Сайрамский район,. с. Карасу , ул. А. Жубанова 7А БИН - 990240008026 , тел. 87773586960, дата подписания декларации, (наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Субподрядные организации: ТОО «Шымкент пром контракт», ТОО«SK Best Spec Story KZ».

(наименование организации)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ТОО «Turan Stroy» Нәрікбаев Бауыржан Берікұлы аттестаты №KZ58VJE00061718 от 27.01.2021г., №KZ85VJE00061717 от 27.01.2021г. №KZ12VJE00062255 от 11.02.2021г. , БИН 180240024673, тел. 87789991993

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ТОО «Су Жоба Курылыс» , эксперт – Жалиев Нурболат Улыбекович, БИН-040640001809, тел.87026506693

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п.Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района» Уровень ответственности-технически сложный II (нормальный)

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу Турестанская область, Сайрамский район н.п. Таскешу,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года,

(дата ознакомления)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «28» июня 2016 года №271;

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Акимат Сайрамского района

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» от 23.06.2021 г. № KZ76REA00228324

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) *Генпроектировщик- ТОО «Су Жоба Курылыс», Проектировщик – ТОО «Улмад» Проект №801-06-38-08*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *Государственное учреждение «Отдел жилищео-коммунального хозяйства Сайрамского района» Приказ №97Н от 23.12.2019г.*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «____» _____ 20*21* года;
окончание работ «____» _____ 20*21* года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____
фактически, месяц: _____

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
1.Производительность (пропускная способность)	*тыс. м³/год*	*3139,7522*	*3139,7522*	*3139,7522*	*3139,7522*
2.Общая длина газопровода	*км.*	*14,998*	*14,998*	*14,998*	*14,998*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период *14,998 км.*;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Точкой подключения является проектируемый газопровод высокого давления Р=0,45 Мпа. Проектируемый газопровод в н.п Таскешу подключается к проектируемому газопроводу в н.п Тоган и Сарыарык при помощи электросварной муфты Ø140мм.*

Принята двухступенчатая система газоснабжения.

Подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR11, Ø140 мм. общей протяженностью 3,5 км. Глубина подземной прокладки газопровода до верха трубы 1,2 м. Газопровод среднего давления разработан в подземном и надземном исполнении. Общая протяженность газопровода подземной прокладки, среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR11 – 9,538 км. Переходы через автодороги выполнены в подземном варианте в полиэтиленовых футлярах. Общая протяженность стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, газопроводов надземной прокладки – 1,960 км. При входе стального газопровода в землю с использованием соединений «полиэтилен–сталь» используются отводы с ЗН (закладным нагревательным элементом), при выходе из земли полиэтиленовых труб выполненных используются отводы с закладными элементами (ЗН) и

соединений «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке заключаются в футляр.

Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ-13-2ВУ1 с РДг 50В – 1 шт.

Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ-6 (с 1-м счетчиком G-4 и регулятором давления РДГК-6) – 25 шт.,

ГРПШ-10 (с 2-мя счетчиками G-4 и регулятором давления РДГК-10) – 143 шт.;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *249 450,134* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *185 599,343* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *12 992,320* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *249 450,134* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *185 599,343* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *12 992,320* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100* % и фактически применено *100* %;

10. Класс энергоэффективности здания --;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»*

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *Абданбеков Жанкелди Керимбекович*

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аккредитованная организация *ТОО « «Turan Stroy»*, *Момынов Жаркынбек Алиевич*,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

(подпись, дата) Место печати (при наличии)

Нәрікбаев Бауыржан Берікұлы , технологическое оборудование, инженерные сети, несущие и ограждающие конструкции.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта *ТОО «Улмад» Тилеков Данияр Орынбасарович - инженер*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

_____

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация *ТОО «Су Жоба Курылыс»,*
Жалиев Нурболат Улыбекович- Заместитель директора

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

_____

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Жалиев Нурболат Улыбекович.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

_____

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Казойлсервис»*
Раимбердиев Бекжан Пердешович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

(подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик *ТОО «Шымкент пром контракт»*
Азатов Дияз Барлыбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

(подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик *ТОО «SK Best Spec Story KZ»*
Арманов А.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

(подпись руководителя)

Место печати (при наличии)