«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығыс Исх 27 – 6180

«09» 09 2022 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Қызылқоға аудандық Сағыз ауылдық округінің әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Сағыз ауылы, 3-ші аулының кіре беріс жолы
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: тұрақты
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥0.93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №129 «Сагиз») ЖТҚС-11/9 ТҚ-0,4кВ арқылы желілер иесінің келісімі бойынша ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-11/9 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БЛК, 99 42 22

Сканировано с CamScanner

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 – 6588

«09» 09 2021 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылдық округінің әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көшені жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Сағыз а/о, Сағыз ауылы,
   - С.Бейішов – Ж.Оразымбетов көшелері
   - Б.Пұсырманов көшесі
   - А.Омаров көшесі
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 10кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №129 «Сагиз») қолданыстағы ӘЖ-10кВ ф.6 «Д» арқылы ӘЖ-10кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - Бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД-10 орнату керек,
   - СЖТКС-10/0,4кВ орнатылсын,
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын,
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: тұтынылатын электр қуатының азаюына байланысты, 11.06.21ж. берілген №27-3975 техникалық шарты күші жойылған деп саналсын.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 3 жыл.

Ескерту: Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев
Орынд.: БДҚ, 99 42 22

Сканировано с CamScanner

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 – 6589

«09» 09 2021 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылдық округінің әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көшені жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Сағыз а/о, Сағыз ауылы,
   - А.Досымбаев көшесі
   - З.Маханов көшесі
   - Д.Абатов көшесі
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 10кВ - cos φ ≥0,92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №129 «Сагиз») қолданыстағы ӘЖ-10кВ ф.6 «Д» арқылы ӘЖ-10кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - Бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД-10 орнату керек,
   - СЖТҚС-10/0,4кВ орнатылсын,
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын,
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: тұтынылатын электр қуатының азаюына байланысты, 11.06.21ж. берілген №27-3974 және №27-3983 техникалық шарттары күші жойылған деп саналсын.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 3 жыл.

Ескерту: Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

Сканировано с CamScanner

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 24 – 6586

«09» 09 2021 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылдық округінің әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көшені жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Сағыз а/о, Сағыз ауылы,
   - К.Оразов – Т.Декеев – Ә.Нәбиева көшелері
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥0.93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №129 «Сагиз») ЖТҚС-2/13 ТҚ-0,4кВ арқылы желілер иесінің келісімі бойынша, ӘЖ-0,4кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-2/13 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын,
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын,
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: тұтынылатын электр қуатының азаюына және электрмен сырттай жабдықтау схемасының өзгеруіне байланысты, 11.06.21ж. берілген №27-3977, №27-3978 және №27-3982 техникалық шарттары күші жойылған деп саналсын.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 3 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев
Орынд.: БДҚ 99 42 22

Сканировано с CamScanner

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

ЖАРЫК

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 – 6587

«09» 09 2021 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылдық округінің әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көшені жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Сағыз а/о, Сағыз ауылы,
   - А.Керейұлы – Ә.Бисенов көшелері
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 7кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥0.93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №129 «Сагиз») ЖТҚС-2/4 ТҚ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,4кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-2/4 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыраткыш орнатылсын,
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын,
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: тұтынылатын электр қуатының азаюына және электрмен сырттай жабдықтау схемасының өзгеруіне байланысты, 11.06.21ж. берілген №27-3980 және №27-3982 техникалық шарттары күші жойылған деп саналсын.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 3 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДК, 99 42 22

Сканировано с CamScanner

«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27-3979

«11» 06 2021 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылдық округінің әкімі
2. Электрмен жабдықтау объектісі: көше жарықтандыру
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Сағыз а/о, Сағыз ауылы, З.Сағындықұлы көшесі.
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 5кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: тұрақты
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 0,4кВ - cos φ ≥0.93
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №129 «Сагиз») ЖТҚС-5/2 ТҚ-0,4кВ арқылы ӘЖ-0,4кВ (СИП) құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - ЖТҚС-5/2 ТҚ-0,4кВ-ына автоматты ажыратқыш орнатылсын,
   - КЖШ (көшені жарықтандыру шкафы) орнатылсын.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 3 жыл.

Ескерту: Тұтынушы жобаланып отырған (ӘЖ)-0,4кВ әуе желісінің трассасын құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармен келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22