Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (отопление)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Отопление				
1	Отопление (общая протяжённость)	м	174	
	1) из стальных труб	м	174	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) Радиаторы	секц	74	
2	Распределительная сеть (общая протяжённость)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	189	
	5)			
3	Прочие устройства			
	1.Обвязка котла	обвязка	1	
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-25	шт	19	
	" d-20	шт	6	
	" d-15	шт	17	
	" d-32	шт	1	
	Кран Маевского	шт	14	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) размеры	Кол-во	Примечание
Отопление						
1.	Радиатор отопления	Base 500 Рифар	биметаллический	секц	74 секц.	
2.	Кронштейны для радиаторов	напольный	металл	-	8 к-кт.	
3.	Регистр	10704-91	стальная	Ø108х4.0	108,0 п.м.	
4.	Регистр	10704-91	стальная	Ø159х4.0	66,0 п.м.	
5.	Кран шаровый муфтовый		латунь	DN15	16шт.	
6.	Кран шаровый муфтовый		латунь	DN25	19шт.	
7.	Клапан термостатический прямой		латунь	DN15	8шт.	
8.	Термостатический элемент				8шт.	
8.	Кран двойной регулировки КРДП		латунь	DN20	6шт.	
10.	Кран балансировочный	R206B	латунь	DN15	1шт.	
11.	Кран балансировочный	R206B	латунь	DN32	1шт.	
12.	Кран маевского		латунь	DN15	14шт.	

13.	Трубы	СТ РК 1893-2009	металлопластик	Ø20х3.4	20,0 п.м.	
				Ø25х4,2	30,0 п.м.	
				Ø32х4,4	89,0 п.м.	
				Ø40х6,7	12,0 п.м.	
				Ø50х8,3	35,0 п.м.	
				Ø63х10,5	3,0 п.м.	
14.	Изоляция трубная	K-FLEX ST	поролоновый	9х20	20,0 п.м.	
				9х25	30,0 п.м.	
				9х35	89,0 п.м.	
				9х42	12,0 п.м.	
				9х54	35,0 п.м.	
				9х63	3,0 п.м.	
15.	Крепление	ГОСТ 8509-93	сталь	50х50х5мм	153кг.	для трубопроводов из уголков

Заказчик: Директор РГП на ПХВ «ГИСХАГИ» **Салыбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «ТаразТауЖоба» **Шекеев Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.