Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод)
"Газоснабжение нежилого помещения (для отопления и горячего водоснабжения), расположенного по адресу: г. Алматы, Жетысуйский район, ул. Омарова, 88"

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Протяжённость трубопровода общая	м	183.5	
	Протяжённость воздушной прокладки:	м	80.5	
	1) на эстакадах (кронштейнах)	м	14.4	
	2) на опорах	м	66.1	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	14	
	Протяжённость подземной прокладки:	м	103.0	
	1) в проходных каналах	м	35.0	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	68.0	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт	1	
	d=100мм	шт		
	d = 80мм	шт		
	d = 50мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровой d = 50мм	шт		
	d =20мм	шт	2	
	d =15мм	шт	1	
8	Манометры	шт	1	
9	Переходники	шт	4	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Счётчик газа	шт	1	
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)		Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб_____		Масштаб _____		
Скважины (колодцев) не имеется		Скважины (колодцев) не имеется		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) размеры	Кол-во	Примечание
Наружный подземный газопровод среднего давления						
1.	Задвижка	30с41нж	стальная	Ø57мм	1 шт.	
2.	Труба	10704-91	стальная	Ø57мм	5,0 п.м.	
3.	Труба	100 ПЭ SDR 11	полиэтилен	Ø63х5.8мм	103,0 п.м.	
4.	Отводы 90°	17375-2001	Стальная	Ø57х3.5мм	2шт.	
5.	Переходник		сталь - полиэтилен	63-57мм	2шт.	
6.	Футляры	100 ПЭ SDR 11	полиэтилен	Ø110х10,0	5.0п.м.	
7.	Футляры	100 ПЭ SDR 11	полиэтилен	Ø110х10,0	30.0п.м.	
8.	Футляр L=1,0м	17375-2001	Стальная	Ø89х4.0мм	2шт.	на выходе из земли
9.	Штуцер с колпаком (для продувки газопровода)		Стальная	Dy25	2шт.	
Наружный надземный газопровод среднего давления						
1.	ШГРП	ШГРП с РДГК-10М	-	-	1шт.	
2.	Труба стальная электросварная Ø20х2,8	10704-91	Стальная	Ø20х2.8мм	0.8п.м.	
2.	Труба стальная электросварная Ø57х3,5	10704-91	Стальная	Ø57х3.5мм	66,1п.м.	
3.	Труба стальная электросварная Ø108х4,0	10704-91	стальная	Ø108х4.0мм	11,5п.м.	
4.	Кран	Р=1,6 МПа DN20	стальная	Ø20мм	1шт.	
5.	Заглушка	Р=1,6 МПа	стальная	Ø50мм	1шт.	
6.	Фланцы	Р=1,6 МПа	стальная	Ø50мм	2шт.	
7.	Отвод	90°	стальная	Ø57мм	10шт.	
8.	Подвижная опора-стойка под газопровод	Н=3,0 м	стальная	Ø57х3.5мм	7шт.	
9.	Подвижная опора-стойка под газопровод	Н=4,5 м	стальная	Ø57х3.5мм	1шт.	
10.	Подвижная опора-стойка под газопровод	Н=3,0 м	стальная	Ø108х4.0мм	2шт.	
11.	Неподвижная опора-стойка под газопровод	Н=3,0 м	стальная	Ø57х3.5мм	3шт.	
12.	Неподвижная опора-стойка под газопровод	Н=4,5 м	стальная	Ø57х3.5мм	1шт.	
13.	Переход	-	стальной	108х4,0-57х3,5	2шт.	
14.	Молниезащита ГРПШ	-	стальная	-	1шт.	
15.	Ограждение ГРПШ-10МС		стальная		1шт.	
16.	Штуцер с колпаком (для продувки газопровода)		Стальная	Ø25	1шт.	
17.						
Наружный надземный газопровод низкого давления						
1.	Труба	10704-91	Стальная	Ø20х2.8мм	3.3п.м.	
2.	Кран	Р=1,6 МПа	Стальная	Ø20	1шт.	
Внутренний надземный газопровод низкого давления						
1.	Счётчик газа	G-6МТ	железо	Вх32мм-вых32мм	1к-кт.	
2.	Отопительный напольный котёл	7,1квт	-	-	1шт.	
3.	Плита газовая ПГ-4	ПГ-4	-		1шт.	
4.	Стальной футляр L=0.7м	10704-91	Стальная	Ø57х3,5мм	3шт.	
5.	Труба	10704-91	Стальная	Ø20х2,8мм	11.1 п.м.	
6.	САКЗ-МК-2 с клапаном КТЗ		Комбинир.	Ду 20мм	1к-кт.	

7.	САКЗ-МК-2 с клапаном КТЗ		Комбинир.	Ду 15мм	1к-кт.	
8.	Шаровый кран		Латунь	Ду 20мм	2шт.	
9.	Шаровый кран		Латунь	Ду 15мм	1шт.	
10.	Шаровый кран с глухой пробкой		Латунь	Ду 15мм	1шт.	
11.	Крепление газопровода к стене		Стальная		12шт.	

Заказчик: Директор РГП на ПХВ «ГИСХАГИ» **Салыбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «ТаразТауЖоба» **Шекеев Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись разработчика М.П.