«Қызылорда қ. Сабалақ елді мекенінде жеткізуші газ құбырын салу»

Жұмыс жобасы бойынша

18.06.2024 ж. № 19-0260/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ДОС СТРОЙ ПРОЕКТ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0260/24 от 18.06.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство подводящего газопровода н/п Сабалак, г.Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОС СТРОЙ ПРОЕКТ"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода н/п Сабалак, г.Кызылорда».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.04.2024 г. № 060140014281/240036/00 (36)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОС СТРОЙ ПРОЕКТ", лицензия от 26.12.2018 г. №18023299 (II категория)

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын-Самырұқ", лицензия от 17.09.2019 г. №19019092 (I категория)
ТОО «Samruk Region Stroy», лицензия от 24.11.2023 г. №23025944 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 02 октября 2023 года, руководителем утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 16 февраля 2024 года №22, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

решение Акима поселка Тасбугет от 28 февраля 2024 года №28 о предоставлении КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда прав временного безвозмездного землепользования на земельные участки для строительства газопровода;

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ДосСтроиПроект» в 2023 году;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «ДосСтроиПроект» в 2023 году.

Письма

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда:

от 22 февраля 2024 года №01-1/303 о направлении рабочего проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы, об источнике финансирования и согласовании принятых проектных решений;

от 22 февраля 2024 года №01-1/304 о расстояниях перевозки мусора, излишнего грунта и отсутствии зеленых насаждений;

от 22 мая 2024 года №01-1/650 о сроке начала строительства;

Аппарат Акима Сырдарьинского района от 14 февраля 2024 года №06-2/426 о согласовании строительства газопровода на расстоянии от автодороги;

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда от 14 февраля 2024 года №01-03/189 об отсутствии зеленых насаждений на участке строительства;

КГП на ПХВ «Кызылординская городская ветеринарная станция» от 20 февраля 2024 года №14 об отсутствии сибироязвенных захоронений и почвенных очагов на отведенных земельных участках;

АО «Аэропорт «Коркыт Ата» от 28 февраля 2024 года № ЗТ-2024-03278175 о том, что объект не подпадает под требования, предусмотренные Постановлением Правительства №504 от 12.05.2011 г. при соблюдении изложенных условий;

КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» от 23 мая 2024 года №29-9-28/14-384 о согласовании рабочего проекта.

Технические условия:

КПФ АО «ҚазТрансГазАймақ» от 01 марта 2024 года №09-гКз-2024-000000335 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование рабочего проекта КГУ «Кызылординский городской отдел жилищной инспекции» от 21 февраля 2024 года №01-03/198 в части промышленной безопасности;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 05 марта 2024 года №KZ90VRC00018911, выданное РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК»;

план трассы газопровода высокого давления, согласованный КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства», КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда, КГУ «Кызылординский городской отдел сельского хозяйства и земельных отношений», КГП на ПХВ «Кызылординская городская ветеринарная станция», Объединение «Дивизион «Сеть» АО «Казахтелеком»;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда, н/п Сабалак

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Строительные решения	Сыздыкова С.С.	KZ81VJE00023086	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
4	Технологические решения	Кенжалиева Р.Т.	KZ92VJE00023082	Соответствует
5	Сметный раздел	Балмаганбетова Ш.Б.	KZ76VJE00023079	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность газопровода высокого давления 1,2МПа	м	7814	7814
2	Общий расход газа на н/п Сабалак с перспективой	м³/час	17715,2	17715,2
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 года, в том числе:	млн. тенге	1160,759	1025,181
3.1	СМР	млн. тенге	926,021	825,612
3.2	оборудование	млн. тенге	9,278	9,111
3.3	прочие затраты	млн. тенге	225,460	190,458
4	Из них:			
4.1	2023 год (ПИР)	млн. тенге	10,670	10,670
4.2	2024 год	млн. тенге	1 150,089	1014,511

5	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство подводящего газопровода н/п Сабалак, г.Кызылорда» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қ. Сабалақ елді мекенінде жеткізуші газ құбырын салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыздыкова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Балмаганбетова Ш.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кенжалиева Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону