Приложения 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «26» 11 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Абзал Проект Консалтинг», город Кызылорда, ул.Амангельды 79.
(наименование организации, юридический адрес)
В лице ***директора Сарсенбаева Мурата Абаевича***
(фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Капитальный ремонт систем внутреннего отопления и водопровода наружной сети водоснабжения Сырдарьинской центральной районной больницы»***.
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ***Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сырдарьинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординскй области. Руководитель: Мирзагалиева Н.***
(наименование организации, фамилия,имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответсвии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацей), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Проект-Сервис»**
(наименование организации)
утвержденным (ой) ***Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сырдарьинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординскй области.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответсвенно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Нарунн. водопр	км	1,3.			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2		
Число этажей	этажей		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по ***Капитальный ремонт систем внутреннего отопления и водопровода наружной сети водоснабжения Сырдарьинской центральной районной больницы:*** Полная замена кольцевой водопроводной трубы от существующей скважины ЭЦВ 8 до инфекционного корпуса, главного корпуса и хозяйственного корпуса больницы. Сети предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø160х9.5, Ø110х6.6. Замена водопроводных колодцев. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, установленных в водопроводных колодцев. Полная замена трубопроводов систем отопления, узлов управления отключающей арматуры в главном корпусе, хозяйственном корпусе и инфекционном корпусе. Замена 30% нагревательных приборов в главном корпусе. Полная замена трубопроводов холодной воды в подвале, замена водомерного узла, замена арматуры в подвале, полная замена пожарных стояков и кранов во всех блоках главного корпуса, хозяйственного корпуса и инфекционного корпуса. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов расположенных на отметке 1,35 от пола. Пожарные краны устанавливаются в пожарных шкафах. Шкафы комплектуются пожарными рукавами, головкой и двумя огнетушителями. Сети водопровода холодной воды прокладываются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75** Ø100-15мм. Теплоизоляция труб холодного водоснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

На объекте устанвлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей прирдной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: __10.07.2020 г._____
(месяц год)
окончание работ: ____26.11.2020 г._____
(месяц год)
при продолжительности строительсва, месяц:
по норме или по проекту организации строительства___5____месяцев;
фактически___ноябрь___ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий(сооружений) выполнена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениям выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров приведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами);

13. Обеспечен доступ для моломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты начеления

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт систем внутреннего отопления и водопровода наружной сети водоснабжения Сырдарьинской центральной районной больницы»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»

Директор Сарсенбаев М.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата)