Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№13110377

Конкурстың № 12938833-1
Конкурстың атауы «Қарағанды Су» ЖШС үшін Сорғы сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-08-23 14:38:14 дейін 2024-09-02 14:38:14
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: размеры насоса: «диаметр всасывающего патрубка 600 мм (+/- 10мм). Диаметр напорного патрубка -500 мм(+/- 10мм). Диаметр рабочего колеса- 650 мм(+/- 10мм) Длина насоса -3158 мм(+/- 10мм). Высота насоса -1675 мм(+/- 10мм). Ширина насоса вместе со станиной (самое широкое место) -1630 мм(+/-10мм) Высота от пола до оси всаса насоса- 775 мм(+/- 10мм)». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. 1)Категорично прописаны размеры длины, ширины, высоты и т.д. 2)Категорично прописаны присоединительные размеры всасывающего и напорного коллектора, что исключает подбор насосных агрегатов с более высоким квитанционным запасом. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:12:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные размеры насосов прописаны исходя из существующих размеров места установки насосов. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
2	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «требования к электродвигателю:...допустимая рабочая глубина погружения-20м(+/- 1м)». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописана допустимая рабочая глубина погружения агрегата - 20(+/- 1м). При этом опыт в практической деятельности по установке насосного оборудования показывает, что на территории г. Караганды нет ни одной заглублённой насосной канализационной станции с сухим машинным валом такой глубины. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:14:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано во избежание повреждения двигателя при затоплении машинного зала в аварийной ситуации. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
3	190240028112	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, в технической спецификации указан срок поставки 270 дней с момента подачи заявки заказчиком. Будет ли данный договор переходящим на 2025 год или же данный договор будет действителен до конца 2024 года?	2024-08-26 14:38:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный договор двухгодичный и будет переходящим на 2025 год. Срок поставки 270 дней с момента подачи заявки заказчиком. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

4	161240003491	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пп.2) п.3 ст. 21 закона «О государственных закупках» В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В нарушение названных требований в конкурсной документации по закупке номер 12938833-1 организованной ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" в требованиях к закупаемому товару указано, что он должен быть оснащён сенсором РТ-100, что является указанием на его модель, а следовательно определяет принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. В связи с чем, просим исключить из конкурсной документации требование об оснащении предлагаемого к поставке товара сенсора РТ-100.	2024-08-26 18:08:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сенсор РТ-100 является стандартным комплектующим у многих производителей электродвигателей и не является указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
5	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Число полюсов двигателя – 8». «Число оборотов двигателя – 730-750 об/мин». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично указаны число полюсов и обороты электродвигателя. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:15:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Любой производитель насосного оборудования имеет в своей линейке 8-ми полюсной электродвигатель. Как правило 8-ми полюсные двигатели имеют количество оборотов от 730 до 750 оборотов. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
6	921040000727	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте. В технической спецификации указано, что "Поставщик должен провести обучение эксплуатирующего персонала". Просим сообщить сколько человек необходимо обучить и возможно ли обучение одним курсом, то есть сразу весь необходимый персонал, не по отдельности.	2024-08-23 14:57:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставщик должен провести обучение эксплуатирующего персонала в количестве 14 человек одним курсом. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
7	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «метод пропитки обмоток статора – тройная капиллярная пропитка». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописан метод пропитки обмоток статора, что не влияет на его работоспособность. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:16:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Тройная капиллярная пропитка обмоток двигателей не влияет на работу, а влияет только на его надежность и долговечность. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
8	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Оборудование, технические характеристики которого изложены в Приложении 12 к КД, относятся к определенному заводу-изготовителю. При этом, основываясь на практическом опыте сопровождения договоров о государственных закупок услуг/работ, где заказчиком является ТОО «Караганды су», данное оборудование не может с технической точки зрения являться заменой ранее установленного оборудования, подлежащего замене на объекте проведения монтажных работ. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:19:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ранее установленное оборудование не справлялось со своими техническими задачами, поэтому было принято решение установить более высокопроизводительное оборудование. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

9	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: погружной моноблочный канализационный насосный агрегат – 2 шт. «Мощность двигателя не более 275 кВт и не менее 270кВт, потребляемая мощность в рабочей точке не более 230,1 кВт» «с канальным «3-х лопастным» рабочим колесом для перекачки агрессивных сточных вод. «…с канальным 3-х лопастным рабочим колесом…». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. 1)Указано, что насос должен быть оснащен именно 3-х лопастным рабочим колесом. 2)Прописаны ограничения мощности двигателя, то есть, помимо максимальной, ещё и минимальная, что исключает использование энергоэффективных двигателей. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:09:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Указано, что насос должен быть оснащен именно 3-х лопастным рабочим колесом, так как почти каждый производитель имеет в своей линейке 3-х лопастные рабочие колеса, поэтому данное требование не является ограничительным 2) Мощность двигателя не более 275 кВт (в тех спец исключим слово: не менее 270 кВт) Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
10	180640032699	ҚҚ жобасына ескерту	В техспецификации указано: "Полный комплект поставки должен включать: - насосный агрегат в комплекте с двумя контрольно-силовыми кабелями,каждый по 50 метров длиной-2шт. - станина для сухой горизонтальной установки- 2 шт. - шкаф управления на базе ЧРП (на каждый насос отдельный ЧРП) - 1 шт. - поплавковый регулятор уровня- 1 шт. - гидростатический датчик уровня- 1 шт. - задвижка DN 600 с электроприводом- 2 шт." При этом в перечне лотов указано количество - 2штуки. Таким образом, суммарно в этой закупке требуется насосы 4шт, шкафы (по 2 ЧРП в каждом) - 2шт, регулятор уровня - 2шт, датчик уровня - 2шт, задвижка - 4шт. Однако при таком бюджете это нереальное количество. Просим уточнить. Возможно указанное в техспецификации количество относится ко всей закупке в целом. Но тогда количество должно быть 1 штука и цена за единицу 454 000 000.	2024-08-23 15:06:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Полный комплект поставки должен включать: 1. Насосный агрегат в комплекте с двумя контрольно-силовыми кабелями, каждый по 50 метров длиной – 2 шт. 2. Станина для сухой горизонтальной установки – 2 шт. 3. Шкаф управления на базе ЧРП (частотно-регулируемый привод) – 1 шт. (для управления 2-мя насосными агрегатами, на каждый насосный агрегат отдельный ЧРП). 4. Поплавковый регулятор уровня (на два насосных агрегата) – 1 шт. 5. Гидростатический датчик уровня (на два насосных агрегата) – 1 шт. 6. Задвижка на всасывающий трубопровод , DN 600 с электроприводом – 2 шт. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
11	181140010246	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, не указан напор, требуемый в рабочей точке. Без этого параметра подобрать насосный агрегат корректно - невозможно	2024-08-26 08:55:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно параметрам, указанным в технической спецификации. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
12	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Максимальная допустимая производительность - 4600 м3/ч», «…напор-до 38 м…». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. 1) Помимо номинальной производительности насоса указана максимально допустимая производительность, что в свою очередь, сокращает возможность поставки агрегатов с более высоким КПД. 2) Указан напор при нулевом расходе, а также не указан необходимый напор при заложенной производительности. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:11:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Данная максимальная допустимая производительность указана из расчетов пропускной способности трубопроводов. 2) Данный напор указан из расчета индивидуальной работы одного насоса, и совместной работы сразу 5-ти насосов одновременно. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

13	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «пусковой ток (прямой пуск) не более 2730 А. Номинальный ток не более - 535 А». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописан пусковой и номинальный ток электродвигателя, что само по себе регламентируется оборудованием шкафа управления, который поставляется согласно тендеру в комплекте. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:16:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано во избежание перегрузок имеющихся электрической сети. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
14	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «ЧМИ должен быть установлен на дверце электрошкафа». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Установки ЧМИ указана на дверце электрошкафа, что не несёт никакую техническую обоснованность. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:19:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано только лишь для удобства эксплуатирующего персонала, для отслеживания состояния насоса. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
15	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «с 1-м датчиком температуры двигателя». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Указано, что датчик температуры двигателя должен быть один, а это сужает список возможных для применения соответствующих двигателей, исключает более защищённые электродвиготели из списка наиболее подходящих. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:10:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации указываем , что не менее чем с 1-им датчиком температуры двигателя. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
16	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указаны характеристики оборудования, совпадающие с характеристиками по ссылке https://www.xylem.com/ru-kz/products--services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/submersible-pumps/wastewater-pumps/channel-impeller-pumps2/channel-impeller-pumps/c-3531/ Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 11:38:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Переходя по данной ссылке, не было найдено прикрепленной спецификации. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
17	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Технические требования к датчикам защиты двигателя и насоса: …три термоконтакта, по 1-му в каждой фазе». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописано количество термоконтактов. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:13:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество термоконтактов, соответствует количеству фаз электродвигателя. Так как двигатель насоса трехфазный, соответственно и термоконтактов тоже три. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

18	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «допустимое количество пусков в час - 15 пусков/час». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописано допустимое количество пусков в час – 15. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:15:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с неравномерностью поступления сточных вод в КНС, насос должен иметь допустимое количество пусков в час – 15. Чем больше допустимое количество пусков в час, тем более защищен насос от перегревания. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
19	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О ГЗ», в КД запрещается устанавливать условия ГЗ, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков (далее - ПП), в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к ПП; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному ПП. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «технические требования к панели управления насосами: кроме того, поступающие данные о работе насоса, необходимые для обслуживания установки (хранимые в блоке памяти насоса) должны автоматически синхронизироваться с соответствующими данными базового блока каждые два часа». «Система должна использовать информацию таблички технических данных насоса (шильдика), которая хранится в электронном виде в базовом блоке и в блоке памяти насоса, для аутентификации насоса во время синхронизации». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг ПП, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописано, что хранимые данные о работе и аварии агрегата должны храниться непосредственно в самом насосе, а не в системе управления и передачи данных. Технические требования имеют признаки копирования данных из технических паспортов определенных заводов-изготовителей насосных агрегатов и автоматики. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О ГЗ» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых ГЗ, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:23:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не ограничивает возможность хранения данных в системе управления и передачи данных. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
20	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Требования к материалам. Двойное торцевое уплотнения вала». «Материал изготовления внутреннего и внешнего торцевого уплотнения вала - карбид вольфрама (WCCR). Материал рабочего колеса – серый чугун, для перекачки неочищенных агрессивных сточных вод. Материал корпуса агрегата – ковкий чугун». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописаны марка нержавеющей стали для вала, материал торцевого уплотнения, материал рабочего колеса, материал корпуса насоса, хотя есть и более надежные материалы для систем канализации. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:17:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Материалы торцевого уплотнения, рабочего колеса, корпуса насоса, не являются запатентованными и используются у большинства производителей насосного оборудования, двигателей, торцевых уплотнений и т.д. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Муканов Азамат Ибрагимович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№13110377

№ конкурса 12938833-1
Название конкурса Закуп насоса для ТОО "Қарағанды су"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-08-23 14:38:14 по 2024-09-02 14:38:14
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: размеры насоса: «диаметр всасывающего патрубка 600 мм (+/- 10мм). Диаметр напорного патрубка -500 мм(+/- 10мм). Диаметр рабочего колеса- 650 мм(+/- 10мм) Длина насоса -3158 мм(+/- 10мм). Высота насоса -1675 мм(+/- 10мм). Ширина насоса вместе со станиной (самое широкое место) -1630 мм(+/-10мм) Высота от пола до оси всаса насоса- 775 мм(+/- 10мм)». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. 1)Категорично прописаны размеры длины, ширины, высоты и т.д. 2)Категорично прописаны присоединительные размеры всасывающего и напорного коллектора, что исключает подбор насосных агрегатов с более высоким квитанционным запасом. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:12:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные размеры насосов прописаны исходя из существующих размеров места установки насосов. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
2	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «требования к электродвигателю:...допустимая рабочая глубина погружения-20м(+/- 1м)». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописана допустимая рабочая глубина погружения агрегата - 20(+/- 1м). При этом опыт в практической деятельности по установке насосного оборудования показывает, что на территории г. Караганды нет ни одной заглублённой насосной канализационной станции с сухим машинным валом такой глубины. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:14:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано во избежание повреждения двигателя при затоплении машинного зала в аварийной ситуации. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
3	190240028112	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, в технической спецификации указан срок поставки 270 дней с момента подачи заявки заказчиком. Будет ли данный договор переходящим на 2025 год или же данный договор будет действителен до конца 2024 года?	2024-08-26 14:38:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данный договор двухгодичный и будет переходящим на 2025 год. Срок поставки 270 дней с момента подачи заявки заказчиком. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

4	161240003491	Замечание к КД	В соответствии с пп.2) п.3 ст. 21 закона «О государственных закупках» В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В нарушение названных требований в конкурсной документации по закупке номер 12938833-1 организованной ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" в требованиях к закупаемому товару указано, что он должен быть оснащён сенсором РТ-100, что является указанием на его модель, а следовательно определяет принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. В связи с чем, просим исключить из конкурсной документации требование об оснащении предлагаемого к поставке товара сенсора РТ-100.	2024-08-26 18:08:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сенсор РТ-100 является стандартным комплектующим у многих производителей электродвигателей и не является указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
5	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Число полюсов двигателя – 8». «Число оборотов двигателя – 730-750 об/мин». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично указаны число полюсов и обороты электродвигателя. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:15:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Любой производитель насосного оборудования имеет в своей линейке 8-ми полюсной электродвигатель. Как правило 8-ми полюсные двигатели имеют количество оборотов от 730 до 750 оборотов. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
6	921040000727	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте. В технической спецификации указано, что "Поставщик должен провести обучение эксплуатирующего персонала". Просим сообщить сколько человек необходимо обучить и возможно ли обучение одним курсом, то есть сразу весь необходимый персонал, не по отдельности.	2024-08-23 14:57:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставщик должен провести обучение эксплуатирующего персонала в количестве 14 человек одним курсом. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
7	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «метод пропитки обмоток статора – тройная капиллярная пропитка». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописан метод пропитки обмоток статора, что не влияет на его работоспособность. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:16:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Тройная капиллярная пропитка обмоток двигателей не влияет на работу, а влияет только на его надежность и долговечность. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
8	960840000027	Замечание к КД	Оборудование, технические характеристики которого изложены в Приложении 12 к КД, относятся к определенному заводу-изготовителю. При этом, основываясь на практическом опыте сопровождения договоров о государственных закупок услуг/работ, где заказчиком является ТОО «Караганды су», данное оборудование не может с технической точки зрения являться заменой ранее установленного оборудования, подлежащего замене на объекте проведения монтажных работ. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:19:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ранее установленное оборудование не справлялось со своими техническими задачами, поэтому было принято решение установить более высокопроизводительное оборудование. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

9	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: погружной моноблочный канализационный насосный агрегат – 2 шт. «Мощность двигателя не более 275 кВт и не менее 270кВт, потребляемая мощность в рабочей точке не более 230,1 кВт» «с канальным «3-х лопастным» рабочим колесом для перекачки агрессивных сточных вод. «…с канальным 3-х лопастным рабочим колесом…». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. 1)Указано, что насос должен быть оснащен именно 3-х лопастным рабочим колесом. 2)Прописаны ограничения мощности двигателя, то есть, помимо максимальной, ещё и минимальная, что исключает использование энергоэффективных двигателей. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:09:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Указано, что насос должен быть оснащен именно 3-х лопастным рабочим колесом, так как почти каждый производитель имеет в своей линейке 3-х лопастные рабочие колеса, поэтому данное требование не является ограничительным 2) Мощность двигателя не более 275 кВт (в тех спец исключим слово: не менее 270 кВт) Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
10	180640032699	Замечание к КД	В техспецификации указано: "Полный комплект поставки должен включать: - насосный агрегат в комплекте с двумя контрольно-силовыми кабелями,каждый по 50 метров длиной-2шт. - станина для сухой горизонтальной установки- 2 шт. - шкаф управления на базе ЧРП (на каждый насос отдельный ЧРП) - 1 шт. - поплавковый регулятор уровня- 1 шт. - гидростатический датчик уровня- 1 шт. - задвижка DN 600 с электроприводом- 2 шт." При этом в перечне лотов указано количество - 2штуки. Таким образом, суммарно в этой закупке требуется насосы 4шт, шкафы (по 2 ЧРП в каждом) - 2шт, регулятор уровня - 2шт, датчик уровня - 2шт, задвижка - 4шт. Однако при таком бюджете это нереальное количество. Просим уточнить. Возможно указанное в техспецификации количество относится ко всей закупке в целом. Но тогда количество должно быть 1 штука и цена за единицу 454 000 000.	2024-08-23 15:06:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Полный комплект поставки должен включать: 1. Насосный агрегат в комплекте с двумя контрольно-силовыми кабелями, каждый по 50 метров длиной – 2 шт. 2. Станина для сухой горизонтальной установки – 2 шт. 3. Шкаф управления на базе ЧРП (частотно-регулируемый привод) – 1 шт. (для управления 2-мя насосными агрегатами, на каждый насосный агрегат отдельный ЧРП). 4. Поплавковый регулятор уровня (на два насосных агрегата) – 1 шт. 5. Гидростатический датчик уровня (на два насосных агрегата) – 1 шт. 6. Задвижка на всасывающий трубопровод , DN 600 с электроприводом – 2 шт. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
11	181140010246	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, не указан напор, требуемый в рабочей точке. Без этого параметра подобрать насосный агрегат корректно - невозможно	2024-08-26 08:55:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно параметрам, указанным в технической спецификации. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
12	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Максимальная допустимая производительность - 4600 м3/ч», «…напор-до 38 м…». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. 1) Помимо номинальной производительности насоса указана максимально допустимая производительность, что в свою очередь, сокращает возможность поставки агрегатов с более высоким КПД. 2) Указан напор при нулевом расходе, а также не указан необходимый напор при заложенной производительности. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:11:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1) Данная максимальная допустимая производительность указана из расчетов пропускной способности трубопроводов. 2) Данный напор указан из расчета индивидуальной работы одного насоса, и совместной работы сразу 5-ти насосов одновременно. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
13	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «пусковой ток (прямой пуск) не более 2730 А. Номинальный ток не более - 535 А». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописан пусковой и номинальный ток электродвигателя, что само по себе регламентируется оборудованием шкафа управления, который поставляется согласно тендеру в комплекте. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:16:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано во избежание перегрузок имеющихся электрической сети. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

14	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «ЧМИ должен быть установлен на дверце электрошкафа». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Установки ЧМИ указана на дверце электрошкафа, что не несёт никакую техническую обоснованность. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:19:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование указано только лишь для удобства эксплуатирующего персонала, для отслеживания состояния насоса. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
15	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «с 1-м датчиком температуры двигателя». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Указано, что датчик температуры двигателя должен быть один, а это сужает список возможных для применения соответствующих двигателей, исключает более защищённые электродвиготели из списка наиболее подходящих. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:10:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в технической спецификации указываем , что не менее чем с 1-им датчиком температуры двигателя. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
16	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указаны характеристики оборудования, совпадающие с характеристиками по ссылке https://www.xylem.com/ru-kz/products--services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/submersible-pumps/wastewater-pumps/channel-impeller-pumps2/channel-impeller-pumps/c-3531/ Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 11:38:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Переходя по данной ссылке, не было найдено прикрепленной спецификации. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
17	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Технические требования к датчикам защиты двигателя и насоса: …три термоконтакта, по 1-му в каждой фазе». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописано количество термоконтактов. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:13:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Количество термоконтактов, соответствует количеству фаз электродвигателя. Так как двигатель насоса трехфазный, соответственно и термоконтактов тоже три. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
18	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «допустимое количество пусков в час - 15 пусков/час». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописано допустимое количество пусков в час – 15. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:15:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с неравномерностью поступления сточных вод в КНС, насос должен иметь допустимое количество пусков в час – 15. Чем больше допустимое количество пусков в час, тем более защищен насос от перегревания. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.
19	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О ГЗ», в КД запрещается устанавливать условия ГЗ, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков (далее - ПП), в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к ПП; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному ПП. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «технические требования к панели управления насосами: кроме того, поступающие данные о работе насоса, необходимые для обслуживания установки (хранимые в блоке памяти насоса) должны автоматически синхронизироваться с соответствующими данными базового блока каждые два часа». «Система должна использовать информацию таблички технических данных насоса (шильдика), которая хранится в электронном виде в базовом блоке и в блоке памяти насоса, для аутентификации насоса во время синхронизации». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг ПП, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописано, что хранимые данные о работе и аварии агрегата должны храниться непосредственно в самом насосе, а не в системе управления и передачи данных. Технические требования имеют признаки копирования данных из технических паспортов определенных заводов-изготовителей насосных агрегатов и автоматики. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О ГЗ» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых ГЗ, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:23:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование не ограничивает возможность хранения данных в системе управления и передачи данных. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

20	960840000027	Замечание к КД	Согласно п.3 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: установления любых неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; содержания указаний на иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Так, В Приложении 12 к КД «Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)» указано: «Требования к материалам. Двойное торцевое уплотнения вала». «Материал изготовления внутреннего и внешнего торцевого уплотнения вала - карбид вольфрама (WCCR). Материал рабочего колеса – серый чугун, для перекачки неочищенных агрессивных сточных вод. Материал корпуса агрегата – ковкий чугун». Содержание Технической спецификации закупаемых товаров в такой редакции ограничивает круг потенциальных поставщиков, ограничивает конкуренцию среди производителей технологического оборудования систем канализации. Категорично прописаны марка нержавеющей стали для вала, материал торцевого уплотнения, материал рабочего колеса, материал корпуса насоса, хотя есть и более надежные материалы для систем канализации. Изложенные в таком формате технические характеристики, содержат признаки принадлежности оборудования к определенному техническому паспорту определенного завода-изготовителя. Согласно пп.2) п.1 ст.6 Закона РК «О государственных закупках» потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если потенциальный поставщик и (или) его работник оказывают и (или) оказывали заказчику либо организатору государственных закупок экспертные, консультационные и (или) иные работы, услуги по подготовке проводимых государственных закупок. Просим внести изменения, дополнения в проект конкурсной документации, в целях приведения ее содержания в соответствие законным требованиям законодательства РК и требованиям нормативно-технических документов.	2024-09-02 09:17:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Материалы торцевого уплотнения, рабочего колеса, корпуса насоса, не являются запатентованными и используются у большинства производителей насосного оборудования, двигателей, торцевых уплотнений и т.д. Начальник ЭМС Акенов Б.Ш. Начальник ОМТС Уметалиев Н.Б.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Муканов Азамат Ибрагимович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»