Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

25 декабря 2023 г.

Заказчик ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аққулы» БИН 990640001003 тел.: 8(7183) 921309 индекс 140700 Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. А. Баймолдина, 4 Руководитель Смагулов Бауржан Рахметов

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 25.декабря 2023 года ТОО «Life Stroy Invest» БИН 171040017278 Карагандинская область, г. Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57А. тел.: 8(7212)567040 Директор Аткенов Берик Байкенбаевич

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 25 декабря 2023 года ТОО «Бестау-С» БИН 061240009707 г. Павлодар, ул. Майры, 18 Директор Мусин Серик Кайроллович, эксперт Карагужинов Марат Каримович аттестат № KZ25VJE00036607 от 06.04.2018г. аттестат № KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г., аттестат № KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г. сот. тел: 8 705 162 5813

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 25 декабря 2023 года ТОО Компания "АСП" БИН 070940004007 г. Павлодар, ул. Кирова, 153. директор Агыбаев Азат Зарлыкович, эксперт Белозеров Сергей Викторович сот. тел.: 87771409420

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство водопровода в селе Жанатан, района Аққулы, Павлодарской области» уровень ответственности объекта относится к II категории нормальный, технически не сложный, степень огнестойкости - I

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Павлодарская область, с.Жанатан, района Аккулы.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации 25 декабря 2023 года, подтверждает, что:

(дата ознакомления)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «06» января 2021года № 0375338 , №1-16/41 от 22.12.20г. документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельства о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20__года №__---_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» №KZ74REA00364936 от 29.11.2023г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО компания "АСП" Гос. лицензия №13012234 от 30.07.2013г. РП «Строительство водопровода в селе Жанатан района Аккулы Павлодарской области». Том 1 - 6.2, Альбом 0-2.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (-й) приказом №1 от 05.01.2022г. ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы».

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждени

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2023г.

месяц, год

окончание работ Декабрь 2023г.

месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8(восемь);

фактически, месяц: 8(восемь);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21 Ф110*5,3		3351м	3392м
PE 100 SDR 21 Ф63х3мм		0	213,18м

PE 100 SDR 11 Ф32х3мм		1940м	2136м
Сборные ж/б колодцы		37	41

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными уровень ответственности объекта относится к II категории нормальный, технически не сложный, степень огнестойкости - I. Для водоснабжения села выполнена площадка водозаборных сооружений, которая включает: модульное сооружение из профлиста по метал. каркасу насосные первого подъема на водозаборных скважинах, два стеклопластиковых резервуара чистой воды 100м3, объединенная комплектная блочно-модульная станция 2-го подъема и локальной очистки воды, стеклопластиковый резервуар сточных вод 100м3, внутриплощадочные сети водопровода и производственной канализации по площадке водозаборных сооружений. Участок огорожен металлическим забором, на въезде установлены ворота и калитка. Выполнены сельские сети водопровода. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения села водовод от площадки водопроводных сооружений до села выполнен в две нитки, а сети по селу выполнены кольцевыми. Общая протяженность водопровода: труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Ф110*5,3 – 3392м, PE 100 SDR 21 Ф63*3 – 213,18м, PE 100 SDR 11 Ф32*3 – 2136м. На сети установлены водопроводные сборные ж/б колодцы диаметром 1500-2000мм 41 штук с устройством в них необходимой запорной арматуры, пожарных гидрантов 18шт., вантузов 7шт.

Построены внеплощадочные электрические сети 10кВ смонтированные на ж/б стойках, установлена КТП 100-10/0,4, на территории насосной станции устройство кабельных линий электроснабжения, установка комплектной ДЭС, наружное освещения по периметру площадки из ж/б опор и светодиодных светильников, проводом СИП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 579 869,004 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 235 502,877 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 236 319,114 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 523 346,462 тыс. тенге, в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ 235 502,877 тыс. тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 236 319,114 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопровода в селе Жанатан, района Аккулы, Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Смагулов Бауржан Рахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии.)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П. (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Бестау-С» БИН 061240009707 Директор Мусин Серик Кайроллович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

эксперт Карагужинов Марат Каримович аттестат № KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г. по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей; аттестат № KZ25VJE00036607 от 06.04.2018г. по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; аттестат № KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г. по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

Авторский надзор

1) Разработчик проекта ТОО Компания " АСП " Гос. Лицензия 13012234 от 30.07.2013г. Директор Агыбаев Азат Зарлыкович. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

2) Организация ТОО Компания " АСП " Гос. Лицензия 13012234 от 30.07.2013г. Директор Агыбаев Азат Зарлыкович _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

Эксперт Белозеров Сергей Викторович, назначенный приказом №5/23 от 30.03.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата,

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

3) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Атканов Берик Байкенбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод	«Строительство водопровода в селе Жанатан района Аккулы Павлодарской области			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	5741,18	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	5741,18	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	5741,18	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб:			
	PE 100 SDR 21 Ф110х5.3	м	3392	
	PE 100 SDR 21 Ф63х3	м	213,18	
	PE 100 SDR 11 Ф32х3	м	2136	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец:			
	d-1500	шт	37	
	d-2000	шт	4	
	Задвижка d-50	шт	9	
	Задвижка d-100	шт	16	
	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	Кран d-25	шт	70	
	« d-	шт	-	
	« d-		-	
	Вантуз	шт	7	
	Седелки	шт	69	
	Гидрант	шт	18	
	Водопроводный ввод	шт	69	В т.ч 4шт соц. объекты
	Водозаборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	-	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	

	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	Прочие устройства		-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик _____ Смагулов Бауржан Рахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Белозеров Сергей Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П