

Ⓘ — Опора наружного освещения со светодиодным светильником

1. При выполнении данного чертежа были использованы топосъемка, выполненная ТОО"ШЫМГОРПРОЕКТ" в 2023 году.
2. Опоры наружного освещения устанавливаются на расстоянии не менее 0,6м от края автодороги, не менее 0,3м от тротуара

Изм.	Кол.уч.	Лист N°док.	Подпись	Дата
Проверил		Утелбаев		
Разраб.		Кадиркулов		
Н.контр.		Колдасов		

17/22-2023-ЭН

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №22 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий

Электроснабжение Наружное электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	2	
План трасс наружного освещения	ТОО "Megaline -start PROJECT" ТОО "Eurasian Construction Enterprise" г.Шымкент- 2023г.		

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.