14 коше

М3
М4
Т2

2тр.ПНД Ø110мм
L=9м

ТП

ТП-10/0,4кВ
№6

М1
М2
М3
М4
Т4

Сталь полоса В-40х4м
Сталь круг Ø16мм L=3м

Ввод1 ПР-1
Рр=67,315кВт
Iр=111,17А

Ввод2 ПР-2
Рр=67,315кВт
Iр=111,17А

592.70
592.45
590.90
590.40
590.65
590.10
590.51
590.63
590.73
591.15
590.25

1–1

Сталь полоса В-40х4мм
Сталь круг Ø16мм

Заземлители	ед. изм.	кол-во
Вертикальные (круг Ø16мм L=3м)	шт	8
Горизонтальные (полоса 4х40)	м	18

Изм.	Кол.уч.	Лист N°док.	Подпись	Дата
Проверил		Утелбаев		
Разраб.		Кадиркулов		
Н.контр.		Колдасов		

17/22-2023-ЭС

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №22 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий

Электроснабжение
Наружное электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

План трасс КЛ-0,4кВ. Заземление.
(Дом N17-N20)

ТОО "Megaline - start PROJECT"
ТОО "Eurasian Construction Enterprise"
г.Шымкент- 2023г.

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3