14 коше

М3
М4
Т2

2тр.ПНД Ø110мм
L=9м

-58-

-38-

-3-

-16-

-36-

ТП

ТП-10/0,4кВ
№6

М1
М2
М3
М4
Т4

М1
М2
Т2

Сталь полоса В-40х4м

Сталь круг Ø16мм L=3м

Ввод1 ПР-1
Pр=67,315кВт
Iр=111,17А

Ввод2 ПР-2
Pр=67,315кВт
Iр=111,17А

592.70

592.45

590.40

590.90

590.10

590.63

590.72

590.65

590.25

590.51

591.15

29

25

26

28

27

4

18

17

+20 +40 +60 +80 2 +20 +40 +60 +20

2.1
ПК 2+70,00

1-1

500

200

3000

Сталь полоса В-40х4мм

Сталь круг Ø16мм

арык

Заземлители	ед. изм.	кол-во
Вертикальные (круг Ø16мм L=3м)	шт	8
Горизонтальные (полоса 4х40)	м	18

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист N°док.	Подпись	Дата
Проверил		Утелбаев		
Разраб.		Кадиркулов		
Н.контр.		Колдасов		

17/17-2023-ЭС

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №17 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий"

Электроснабжение Наружное электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	2	

План трасс КЛ-0,4кВ. Заземление. (Дом N17-N20)

ТОО "Megaline - start PROJECT"
ТОО "Eurasian Construction Enterprise"
г.Шымкент- 2023г.

Копировал

Формат А3