Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	30	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	30	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	7	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек d =32	шт	1	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба сварная водогазопроводная оцинкованная легкая	ГОСТ 3262-75	стальная	32х2,8 мм	30м	
2	Кран шаровый муфтовый	11Б27п1	латунный		1 шт	
3	Труба электросварная прямошовная	ГОСТ 10705-80	стальная	диаметром от 15 до 114 мм размерами 40х3,0 мм	13м	
4	Краска масляная	МА-15 ГОСТ 10503-71			0,15252кг	
5	Труба электросварная прямошовная	ГОСТ 10705-80	стальная	диаметром от 15 до 114 мм размерами 57х3,5 мм	10м	
6	Труба электросварная прямошовная	ГОСТ 10705-80	стальная	диаметром от 15 до 114 мм размерами 76х3,5 мм	1,6м	
7	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным	ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		диаметром от 15 до 114 мм размерами 25х3,0 мм	1шт.	
8	Муфта литая ПЭ 100	SDR 11, PN 16	полиэтиленовая	диаметром 32 мм	2шт.	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ***Айбергенов Канатжан Имангалиевич***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Бисембаев Алмасбек Шамарданович***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

ТОО "ИНЖЕНЕР +"