Приложение 2
К приказу министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №234

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 16
"30" 10 2023

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 10 2023 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область, Руководитель Абдакимов Турдалы Куанышбаевич, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Д.Кунаев, №95, БИН 020540003590, тел +72539 79-4-33**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Заключение о качестве строительно-монтажных работ «27» 10 2023 г., ТОО «SPG Engineering» в лице директора - Абитаев М.С., эксперт по техническому надзору – №KZ48VJE0050064, №KZVJE0050065 от 16.10.2019

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту «27» 10 2023 г. Директор ТОО «ДИАС-проект» Сеиілхан Нұрболат Әміржанұлы, в лице авторского надзора Нуралиев Ермек Абсаматович, № KZ18VJE00055066, №KZ06VJE00055864, № KZ45VJE00040418.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Декларации о соответствии «27» 10 2023 г. в лице директора Нупбаева Ж.Д., ТОО «Карат-Z», Республика Казахстан, г.Шымкент, улица АКНИЕТ 187, БИН 020940003169.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию : **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по ул. Муталиулы и Мусакулуы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, ул. Муталиулы и Мусакулуы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанскойобласти.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____ 20___года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Государственный акт №19-289-066-261, № 19-289-066-262

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или

разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **Решение №54 Аким сельского огруга С.Рахимова от 09.08.2022 г**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», № KZ17REA00330557 от 08.05.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ДИАС-проект», заказ №07-2021.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 08.10.2021 г №221 **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **10 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства месяца: 4
фактически 4 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общее количество КТПН	шт	1	1	1	1
Категория электроснабжения	III	III	III	III	III
Используемое напряжение	кВ	380/220В	380/220В	380/220В	380/220В
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	99.78	99.78	99.78	99.78
Опоры-ВЛ-0,38 кВ	шт	74	74	74	74
Общее количество счетчиков электроэнергии	шт	71	71	71	71

однофазных,					
Опоры ВЛ-10 кВ	шт	2	2	2	2
Общая протяженность сетей ВЛ-0,4 кВ	км линия	5.053	5.053	5.053	5.053
Общая протяженность сетей КЛ-10 кВ	км линия	3.433	3.433	3.433	3.433
Опоры ВЛ-10/0,4 кВ	шт	41	41	41	41

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **100 951 810** тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **81 106 587** тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 980 243** тенге;

прочие расходы **6 864 980** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **93 179 833** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **81 106587** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 073 246** тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство электрических сетей 10/0.4 кВ по ул. Муталиулы и Мусакулулы в селе Жанажол Казыгуртского района, Туркестанской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область в лице Руководитель Абдакимов Турдалы Куанышбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись, М.П.

Технический надзор

аккредитованная организация ТОО ««SPC Engineering»» в лице директора - Абитаев М.С.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя,

подпись, М.П.

в лице эксперта – Абитаев М.С , №KZ48VJE0050064, №KZVJE0050065 от 16.10.2019

Авторский надзор

ТОО «ДИАС-проект» Директор Сенілхан Нурболат Әміржанұлы.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество руководителя

подпись, М.П.

в лице эксперта – Нуралиев Е.А., № KZ18VJE00055066, №KZ06VJE00055864, № KZ45VJE00040418.

фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата

подпись

Подрядчик:

Директор ТОО «Карат-Z» Нупбаева Ж.Д.

подпись, М.П.

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	3.433
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	5.053
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	71
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодный	шт	
10	Кабели:		
	1) марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	
	2) марки СИП-3 1х70-20	км	
	3) марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км	
	4) марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км	

	5) марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт.	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)