Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«27» ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГеоЛайн», 110000 г. Костанай, ул. Карбышева 12/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Коробейченко Сергея Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопровода по улице Пушкина в границах улиц Козыбаева-Бородина г. Костанай»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", Директор Файзулаев Еркебулан Рахманович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «VIC Engeneering», № 26/16-01.17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП «Костанай-Су», № 274 от 13.11.2017

;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	695		695	

Водопровод

- Полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 13,6 - 225х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 695 м;
- задвижки чугунные с обрезиненным клином Д-300 мм 1 шт.;
- задвижки чугунные с обрезиненным клином Д-200 мм 4 шт.;
- задвижки чугунные с обрезиненным клином Д-150 мм 2 шт.;
- задвижки чугунные с обрезиненным клином Д-100 мм 9 шт.;
- задвижки чугунные с обрезиненным клином Д-50 мм 8 шт.;
- водоразборные колонки КВ-4000 Н-4000 мм 2 шт.;
- водопроводные колодцы Д-1500 мм 12 шт.;
- водопроводные колодцы Д-2000 мм 2 шт.;
- пожарный гидрант Н-2500 мм 1 шт.;
- пожарный гидрант Н-2750 мм 5 шт.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными: Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 13,6 - 225х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 выполнена бестраншейным способом, методом горизонтально-направленного бурения. В местах подключения абонентов смонтированы сборные железобетонные колодцы. В соответствии с проектом в колодцах установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018;
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанай-Су», директор Файзулаев Еркебулан Рахманович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

"27" ноября 2018 год. дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода по улице Пушкина в границах улиц Козыбаева-Бородина г. Костанай» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Коробейченко Сергей Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

"27" ноября 2018 год. дата

М.П.