Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19 » июля 2023 года

Заказчик ГУ «Отдел реального сектора экономики Майского района», Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Казбек би 23, руководитель Айдарханов Арслан Асланулы, БИН 110140004642, телефон 8 (71838) 91152

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «19» июля 2023года, ТОО «ЛОГОТЕК KZ», директор Токпаев Максат Канатович, г. Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601, телефон +7705 333 3536

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « 19 » июля 2023 года, инженер технического надзора ТОО «АстанаДорАркитекс» Майкубенов Рустам Амангельдинович, аттестат № KZ14VJE00080067 от 11.04.2023г., БИН 120140021456

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «19» июля 2023 года, ТОО «Имторг», БИН 090940010719 директор Тайнов Сымбат Сакенович сот.тел.: 87053021332, эксперт Смагулова Рысжан Каменовна Приказ о назначении №49 от 24.05.2023г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство освещения подъездной дороги к селу Майтубек, Майского района, Павлодарской области» – новое строительство, категория электроснабжения III, объект II уровня ответственности (технически не сложный)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, Майский район, с. Майтубек

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «19» июля 2023года, подтверждает, что:
(дата ознакомления)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 10.09.2018года №0299243 документ, акт на право постоянного землепользования земельного участка на 0,1га), подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельства о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
Либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года №_____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "Управление ГАСК Павлодарской области" № 112 от 09.06.2023г.
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Имторг" РП Наружное электро-освещение, 2022г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного (-й) приказом № 1-04/33-ө от 26 июля 2022 года ГУ «Аппарат акима села Майтубск Майского района Павлодарской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023г.
месяц, год
окончание работ июль 2023г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);
фактически, месяц: 1 (один);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Опора СВ 95-3,5	шт.	63		63	
Светильник светодиодный 50 Вт	шт.	0		112	
Кронштейн гнутый типа КРГС 1,5/15-0,96	шт	112		112	
Кабель ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,212		0,212	
Кабель АВБбШв 4х16(ок)-1	км	0,06		0,06	
Кабель АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,02		0,02	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,8513		1,8513	
Труба из ПВХ гибкая ф 32	м	8		8	
Шкаф управления наружным освещением, ЯУО	шт.	1		1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Кабельная линия 0,4 кВ выполнена кабелем марки АВБбШв 4х16. Линия освещения выполнена проводом СИП-4 4х16, на ж/б опорах с установкой кронштейнов и светодиодных светильников 50 Вт. На существующей опоре смонтирован шкаф управления наружным освещением ЯУО. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 19 473,266 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 17 315,219 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 086,421 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18499,60202 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 17 315,219 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 284,272 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_---_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство освещения подъездной дороги к селу Майтубек, Майского района, Павлодарской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Айдарханов Арслан Асланулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии.)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО " АстанаДорАркитекс " Директор Ратов Бекзат Ережепулы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Майкубенов Рустам Амангельдинович, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций аттестат №KZ14VJE00080067 от 11.04.2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

19.07.2023г. Место печати (при наличии)

подпись, дата

Авторский надзор

1) Разработчик проекта ТОО «Имторг» директор Тайнов Сымбат Сакенович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата М.П. (при наличии.)

2) Организация ТОО «Имторг» директор Тайнов Сымбат Сакенович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии.)

Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Смагулова Рысжан Камсновна Приказ о назначении №49 от 24.05.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

19.07.2023г. Место печати (при наличии)

подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) Токпаев Максат Канатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	1,8513
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,08
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	63
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые, марки СИП-4 4х16 напряжением 0,4 кВ	км	1,8513
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	112
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные 50 Вт	шт	112
10	Кабели:		
	1) марки ……напряжением 10 кВ	км	
	2) марки АВБбШв 4х16 напряжением 0,4 кВ	км	0,06
	3) марки АВВГнг 4х16 напряжением 0,4 кВ	км	0,02
	4) марки ВВГнг 3х1,5 напряжением 0,4 кВ	км	0,212
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	54
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) бутылные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____ Айдарханов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии.)

Авторский надзор _____ Смагулова Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии.)