Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«10» сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" ул.Ауэзова, 247А*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *"Строительство уличного освещения в с. Сараба Аршалынского района Акмолинской области" по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, с. Сараба*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района", РК Акмолинская область Аршалынский район, п. Аршалы, Жанибека Ташенова, 47*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО " ТМ ПроектСтрой" Алибаев А.А. Рабочий проект*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района", № 45 от 22.12.2022 года*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено строительство высоковольтной линии:

1) *ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 от РУ-0,4 кВ существующей КТП 10/0,4 кВ № 14 мощностью 100 кВА*
2) *ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 от РУ-0,4 кВ существующей КТП 10/0,4 кВ № 6 мощностью 100 кВА*
3) *ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 от РУ-0,4 кВ существующей КТП 10/0,4 кВ № 5 мощностью 250 кВА*
4) *ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 от РУ-0,4 кВ существующей КТП 10/0,4 кВ № 17 мощностью 250 кВА*

до ящиков управления наружным освещением И-710. От И-710 выполнено строительство сетей уличного освещения на мет. стойках ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ДКУ-LED-01-120W мощностью 120 Вт на металлических стойках типа СТВг. Управление освещением предусмотрено через И-710 в автоматическом режиме.

Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2023 года*
месяц, год

окончание работ *сентябрь 2023 года*
месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 2
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ***Подземных и инженерных сетей нет***
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); ***Не требуется***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *"Строительство уличного освещения в с. Сараба Аршалынского района Акмолинской области" по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, с. Сараба.*

наименование объекта (комплекса) местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)