«Ақтөбе облысы Алға ауданы Алға қаласында Жастық, Қазақ, Көкбекті, Елек көшелерін жарықтандыру ЖСҚ даярлау»
жұмыс жобасы бойынша

20.09.2024 ж. № ZHSAR-0075/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Алға аудандық, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Проектный институт Премиум" өндірістік кооперативі

Жезказган қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақтөбе облысы Алға ауданы Алға қаласында Жастық, Қазақ, Көкбекті, Елек көшелерін жарықтандыру ЖСҚ даярлау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Жезқазған Сарапшы» ЖШС берді.

«Жезқазған Сарапшы» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ZHSAR-0075/24 от 20.09.2024 г.

по рабочему проекту
«Разработка ПСД"Строительство освещения улиц Жастык, Казахская, Кокбекти, Илекская в г. Алга Алгинского райна Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Производственный кооператив "Проектный институт Премиум"

г. Жезказган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Разработка ПСД"Строительство освещения улиц Жастык, Казахская, Кокбекти, Илекская в г. Алга Алгинского райна Актюбинской области» выдано ТОО «Жезқазған Сарапшы».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Жезқазған Сарапшы».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Ақтөбе облысы Алға ауданы Алға қаласында Жастық, Қазақ, Көкбекті, Елек көшелерін жарықтандыру ЖСҚ даярлау, Разработка ПСД"Строительство освещения улиц Жастык, Казахская, Кокбекти, Илекская в г. Алга Алгинского райна Актюбинской области

Дополнительные сведения: ZHSAR-0078-03, 04.09.2024, заявления 03.09.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Производственный кооператив "Проектный институт Премиум", лицензия №22002377 от 08.02.2022 года, I категория.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ЖС-03/00093 от 03.09.2024

задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 2023 года;
архитектурно планировочное задание (АПЗ) №22 от 21.08.2024года;
письмо заявка на проведение комплексной вневедомственной экспертизы №03-05/219 от 21.08.2024 года;
письмо заказчика от 21 августа 2024 года № 03-05/222 о начале строительства в мае 2025 года;
справка о дальности вывоза мусора №03-05/217 от 21.08.2024 года;
письмо согласование рабочего проекта о№ 03-05/213 от 21.08.2024 года;
справка об отсутствии на площадке строительства зеленых насаждений №03-05/214 от 21.08.2024 года;
справка о финансировании проекта №03-05/220 от 21.08.2024 года;
заключение об инженерно – геодезических условиях участка, выполненные ТОО «ИЗЫСКАНИЕПЛАТИНУМ», г. Астана 2024 год;
заключение об инженерно – геологических условиях участка, выполненные ТОО «ИЗЫСКАНИЕПЛАТИНУМ», г. Астана 2024 год;
технические условия на подключение к сетям электроснабжения №297/490т, от 25.07.2024года;

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Участок расположен в РК, ЗКО, Актюбинская обл. г.Алга.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

6.2 Проектные решения

Разделы проекта строительства соответствуют требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен - II (технически не сложный) уровень ответственности,

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 7.1.

Таблица № 7.1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория электроснабжения	кат.	III	III
2	Напряжение питания	кВ	0,38/0,22	0,38/0,22
3	Расчетная мощность	кВт	12,6	12,6
4	Коэффициент мощности		0,95	0,95
5	Протяженность ВЛ-0,4кВ	м	8453,0	8453,0
6	Протяженность ВЛ-0,4кВ, в траншее	м	230,0	230,0
7	Количество светильников	шт	334,0	334,0
8	**Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен на 2024,2025 годы** в том числе: строительно-монтажные работы оборудование прочие	млн. тг.	**107,490** 90,586 - 16,904	**107,490** 90,586 - 16,904
9	Продолжительность строительства	мес	2,0	2,0

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Разработка ПСД"Строительство освещения улиц Жастык, Казахская, Кокбекти, Илекская в г. Алга Алгинского райна Актюбинской области»** соответствует требованиям нормативных

правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Ақтөбе облысы Алға ауданы Алға қаласында Жастық, Қазақ, Көкбекті, Елек көшелерін жарықтандыру ЖСҚ даярлау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Сметная документация	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует
2	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мустафин Есен Адамбаевич	511220350150	KZ52VJE00058722	Соответствует
3	Наружные сети водопровода и канализации	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует
4	Архитектурно-строительная часть	Кауланов Айтбай Кауланович	601029350101	KZ06VJE00021623	Соответствует
5	Раздел охраны окружающей среды	Оспанов Сапар Садыкович	511205350011	KZ79VJE00058721	Соответствует
6	Ведущий эксперт	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386, KZ80VJE00049391	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Муханов Е.Ж. (Директор)

Муханов Е.Ж. (Директор)

Ермаганбетова С. (Эксперт)

Оспанов С.С. (Эксперт)

Мустафин Е.А. (Эксперт)

Кауланов А.К. (Эксперт)

Документ Id	9d7ae3d4-0927-40e3-bfc9-14185ed3837e
Номер и дата документа	ZHSAR-0075/24 от 20.09.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** МУХАНОВ ЕРЖАН ЖАКСЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.09.20 12:16:31 4979DF37458E2D95D6AC05A4FD94910EC17C96AA ЕРМАГАНБЕТОВА САНДУГАШ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.09.20 12:26:59 4644978FFDA19E35530691807E80D73AF6B75B8D ОСПАНОВ САПАРБЕК САДЫКОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.09.20 12:28:32 3100F94A3B5F802DDE7A5643A6215D098CC9A78A МУСТАФИН ЕСЕН АДАМБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.09.20 12:30:48 15F17F7982F295CC94D98CE03FE0C190BC073A6E КАУЛАНОВ АЙТБАЙ КАУЛАНОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.09.20 12:33:07 553EC04A49D990A65265FEBFA467409740D73849 **Подписано:** МУХАНОВ ЕРЖАН ЖАКСЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.09.20 12:35:43 4979DF37458E2D95D6AC05A4FD94910EC17C96AA

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.