Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 28.03.2023 года № 183

Декларация о соответствии

«10» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт); 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Аманжулова Д.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередачи» по адресу: г. Костанай, Северная промышленная зона**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Гермес 4», директор – Султанов Е.Ю.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РегионГражданПроект», № 42РГП-23П**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ТОО «Гермес 4», приказ №б/н от 26.12.2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Объект – **линия электропередачи** имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10кВ	м	993		993	
Протяженность траншеи КЛ-10кВ	м	132		132	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м³	-	-
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристр. и пристр. помещений	м²	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По степени надежности электроснабжения объект относится к третьей категории. Центр питания - ПС-110/10 кВ «Северная». Точка подключения – существующая ячейка РУ-10 кВ РП «Абсолют». ВЛ-10 кВ предусмотрена на базе стоек СВ110 по типовому альбому 3.407.1-143 проводом АС-50/8. КЛ-10 кВ предусмотрена в траншее Т1 согласно альбома А5-92 кабелем типа АСБл-3х150. Учет электроэнергии предусмотрен на вводе РУ-0,4кВ проектируемых КТП-10/0,4кВ по трёхфазным приборам учёта активной и реактивной энергии, подключенным через трансформаторы тока. Протяженность ВЛ-10кВ – 993 м. Протяженность траншеи КЛ-10кВ – 132 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 г.
месяц, год

окончание работ июль 2024 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___2___;
фактически, месяц:_____1_____.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено __% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) *(Не требуется)*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство линии электропередачи» по адресу: г. Костанай, Северная промышленная зона,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) _____ **Аманжулов Д.Н.**

10.07.2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)