Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Астанаинжкомстрой» Акмолинская обл., Целиноградский район, с.Косшы, ул.Аль-Фараби строение 8/2
наименование организации, юридический адрес

в лице **ДжакипбековаАбдыкасыма Рашидовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция тепловой магистрали №4 от точки 1 по улице Чкалова до ТК-4-14 по ул. Громовойг. Уральск»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Жайыктеплоэнерго» генеральный директор Мусин Куат Наурызович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Филиал "Енбек-Орал" РГП на ПВХ "Енбек ИУ, КИУС МВД РК"«Реконструкция тепловой магистрали №4 от точки 1 по улице Чкалова до ТК-4-14 по ул. Громовойг. Уральск»Рабочий проект № 0001-ТС, № 0001-АС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «ОЖКХ и ЖИ» приказ № 192 от 28.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети диаметром 2Д530х7,0 мм	км	0,999	0,999	1,0	1,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубопроводы диаметром 530х7,0 мм из стальных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 и с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкойпо ГОСТ 30732-2006;

Неподвижные опоры НО-2 (530), НО-2.2 (530), Н-3.1 (530), НО-3.2 (530), НО-4 (530), НО-4.1 (530), НО-4.1 (530) НО-5 (530), НО-6 (530), НО-7 (530), НО-7.1 (530);

Опоры железобетонные под надземный трубопровод ОП-2, ОП-3, ОП-5;

Непроходные каналы из сборных железобетонных лотковых элементов типа Л7-15, Л7д-15, Л4-8, Л4д-8

Теплофикационные камеры ТК4, ТК4-12, ТК4-13, ТК4-14 со стенами из бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78;

Компенсаторы сальниковые односторонние Ру16кгс/см2 (1,6Мпа) Ду500 мм по серии 4.903-10.7

Задвижки стальные литые с выдвижным шпинделем Ду400 мм 30с541нж, Ду200 мм, Ду100 мм, Ду80 мм 30с41нж, Ру16 кгс/см2 (1,6 Мпа), Ду50 мм 15с22нж1, Ру16 кгс/см2 (1,6 МПа), вентиль стальной фланцевый Ду40 мм 15с22нж1М Ру40 кгс/см2 (4,0 Мпа)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция тепловой магистрали №4 от точки 1 по улице Чкалова до ТК-4-14 по ул. Громовойг. Уральск»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Джакипбеков А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)