Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» мая 2022 года

Генеральный подрядчик Акционерное общество «Алматыинжстрой», г.Алматы, Жетысуский район, Коммунальная 12

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Чиликбаева Асхата Кишкинбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау» ул.Амангельды,102А

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» руководитель отдела Есмурзаев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «KazConstruction-NS». ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.; ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.; ТОО «БайтерекТрубПром» ГСЛ №17015946 от 13.09.2017 г.;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», №713-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» №48 от 28.02.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция	$м^3$/час	Производительность 4х1000 $м^3$/час = 4000 $м^3$/час		4х1000 $м^3$/час = 4000 $м^3$/час	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Внутренняя система трубопроводов запроектирована из стальных электросварных труб Ø57х3,0; Ø426х6,0 – Ø820х9,0 по ГОСТ 10704-91, изготовленных по группе В ГОСТ 107005-80 из стали марки В ст3 сп2 по ГОСТ 380-2005 и стальных водогазопроводных труб Ø25, Ø50 ГОСТ 3262- 75. Машзал №2 оснащен 4 центробежными одноступенчатыми насосами марки KPV1015-3/4 производительностью Q=1000м3/ч, H=40.0м, N=160кВт, U=380V производства Grundfos (2-рабочий, 2-резервный);

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **май 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 12,5 месяцев: по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца; фактически 12,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически примерно _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Технический директор ТОО «Окжетпес-Т» Ким В.Г_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Алматыинжстрой», _____Чиликбаева А. К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)