Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 12 " ___10 __ 2022 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Жайык Жарыгы»_____
_____г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2_____
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Карагойшина А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО», Западно-Казахстанской область, Сырымский район, Алгабасский с.о., с.Алгабас.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", в лице руководителя Искакова А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Инженер+", директор Жайтуганов Р.Н., ГСЛ №15017703 от 02.10.2015 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____ ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», приказ № 2-1.1/82 от 19.10.2018 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
1	Строительство воздушной линии 0,4 кВ	км	0,513		16,813	
2	стойки СВ 95-2а	шт	22		130	
3	провод СИПс-4 4х35+1х25	км	0,513		2	
4	провод СИП-4 2х25	км	0,513		1	
5	провод СИП-4 2х16	км	0,15		1	
6	светильник светодиод. 100 Вт	шт	11		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Для электроснабжения объекта предусмотрено: Электроснабжение 0,4 кВ
Работы по объекту «Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО» выполнены на основании технических условий на электроснабжение №7-32-2/6 от 25.05.2018г., выданное АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания».
Объектами внешнего электроснабжения являются:
15 одноквартирных домов;
Светодиодные светильники наружного освещения 11 шт.
Для электроснабжения выполнено строительство ВЛ-0,4кВ с самонесущим изолированным проводом от существующей ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №07-6-002 «Акимат» 160кВА (10 домов) и КТП-10/0,4кВ №07-6-003 «Анкаты» 100кВА (5 домов) Л-2 «Караганда» ПС35/10кВ «Кызылту» до объекта ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИПс-4 с сечением 4х35, 2х25 мм². В качестве источников наружного освещения приняты светильники с пускорегулирующей аппаратурой, светильники светодиодные марки Street-100Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИП сечением 2х16мм². Управление освещением объекта осуществляется со шкафа управления освещения (ЩУО), вид управления - автоматический, способ управления - по освещенности от фотореле. В ЩУО установлен электросчетчик Меркурий - 2015 под пломбой для учета потребляемой электроэнергии уличным освещением и автоматические выключатели ВА47-29 25А. ЩУО смонтирован на существующей опоре на уровне 2,0 м над землей.
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнено заземление всех металлических частей электрооборудования. Защитное заземление выполнено, согласно требований ПУЭ и выведено на контур заземления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __октябрь 2021 г;
месяц, год
окончание работ _октябрь 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;
фактически, месяц: _____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО „ЗапКаз РЭК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) (Не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ___(Не требуется);_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Карагойшин А.А.

«__12__»____10_____2022 ___г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**